





| Legenda | |
|---|--|
| Symbol | Nazwa |
|  | Rozdzielnica R1 - brzośnica do wymiany |
|  | Rozdzielnica R2 - projektowana zastawka gwarantowanego |
|  | LFD - lokalny punkt dyspozycyjny |



| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ PARTERU | | |
|---|------------------------|---------------------------------|
| NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA | POW. UŻYTKOWA [m ²] |
| 1.01 | KOMUNIKACJA | 142,76m ² |
| 1.02 | SERIOLOGIA | 28,72m ² |
| 1.03 | REJESTRACJA | 15,24m ² |
| 1.04 | POBERALNIA | 13,94m ² |
| 1.05 | PRACOWNIA | 53,36m ² |
| 1.06 | GABINET KIEROWNIKA | 15,08m ² |
| 1.07 | POMIESZCZENIE SOCJALNE | 17,60m ² |
| 1.08 | MAGAZYN II | 6,68m ² |
| 1.09 | SZATNIA | 8,28m ² |
| 1.10 | KORYTARZ | 3,07m ² |
| 1.11 | ŁAZIENKA | 8,42m ² |
| 1.12 | WC | 3,87m ² |
| ŁĄCZNE POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: | | 316,92m ² |

[illegible]

UKŁAD SIECIOWY ODBIORCY TN-S
SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEN
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
zgodnie z PN-HD 60364-4-41