

Centrum Zamówień Publicznych**Dział Zamówień Publicznych****DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO****WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ****zestaw nr 1**

Dotyczy: postępowania nr 5B10.291.1.10.2024.PC na wykonanie robót remontowych w budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 53.

W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ przesłany do przedmiotowego postępowania, Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), udziela wyjaśnień uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie przekroju przez taras.	Zamawiający, w załączniku do niniejszego dokumentu, udostępnia przekrój przez taras (przekrój BB).
2.	Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazania grubości płyt na tarasie.	Grubość płyt na tarasie – 2 cm, zgodnie z załączonym do niniejszego dokumentu przekrojem BB.
3.	Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazania materiału z jakiego mają być uzupełnione brakujące płyty na tarasie.	Zamawiający wskazuje, iż obecnie na tarasie znajdują się płyty kamienne. Ewentualne uzupełnienie płyt powinno nastąpić przy użyciu płyt kamiennych o kolorystyce odpowiadającej lub bardzo zbliżonej do kolorystyki istniejących płyt kamiennych na remontowanym tarasie.
4.	W jaki sposób Inwestor przewidział wynagrodzenie w przypadku gdy liczba nie nadających się do wbudowania płytek przekroczy założoną w przedmiarze ilość płytek uszkodzonych.	Zamawiający przyjął, bazując na doświadczeniu związanym z poprzednio remontowanym tarasem, iż uszkodzeniu nie ulegnie więcej niż 1% z 300m ² istniejących płyt kamiennych. Zamawiający dodaje, iż przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 8 do SWZ, należy traktować jako materiał pomocniczy. Ryzyko prawidłowości ustalenia przedmiaru i kosztów wykonania przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.

5.	Wykonawca zwraca się z prośbą o informację czy pomieszczenia zostaną opróżnione z mebli przez Inwestora.	Tak.
6.	Wykonawca zwraca się z prośbą o informację nt. możliwych godzin pracy na terenie biblioteki (prace głośne).	Roboty głośne i uciążliwe dla otoczenia będą mogły być wykonywane po godzinie 16-tej.
7.	Czy Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu wykonania prac w szczególności prac budowlanych ze względów na warunki atmosferyczne (np. opady deszczu).	Zasady zmiany terminu wykonania zamówienia zostały określone w projekcie umowy – załączniku nr 4 do SWZ.
8.	Zamawiający przewidział część płyt do demontażu i ponownego montażu. Czy Zamawiający zwiększy wynagrodzenie Wykonawcy w sytuacji kiedy konieczny będzie zakup nowych płyt na całe schody i taras ze względu na pęknięcia podczas demontażu?	Nie. Ryzyko prawidłowości ustalenia przedmiaru i kosztów wykonania przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ostrożności w prowadzeniu prac, w tym zachowania należytej staranności i dokładności przy robotach demontażowych.
9.	Czy po stronie Wykonawcy należy wyniesienie mebli z pomieszczeń biurowych.	Nie.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej
Paulina Jędrzejczyk

Załączniki:

1. Przekrój przez taras (przekrój BB).