

TABELA 4

SPADEK NAPIĘCIA
KÓRNIK UL. POZNAŃSKA - OŚWIETLENIE ULICZNE

LP	ROZDZIELNICA	NUMER LINII	I _{obc} [A]	gama [m/om*mm2]	S [mm2]	ilość żył na fazę	długość l [m]	ilość faz	prąd w przewodzie N 0 - I _N =0 1 - I _N =I _L	1 - kabel jednożyłowy 5 - kabel wielożyłowy	parametry obwodu			delta U [%]
											R[omy]	X[omy]	Z[omy]	
1	SO Obwód 2	WLZ TS O2	2,8	35	35	1	18	3	0	5	0,0147	0,0014	0,015	0,02
			1,6	35	25	1	491	3	0	5	0,5611	0,0401	0,563	0,40