

TABELA 3

## KOORDYNACJA PRZECIĄŻENIOWA

## KÓRNIK UL. POZNAŃSKA - OŚWIETLENIE ULICZNE

LP	ODBIÓR	LINIA	PRĄD OBLICZ.	PRĄD ZNAMIONOWY ZABEZPIECZENIA	PRĄD ZABEZP. NASTAWA	OBCIĄŻALNOŚĆ RZECZYWISTA	RODZAJ ZABEZPIECZENIA bezpieczni mocy, lub małowabaryt. -1 bezpieczni instalacyjny szybki -2 wyłącznik instalacyjny(S) - 3 wyłącznik samoczynny z termikiem - 4	WSPÓŁCZ. PRĄDU	PRĄD ZADZIAŁANIA	WARUNEK IB<In<Iz	WARUNEK I2<1,45*Iz
			Ib [A]	[A]	In [A]			ZADZIAŁANIA	I2 [A]		
1	SO	WLZ TS	2,8	16,0	16,0	84,6	1	1,6	25,6	O.K.	O.K.
2	Obwód 2	O2	1,6	6,0	6,0	70,3	1	1,6	9,6	O.K.	O.K.