

**KOORDYNACJA ZWARCIOWA**

**KÓRNIK UL. POZNAŃSKA - OŚWIETLENIE ULICZNE**

LP	ODBIORNIK	temperatura izolacji kabla	PRZEWODNOŚĆ ZASILACZA	PRZEKRÓJ ZASILACZ S[mmQ]	WSPÓŁCZYNNIK k	ZABEZPIECZENIE In[A]	PRĄD ZWARCIOWY Iz [A]	CZAS WYŁĄCZENIA ZWARCIA Z CHARAKT tz [sek]	MAKSYMALNY CZAS ZWARCIA t [sek]	WNIOSEK
2	RNN-ZKP	70	35	120	76	80	752	0,1	147,1	O.K.
3	ZKP-SO	70	35	35	76	16	683	0,1	15,2	O.K.
4	Obwód 2	70	35	25	76	6	147	0,1	166,4	O.K.
5	Albany LED (2/14)	70	55	2	115	2	410	0,1	0,2	O.K.