

Arkusz mapy nr 1 (4)

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

ID zgłoszenia pracy geodezyjnej:	GKG.GZZ.4071.2576.2020
Miejscowość, numer działki:	Kórnik, dz.356/1, 17/6
województwo:	wielkopolskie
powiat:	poznański
jednostka ewidencyjna:	302109_4, MIASTO KÓRNIK
obręb:	0002, KÓRNIK
nr arkusza mapy:	2,4,6
sekcja mapy:	6.174.13.22.1.1, 6.174.13.16.4.2, 6.174.13.16.2.4, 6.174.13.17.3.3
skala mapy:	1:500
układ współrzędnych prostokątnych płaskich:	PL 2000 strefa 6
układ wysokości:	PL-KRON86-NH

Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniami dotyczącymi ewentualnych służebności gruntowych obciążających grunty położone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej.

oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji

GEODETA
inż. Natalia Witkowska
GEODETA UPRAWNIONY
Uprawnienia GGK Nr 22567 w zakresie 1

ARGEOS
ul. Okólna 8, 63-700 Krotoszyn
tel. 664-001-795 e-mail: argeos@wp.pl
NIP 6211637430 REGON 361182926

Poznań, dn. 16.03.2020r.

Poświadcza się, iż niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

STAROSTA POZNAŃSKI

P.3021.2020.5688
(Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego)

05-05-2020
(Data przyjęcia operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu)

Joanna Sicińska
Starszy Geodeta
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
(imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ)

LINIA nN-0,4kV oświetleniowa – oświetlenie przejść dla pieszych

Przejście 1

proj. NAYY-J 4x 25mm2 — 19/29m

LEGENDA:

- ...../.....m – dł. trasy/dł. kabla
- 1/10/1 – nr ident. opraw
- – – – – proj. linia nN-0,4kV kablowa –trasa
- proj. oprawy oświetleniowe – doświetlenie przejść dla pieszych ALBANY MIDI LED 32 LEDS 700mA 70W 5145 WW (z optyką dedykowaną do przejść dla pieszych), montaż na wysokości 6m, wysięgnik 0,5m, kąt nachylenia 0°;
- proj. rura osłonowa
- uziemienie stanowiska słupa

UWAGI:

1. Zasilanie stanowisk oświetlenia przejść dla pieszych wykonać ze wskazanych stanowisk oświetlenia drogowego zlokalizowanych wg odrębnego opracowania: Oświetlenie ul. Poznańskiej w Kórniku. UWAGA! zmiana lokalizacji stanowiska 1/10 ze względu na konieczność uwzględnienia projektowanego oświetlenia przejścia dla pieszych.
2. W miejscach występowania uzbrojenia podziemnego prace ziemne bezwzględnie WYKONYWAĆ RĘCZNIE.
3. Stosować się do uwag i zaleceń podanych w uzgodnieniach, protokole Narady Koordynacyjnej.
4. Prace wykonać zgodnie z normą N SEP E-001, N SEP E-004, PN-HD 60364 z odpowiednimi częściami.
5. Trasę kabla, lokalizację słupów winien wytyczyć uprawniony geodeta.

biuro projektowe:	
ELNAU Andrzej Grygiel ul. Zbyłowita 23, 61-062 Poznań, elnau@wp.pl	biuro projektów elektrycznych ELNAU
inwestor:	
Gmina Kórnik pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik	
inwestycja:	
Oświetlenie przejść dla pieszych na ulicy Poznańskiej w miejscowości Kórnik	
projektował:	
mgr inż. Tomasz Wieczorek WKP/0314/PWOE/07	
sprawdził:	*skala:*
inż. Józef Ostrowicz 194/PW/91	1:500
nazwa rysunku:	*data:*
Projekt zagospodarowania terenu - Przejście 1 linia nN-0,4kV oświetleniowa ze słupami -lokalizacja	03.2020
faza	*nr rysunku*
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	E01

580x297