



Kórnik, dnia 30.06.2020r.

WB2-ET.6853.318.2020

**ELNAU**  
**Andrzej Grygiel**  
**ul. Zbyłowita 23**  
**61-062 Poznań**

Urząd Miasta i Gminy Kórnik w nawiązaniu do pisma ELNAU/KPP/03/06/2020 z dnia 16.06.2020r. w sprawie opracowania projektu oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu ulicy Poznańskiej w miejscowości Kórnik informuje, że uzgadnia pozytywnie przebieg trasy i wyraża zgodę na umieszczenie kabla elektroenergetycznego na terenie działek o nr ewid. 17/4, 17/6, 356/1, z następującymi uwagami do projektu:

1. W projekcie wrysować oznakowanie poziome dla wszystkich przejść dla pieszych z linią warunkowego zatrzymania.
2. Ustalić średnicę słupa - lico słupa doświetlającego przejście dla pieszych nie może być bliżej niż 0,5 m od krawędzi jedni.
3. Wysokość projektowanych słupów nie może być mniejsza niż 6 m.
4. Ponadto należy wystąpić do wydziału Eksploatacji Technicznej o wydanie warunków technicznych.
5. Sposób prowadzenia robót w pasie drogowym oraz ustalenie zakresu odtworzenia nawierzchni, podlegają uzgodnieniu przez Wydział Eksploatacji Infrastruktury Technicznej tutejszego Urzędu.
6. Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie aprobaty lub certyfikaty oraz deklaracje dopuszczające ich zastosowanie.

Z upoważnienia Burmistrza  
Kierownik Wydziału Eksploatacji  
Infrastruktury Technicznej  
*Elżbieta Krakowska*

Otrzymują:

1/ adresat,

2/ Wydział Inwestycji,

3/ a/a

Sprawę prowadzi:  
Anna Borowiak  
tel. 61 8972-606 w.589