




wymiary:	237+372x820x245mm
stopień ochrony obudowy:	IP54
odporność na uderzenia:	IK10
znamionowe napięcie izolacji:	AC 690 V
temperatura eksploatacji:	-50 ÷ 85 °C
kategoria palności:	V0
kolor:	RAL 7035
klasa ochronności:	II
odporność na prądy pełzające:	CTI 600
wytrzymałość dielektryczna:	22 kV/mm
rezystywność:	1014 Ω cm
zgodność:	EN 61439-1
	EN 61439-5
	EN 62208
	EN 60529
	EN 62262

WZKŁADKIE PRAWA ZASTRZEŻONE						
INWESTOR:	OŚRODEK POMOCY DZIECKU I RODZINIE W GÓRZE WŁODOWSKIEJ		FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO:	NUMER UPRAWNIENIA:	PODPIS:
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	BUDYNEK ZBIOROWEGO ZAMIESZKANIA PEŁNIĄCY FUNKCJĘ PLACÓWKI OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZEJ		PROJEKTANT	mgr inż. PIOTR ADAMCZYK	SLK/5484/POOE/14	
ADRES, DZIAŁKA I NR EWID. LUL, ZAREKKA 24, 42-421 WŁODOWICE OBIEKTU BUDOWLANEGO: DZIAŁKA NR: 2094/1 OBRĘB: GÓRA WŁODOWSKA			OPRACOWAŁ	inż. ANNA OLEJNIK-LIZAK		
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	XI					
TYTUŁ PROJEKTU:	PROJEKT PRZEBUDOWY CZĘŚCI BUDYNKU – OŚRODKA POMOCY DZIECKU I RODZINIE W GÓRZE WŁODOWSKIEJ NA POTRZEBY UTWORZENIA DWÓCH PLACÓWEK OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZYCH					
NR UMOWY:	NR PROJEKTU:	STADIUM:	BRANŻA:	SKALA:	TREŚĆ RYSUNKU:	NUMER RYSUNKU I REWIZJA:
Z DNIA 03.06.2020	GM2012	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY	INST. ELEKTRYCZNE	1:100	SCHEMAT TABLICZY TPWP I SCHEMATAT ZABEZPIECZEN	E.05
 GLIWICE od 1988 r.					GRUPA PROJEKTOWA "MARWIT" sp. z o.o. 44-100 GLIWICE, ul. CZĘSTOCHOWSKA 16. TEL. +48 32 331 36 90 e-mail: biuro@marwit.gliwice.pl, www.marwit.gliwice.pl	
					DATA:	STRONA:
					WRZESIEŃ 2020.	