

# PROTOKÓŁ NR 001 / 2020

## PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO INSTALACJI GAZOWEJ OD KURKA GŁÓWNEGO DO INSTALACJI W MIESZKANIACH I LOKALACH UŻYTKOWYCH

Przeglądu okresowego instalacji gazowej dokonano na podstawie ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane art. 62 (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz.1623 z późniejszymi zmianami).

Adres: 86-300 Grudziądz, ul. Henryka Sienkiewicza 7

Liczba klatek schodowych w budynku:	1
Liczba mieszkań skontrolowanych:	7
Liczba lokali użytkowych i innych pomieszczeń:	0
Liczba przyłączy do lokalu:	1
Rodzaj gazu:	GZ – 50
Miejsce lokalizacji kurków głównych:	<del>w budynku</del> / poza budynkiem
Miejsce lokalizacji gazomierzy:	w mieszkaniu / <del>kl. schodowa</del> / <del>piwnica</del>
Ocena szczelności połączeń z gazomierzem:	szczelne / nieszczelne
Ocena przewodów instalacji gazowej:	szczelne / nieszczelne
Ocena pionów instalacji gazowej:	szczelne / nieszczelne
Liczba pionów instalacji gazowej:	<del>skręcanych</del> / spawane 1
Szczelność instalacji gazowej poziomej w piwnicy:	szczelna / <del>nieszczelna skręcana</del> / spawana
Sposób prowadzenia pionów:	w mieszkaniu / <del>kl. schodowa</del> / <del>w wnękach</del>
Szczelność instalacji gazowej:	szczelna / nieszczelna
Zgodność instalacji gazowej z przepisami:	zgodna / niezgodna

Mieszkania skręcane nr

Ocena sprawności technicznej instalacji gazowej:

Kwalifikuje się do dalszej eksploatacji

~~Kwalifikuje się warunkowo do dalszej eksploatacji~~

~~Nie kwalifikuje się do dalszej eksploatacji~~

Uwagi i zalecenia pokontrolne: b/u

Data wykonania przeglądu technicznego: 21.07.2020 r.

Skład zespołu i podpis osób wykonujących przegląd:

1 ..... 

\*niepotrzebne skreślić

2.....

Marek Szymański  
Uprawnienia do zajmowania się  
eksploatacją urządzeń instalacji  
i sieci na stanowisku dozoru i eksploatacji  
Upr. nr D/116/161/8g/2018  
UPr. nr E/116/161/8g/2018

Marek Szymański  
ul. Dworcowa 60, 86-300 Grudziądz  
NIP 8771195595; Regon 341598602  
tel. 601 868 998