

ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH

Kazimierz Wierzchowski
ul. Mickiewicza 16a / 6
86-300 GRUDZIĄDZ
kom. 603 815 637
NIP 876-102-52-94

Grudziądz, dnia 28.08.2020r.

PROTOKÓŁ nr 141/20

Z OKRESOWEJ KONTROLI PRZEWODÓW KOMINOWYCH

Sprawdzenie technicznej sprawności przewodów kominowych i podłączeń dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynku będącym w administracji Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami spółka z o.o. w Grudziądzu ul. Curie-Skłodowskiej 5-7 położonym w Grudziądzu przy **ul. Sienkiewicza 7** zostało przeprowadzone przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego: P. Kazimierza Wierzchowskiego w oparciu o art. 62 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. Nr 89 poz. 414) oraz z 1996 r. nr 100, poz. 465; nr 106, poz. 496, nr 146, poz. 680 i z 1997 r. nr 88, poz. 554 oraz nr 111, poz. 726.

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZA SIĘ:

I. Objęte kontrolą przewody kominowe oraz inne elementy urządzeń kominowych odpowiadają przepisom wyżej wymienionym. Wykonane konstrukcje i elementy mieszczą się w obowiązujących normach. *

- w/w przewody kominowe są drożne,
- przewody kominowe wykazują ciąg grawitacyjny zgodny z wymogami obowiązujących norm, lecz przy rozszczelnieniu stolarki okiennej - brak infiltracji powietrza do wewnątrz lokali
norma PN – 83/B-03430/Az3 z lutego 2000r (dotyczy lokali bez nawiewników)
- pomiaru dokonano anemometrem sensorowym typu AM-4204 Lutron,
- przewody dopuszczają się do eksploatacji.

Uwagi i zalecenia; - brak

II. Objęte kontrolą przewody kominowe oraz inne elementy urządzeń kominowych nie odpowiadają wyżej wymienionym przepisom. Dotyczy to w szczególności następujących stwierdzonych uchybień, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia: *

Zgodnie z art. 70 Ustawy wyżej wymienione braki – uszkodzenia – zaniedbania podlegają obowiązkowemu usunięciu – naprawie bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli technicznej.

TERMIN NASTĘPNEGO BADANIA TECHNICZNEGO sierpień 2021r.

Protokół otrzymują:

1. Właściwy Organ Państwowy
Nadzoru Budowlanego

W

2. Właściciel – Zarządca budynku
3. a/a

Opiniodawca
Mistrz Kominiarski

Kazimierz Wierzchowski
MISTRZ KOMINIARSKI
upr. Nr 2756/91

*/ Niepotrzebne skreślić I, II - punkt II uważa się za skreślony

-verte-