

WI. 272.4.2024

Świdnica, 14.03.2024 r.

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na „Termomodernizacja budynku głównego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Świdnicy II etap (montaż instalacji fotowoltaicznej)” z podziałem na zadania, Zadanie nr 1: Dach, Zadanie nr 2: Fotowoltaika.

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiat Świdnicki informuje, że wpłynęło następujące zapytanie do specyfikacji warunków zamówienia dla niniejszego postępowania:

Pytanie nr 10: Z czego będzie pokryty nowy dach? Bo raz pisze, że będzie to dachówka karpiówka a później że blacha. Jeżeli blacha to co to dokładnie będzie? Blachodachówka, trapezowa czy płyty warstwowe?

Odpowiedź: Załączona do SWZ dokumentacja projektowa określa konkretnie z czego ma być wykonane pokrycie dachowe. Blacha ma być założona wyłącznie w obszarze na którym będzie założona instalacja fotowoltaiczna, aby odciążyć konstrukcję dachu. W pozostałej części dachówka karpiówka w kolorze grafitowym.

Przewodniczący Komisji
Przetargowej

Łukasz Pelka