



Gdańsk, dnia 22.11.2021 r.

L.dz. Adm 8A/2021/8301, 8302/2021

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. 2021r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców, przekazuje poniżej treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu na **Wykonanie przebudowy wraz z remontem budynku 6A na potrzeby Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży – znak sprawy Adm 8A/2021.**

I.p.	Treść pytania	Treść wyjaśnienia udzielonego przez Zamawiającego
1	Czy jest możliwość uwzględnienia naszego udziału w wizji lokalnej z poprzedniego postępowania z dnia 26.10.2021r?	Zamawiający wymagał udziału w obowiązkowej wizji lokalnej zgodnie z rozdziałem IV SWZ ust. 8 w dniu 17.11.2021r., zatem nie ma możliwości uwzględnienia wizji zrealizowanej w ramach innego postępowania.
2	W zestawieniu stolarki drzwiowej drewnianej ujęte są 22 sztuki, a według naszych obliczeń jest ich 23 sztuki. Proszę o wyjaśnienie lub uwzględnienie zmiany ilości.	Należy przyjąć ilość 23 sztuk stolarki drzwiowej drewnianej.
3	Czy zastosować ościeżnice regulowane nawet w przypadku gdy szerokość ościeży wynosi 45 cm?	Tak.
4	Czy skrzydła drzwiowe są w okleinie HPL z trzema wzmocnionymi zawiasami i panelem górnym i dolnym ze stali nierdzewnej – tak jak na innych oddziałach?	Należy zastosować skrzydła drzwi z listwami z blachy nierdzewnej na obu krawędziach pionowych, z trzema wzmocnionymi zawiasami, w okleinie HPL. Nie ma potrzeby wyposażenia drzwi w poziome panele ze stali nierdzewnej.

dr n. ekon. Mariusz Kaszubowski

Mariusz Kaszubowski
Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego
im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku

Wykonała: Dorota Acheńska
Dział Zamówień Publicznych
e-mail: dzpublicznych@wsp-bilikiewicz.pl
tel. 58 52 47 518

Kierownik Działu Technicznego

Jarosław Miesikowski



PODMIOT LECZNICZY
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Adres siedziby: ul. Srebrniki 17, 80 – 282 Gdańsk
tel. +48 58 52 47 505, fax 58 52 47 520,
e-mail: szpital@wsp-bilikiewicz.pl