



Warszawa, dnia 26.01.2024 r.

W-1.43.2.246.2023. 3 .AI
Dot. 282/23

<https://platformazakupowa.pl/pn/mzdww>

dotyczy postępowania na:

Remont drogi wojewódzkiej nr 645 od km 21+900 do km 25+320 (L=3,420 km) – nr postępowania 282/23

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605) Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie uprzejmie Państwa informuje, że otrzymał zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które niniejszym udziela odpowiedzi:

Pytanie 10

Prosimy o weryfikację: poz. 13 przedmiaru robót zakłada wykonanie warstwy odcinającej o grubości średniej 12cm. Natomiast specyfikacja D-04.04.02 odnosi się do podbudowy zasadniczej o grubości 20cm.

Odpowiedź 10:

Realizując pozycję przedmiaru nr 13 należy stosować zapisy zawarte w ST D-04.04.02 odnosząc się do podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0-31,5, C_{90/13} stosując grubość warstwy 12 cm.

Pytanie 11

Prosimy o sprecyzowanie, czy przy remoncie należy wykonać wszystkie wg dołączonego SST D-06.01.01 UMOCNIE NIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW w pkt 1.3 humusowaniem, obsianiem, darniowaniem;

- brukowaniem;
- zastosowaniem elementów prefabrykowanych;
- umocnieniem biowłókniną;
- umocnieniem geosyntetykami;
- wykonaniem hydroobsiewu.

Odpowiedź 11:

Specyfikacja techniczna D-06.01.01 odnosi się do wielu sposobów umocnienia powierzchni skarp, dna rowów i przeciw skarp. W zakresie przedmiotowego zadania przewidziane jest umocnienie powierzchni poprzez wykonanie humusowania oraz wykonanie hydroobsiewu na wcześniej przygotowaną warstwę humusu. Realizując zadanie należy odnieść się do ST D-06.01.01 stosując zapisy dotyczące humusowania oraz hydroobsiewu zgodnie z pozycją nr 26 przedmiaru robót.

Pytanie 12

Prosimy o dołączenie przekroji normalnych lub opisu technologii robót. Z przedmiaru niejednoznacznie wynika jakie jest zamierzenie remontu. Brakuje informacji o istniejącej szerokości jezdni, poboczy oraz czy na łukach występują poszerzenia jezdni.

Odpowiedź 12:

Zamawiający załącza przekrój normalny przedstawiający zamierzenie konstrukcyjne nawierzchni.

Pytanie 13

Czy remont zjazdów i skrzyżowań należy wykonać jedynie w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej.



Odpowiedź 13:

W ramach zadania przewidziane jest remont zjazdów o wymiarach:

- szerokość 5,0 m , długość 5,0 m, promień 5,0 m w ilości 10 szt.
- szerokość 6,0 m, długość 6,0 m, promień 6,0 m w ilości 3 szt.

Przewidziano również remont nawierzchni skrzyżowania w km 23+700 na długości 8,0 m, szerokość 6,0m, promienie 8,0 m.

Pytanie 14

Czy remont zjazdów i skrzyżowań należy wykonać jedynie w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej.

Odpowiedź 14:

W ramach zadania przewidziane jest remont zjazdów o wymiarach:

- szerokość 5,0 m , długość 5,0 m, promień 5,0 m w ilości 10 szt.
- szerokość 6,0 m, długość 6,0 m, promień 6,0 m w ilości 3 szt.

Przewidziano również remont nawierzchni skrzyżowania w km 23+700 na długości 8,0 m, szerokość 6,0m, promienie 8,0 m.

Pytanie 15

Prosimy o podanie kategorii ruchu oraz klasę drogi wojewódzkiej.

Odpowiedź 15:

Kategoria ruchu KR 3-4, klasa drogi G.

Pytanie 16

SST D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO pkt 6.2.2. Równość nawierzchni – proszę o informację czy równość 6mm należy uzyskać także przy całkowitym sfrezowaniu nawierzchni bitumicznej.

Odpowiedź 16:

Zgodnie z zapisami zawartymi w ST D-05.03.11 ustalenia dotyczące dokładności frezowania nie dotyczą wyburzenia kilku lub wszystkich warstw nawierzchni przy naprawach kapitalnych. Zamawiający nie będzie wymagał równości do 6 mm przy całkowitej rozbiórce nawierzchni.

Pytanie 17

Czy zamawiający przewiduje wycinkę drzew i krzewów. Jeśli tak to proszę o szacunkową ilość.

Odpowiedź 17:

Zamawiający nie przewiduje wycinki drzew i krzewów.

Opublikowane odpowiedzi są wiążące i dotyczą wszystkich uczestników postępowania.

Załącznik:

1. Przekrój normalny przedstawiający zamierzenie konstrukcyjne nawierzchni.

Przedstawienie
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie
Grzegorz Obłękowski