

Wszyscy Wykonawcy

W związku z otrzymanymi zapytaniem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **„Dostawa wiat śmietnikowych do gromadzenia odpadów stałych przy budynkach komunalnych w Giżycku”**, Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zmianami), wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

Pytanie 1:

Czy Zamawiający na pewno przewiduje, że poszycie ścian z blachy stalowej oraz pokrycie dachu (trapezowej niskoprofilowej lub gładkiej) min. 5 mm? Standardowe blachy dachowe oraz elewacyjne mają grubość standardową 0,5-1,0 mm? Podejrzewam, że w opisie nastąpił błąd pisarski.

Odpowiedź 1:

Zamawiający, w związku z omyłką pisarską - zmienia brzmienie ust. 2, pkt. 2) oraz pkt. 4) „Załącznika nr 4 do SWZ - Załącznik nr 1 do Umowy – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” w następujący sposób:

2) Ściany:

Poszycie ścian z blachy stalowej (trapezowej niskoprofilowej lub gładkiej o grubości min. 0,5mm) ocynkowanej malowanej proszkowo obustronnie w kolorze RAL 7024 (szary grafitowy), montowane w układzie poziomym o szer. od 10 do 15cm – do wysokości 1,4-1,5m od poziomu posadzki z zachowaniem odstępu między panelami od 1 do 5cm, powyżej siatka stalowa, ocynkowana malowana proszkowo – RAL 7024 (szary grafitowy) o grubości drutu min. 2mm i wymiarach oczka do 20x20mm.

3) Pokrycie dachu i obróbki:

Pokrycie dachowe wykonane z blachy stalowej (trapezowej niskoprofilowej lub gładkiej o grubości min. 0,5mm), ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorach: RAL 7024 (szary grafitowy) od strony zewnętrznej oraz RAL 7035 (szary jasny) od strony wewnętrznej. Obróbki blacharskie w kolorze pokrycia dachu.

Pytanie 2:

Jeżeli Zamawiający rozważa możliwość wskazania wytycznych do konstrukcji dachu żeby potencjalni oferenci składali oferty obejmujące identyczne rozwiązania konstrukcyjne?

Odpowiedź 2:

Zamawiający nie definiuje dodatkowych wymagań za wyjątkiem wskazanych w SWZ.

Pytanie 3:

Proszę o informację nt. istniejącego podłoża pod wiatę. Czy na miejscu ułożona jest kostka brukowa, asfalt czy jest to teren zielony.

Czy ewentualne wykonanie podłoża pod wiatę jest po stronie Wykonawcy?

Odpowiedź 3:

Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania posadzki (podłoża) oraz montażu wiat. Docelowo Zamawiający planuje wykonać posadzkę z prefabrykowanych elementów betonowych.

Cezary Piórkowski

(-)

Zastępca Burmistrza Giżycka