

**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**  
ul. Oficerska 16a 10-218 Olsztyn

**PZP.262.41.2020.5.RL**

Olsztyn, 24.06.2020 r.

Dotyczy: postępowania o zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: **DOSTAWA ARMATURY WODOCIĄGOWEJ z podziałem na 2 zadania**

Zamawiający, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Oficerska 16a, zgodnie z § 34 ust. 2 i 8 Regulaminu udzielania zamówień przez PWiK Spółka z o. o. w Olsztynie, udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ.

1. Zwracam się z pytaniem, czy zamawiający dopuszcza zastosowanie hydrantów z kolumną ze stali nierdzewnej, które znacznie poprawią trwałość oraz estetykę hydrantów.

Zamawiający nie dopuszcza hydrantów z kolumną ze stali nierdzewnej