

ZPK.271.6.2023

WYJAŚNIENIE NR 1 do SWZ

dotyczy : postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.

„Modernizacja kompleksu sportowego „ Moje boisko-Orlik 2012” w Turośli”

Działając na zasadzie art. 284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1710 ze zm.) udzielam odpowiedzi do treści SWZ:

Pytanie Nr 1

Jako doświadczony wykonawca nawierzchni PU informujemy, że zamówienie obarczone jest wadą polegającą na wadliwym opisie zakresu robót. Chodzi o zapis przedmiaru robót

3		Frezowanie nawierzchni poliuretanowej gr. 2-3mm, z wywozem materiału na odl. do 1km	m2	1524,0900
---	--	---	----	-----------

Informujemy, że nie ma technologicznych możliwości frezowania warstwy natrysku. Nie występuje urządzenie, którym można skutecznie sfrezować bądź usunąć warstwę natrysku bez zniszczenia warstwy SBR.

Jedynym profesjonalnym rozwiązaniem bez ponoszenia zbyt dużych kosztów kompletnej wymiany systemu nawierzchni PU to wykonanie na istniejącej nawierzchni nowej nawierzchni PU typu NATRYSK gr. ok. 13 mm (11+2) lub chociaż ok. 10 mm (8+2) albo nowej warstwy EPDM (mieszanina granulatu EPDM fr. 1-3 mm i lepiszcza PU) o gr. ok. 8 mm.

Można wykonać warstwę natryskową na istniejącej nawierzchni jednak istnieje duże prawdopodobieństwo zalania niezbędnych otworów drenujących wodę, co obniży właściwości użytkowe boiska.

Rekomendujemy wykonanie na istniejącej nawierzchni po jej zagruntowaniu nowej warstwy EPDM (mieszanina granulatu EPDM fr. 1-3 mm i lepiszcza PU) o gr. ok. 8 mm przy użyciu specjalistycznej układarki do mas PU.

Ad. 1

Zamawiający dopuszcza gruntowne umycie istniejącej nawierzchni boiska sportowego (np ciśnieniowo) oraz uzupełnienie materiałem gumowym punktowych pęknięć.

Zamawiający dopuszcza zamiennie wykonanie na istniejącej nawierzchni po jej zagruntowaniu nowej warstwy EPDM (mieszanina granulatu EPDM fr. 1-3 mm i lepiszcza PU) o gr. ok. 8 mm przy użyciu specjalistycznej układarki do mas PU.

Pytanie Nr 2

ST podaje wymagane parametry dla nawierzchni PU kiedy nie jest zamawiana nawierzchnia a jedynie wierzchnia warstwa. To powoduje, że zapis ST jest wadliwy.

Jeśli Zamawiający podtrzyma wymóg aby oferowana nawierzchnia posiadała parametry zgodne z aktualną normą PN-EN 14877:2014-02 to konieczne jest aby został zmieniony zakres przedmiotu zamówienia na wykonanie nowej nawierzchni o określonej technologii i grubości zgodnej ze standardami w branży.

Ad. 2

Norma PN-EN 14877:2014-02 będzie miała zastosowanie do parametrów nawierzchni wynikających z zakresu wykonanych robót.

Pytanie Nr 3

Przedmiar robót podaje

9		Szczotkowanie nawierzchni w celu podniesienia włókien trawy - adaptacja.	m2	1800,0000
---	--	--	----	-----------

Informujemy, że jeśli włókna są już zniszczone, złamane to szczotkowanie ich nie podniesie.

Ad. 3

Zakres robót na boisku o nawierzchni ze sztucznej trawy pozostaje bez zmian.

Pytanie Nr 4

Proszę o jednoznaczne określenie kolorystyki nawierzchni PU. Rys. 7 przedstawia nietypowy układ kolorystyczny, który jest niefortunny ze względów technologicznych i powoduje, że boiska nie są czytelne.

Rekomendujemy zastosowanie maksymalnie 2 kolorów i zastosowanie kolorów UV stabilnych tj. ceglasto-czerwony i zielony.

Ad. 4

Kolorystyka pozostaje bez zmian.

Pytanie Nr 5

Jaką kwotę zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie?

Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy budżet Zamawiającego. Przygotowanie oferty generuje stosunkowo dużo czasu i jeśli wykonawca zna budżet zamawiającego to może zdecydować czy jest zainteresowany postępowaniem. Brak informacji o budżecie może powodować niepotrzebną stratę wykonawcy.

Ad. 5

Informacja jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia została zamieszczona na stronie prowadzonego postępowania dn. 26.05.2023r.

Pytanie Nr 6

Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiegokolwiek sieci lub inne kolizje?

Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą.

Ad. 6

Nie.

Pytanie Nr 7

Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowlanego i samochodów ciężarowych niezbędnych do wykonania robót?

Ad. 7

Nie.

Pytanie Nr 8

Umowa nie przewiduje możliwości zmiany terminu realizacji w przypadku czynników niezależnych od wykonawcy, co wymaga uzupełnienia dla obiektywnego traktowania wykonawcy.

W związku z tym brakiem niezbędnych zapisów w projekcie umowy dotyczących możliwości zmiany umowy w zakresie zmiany terminu wykonania umowy wnosimy o wprowadzenie zapisu:

Przewiduje się możliwość zmiany terminu realizacji w przypadku:

- *wystąpienia warunków atmosferycznych i/lub ich skutków uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z wymogami technologicznymi,*
- *siły wyższej,*
- *wystąpienia klęsk żywiołowych, wojen itp.,*
- *sytuacji związanych z zachorowaniem na COVID-19.*

Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych.

Ad. 8

Zamawiający dokonuje zmiany umowy w §14:

„§14

Zmiana umowy

1. Zamawiający na podstawie art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2022r, poz.1710 ze zm.) przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności na warunkach określonych w SWZ.

2. Istotne zmiany umowy mogą dotyczyć: przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, niewynikającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przypadku:

- a) zawieszenia robót przez Zamawiającego,

- b) szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych lub ich skutków uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z wymogami technologicznymi, wichury, nadmierne i długie opady deszczu,
 - c) siły wyższej,
 - d) konieczności wykonania robót dodatkowych,
 - e) wystąpienie okoliczności o których mowa w art. 15r ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.),
 - f) przerwania robót z powodu konieczności wykonania prac saperskich, archeologicznych lub konserwatorskich, klęsk żywiołowych i wojen.
- 3.** Powyższe zmiany dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez jedną ze stron i po akceptacji przez drugą stronę.”

Wójt Gminy
/-/mgr Niedbała Piotr