



**Centrum Zdrowia  
Dziecka i Rodziny**

im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.

Sosnowiec, dnia 15.03.2024r.

## **WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (podstawa prawna: art. 132 ustawy Pzp) na:**

**Opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla zadania pn.: „Rozbudowa budynku i przebudowa Izby Przyjęć na potrzeby utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z budową lądowiska wyniesionego dla śmigłowców LPR.**

**Nr postępowania: (PZ/2/2024)**

**Platforma zakupowa: ID 887804**

Działając w trybie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1650 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

### **Pytanie 1**

Zwracam się z prośbą o zmianę warunków udziału w postępowaniu.

Zmiana w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia:

- Wykreślenie punktu b, - projektant lądowiska wyniesionego
- Z zakresu doświadczenie kierownika budowy (pkt d) wykreślenie zapisu o lądowiskach wyniesionych

Zmiana w zakresie doświadczenia

Proszę o wykreślenie z punktu a (dokumentacja projektowa) zapisu odnośnie projektu lądowiska, oraz

analogicznie z punktu b (roboty budowlane, proszę o wykreślenie lądowiska wyniesionego dla śmigłowców.

Zapisy zastosowane w SWZ, naruszają zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Co do zasady Zamawiający nie może stawiać w sytuacji uprzywilejowanej niewielkiej części wykonawców

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje warunki udziału określone w postępowaniu,

**Pytanie 2**

Pytania dotyczą 9.14.12 Inne AD. 2

„Wyświetlacz wraz z przystawką Android umieszczony na ścianie holu windowego w miejscu umożliwiającym podgląd gromadzącym się pacjentom -1 sztuka;” – Czy zamawiający zezwala na wykorzystanie wyświetlaczy bez przystawki android w przypadku zaproponowania monitorów z wbudowanym komputerem i systemem operacyjnym pozwalającym na płynne wyświetlanie multimediiów, informacji oraz zarządzanie urządzeniem?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że obecnie aplikacja systemu kolejkowego pracuje na systemach Windows oraz Android. Dla systemu Windows dopuszczamy rozwiązania zintegrowane z wyświetlaczem o ile wyświetlacz posiada port sieciowy Ethernet RJ-45. Dla systemu Android Zamawiający oczekuje zewnętrznych przystawek ze względu na możliwość instalacji aplikacji spoza sklepu Google, konieczność posiadania portu Ethernet RJ-45 , oraz możliwość wymiany urządzenia ze względu na ewentualne awarie, albo unowocześnienie systemu.

**Pytanie 3**

„Wyświetlacz wraz z przystawką Android umieszczony jest przy Gabinetach 1 i 2, montaż na ścianie pomiędzy drzwiami do gabinetów -1 sztuka;” - Czy zamawiający zezwala na wykorzystanie wyświetlaczy bez przystawki android w przypadku zaproponowania monitorów z wbudowanym komputerem i systemem operacyjnym pozwalającym na płynne wyświetlanie multimediiów, informacji oraz zarządzanie urządzeniem?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że obecnie aplikacja systemu kolejkowego pracuje na systemach Windows oraz Android. Dla systemu Windows dopuszczamy rozwiązania zintegrowane z wyświetlaczem o ile wyświetlacz posiada port sieciowy Ethernet RJ-45. Dla systemu Android Zamawiający oczekuje zewnętrznych przystawek ze względu na możliwość instalacji aplikacji spoza sklepu Google, konieczność posiadania portu Ethernet RJ-45 , oraz możliwość wymiany urządzenia ze względu na ewentualne awarie, albo unowocześnienie systemu.

**Pytanie 4**

W jaki sposób ma zostać zrealizowany element serwera systemu kolejkowego? Czy zamawiający dopuszcza udostępnienie zasobów placówki w celu instalacji na tych zasobach zrytualizowanego serwera systemu kolejkowego? Jeśli nie, to czy zamawiający dopuszcza wykorzystanie Infokiosku jako serwera systemu kolejkowego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że w ramach inwestycji należy:

1. dostarczyć system TOPSOR, dla którego wymagany jest zakup dedykowanego serwera, licencji, wyświetlaczy i innych elementów zgodnie z PFU oraz integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem HIS (WMS MEDIQUS).

2. rozszerzyć aktualnie posiadany przez Zamawiającego system kolejkowy systemu HIS o kolejne elementy, dla którego należy zakupić m.in. 2 wyświetlacze z przystawkami Android. i inne elementy zgodnie z PFU, które zlokalizowane będą w pomieszczeniach Izby Przyjęć planowanych (Zamawiający nie wymaga zakupu licencji)

#### **Pytanie 5**

Dot. Załącznik nr 12, cz. „Wymagania ogólne”

Wykonawca posiada już polisę OC i CAR dla całości prowadzonej działalności. Czy Zamawiający oczekuje możliwości weryfikacji jej treści? Wykonawca zwraca uwagę, że projektowanie postanowienia (w szczególności ust. 1 i 3) ingerują nadmiernie w swobodę kontraktową Wykonawcy, co nie powinno mieć miejsca.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że będzie oczekiwał przedstawienia do akceptacji umowy ubezpieczenia zgodnie z Załącznikiem nr 12 do SWZ.

#### **Pytanie 6**

Dotyczy umowy § 1 ust. 11

Wykonawca wnosi o skreślenie zwrotu „(...) nie zawierającego żadnych zastrzeżeń i uwag”. Zgodnie z ukształtowaną linią orzecniczą KIO oraz sądów powszechnych takie zastrzeżenie jest nieważne. Przykładowo KIO w wyroku KIO 1041/22 z dnia 4 maja 2022 r. wskazał, że „Przyjęcie takiego poglądu oznacza, że postanowienia umów o roboty budowlane przewidujące, że odebranie obiektu może nastąpić tylko w przypadku braku jakichkolwiek wad, są nieważne bezwzględnie jako wykraczające poza swobodę umów wyznaczoną właściwością (naturą) zobowiązania (art. 353.1 k.c. w zw. z art. 647 k.c.)

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia zapis § 1 ust. 11, tak, że uzyskuje on następujące brzmienie:

11. Udzielenie gwarancji na całość przedmiotu zamówienia na okres 60 miesięcy, od daty odbioru końcowego. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po podpisaniu przez Strony umowy protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, nie zawierającego istotnych zastrzeżeń, które uniemożliwiałyby prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy Producent udziela gwarancji na okres dłuższy niż 60 m-cy, obowiązuje gwarancja Producenta. Gwarancja ma polegać na m.in.:

**11.1 wykonywaniu bezpłatnych przeglądów technicznych/gwarancyjnych, zapewniających bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej gwarancji, (w tym wymianę części lub podzespołów w ramach naprawy gwarancyjnej), oraz spełnienie wszystkich wymagań nałożonych przez gwaranta, warunkujących utrzymanie gwarancji w pełnym wymiarze. Przeglądy będą dokonywane w terminach określonych przez Producentów urządzeń oraz wynikających z odpowiednich przepisów i norm, a w razie ich braku w terminie ustalonym z Zamawiającym, przy czym nie rzadziej niż jeden raz w roku. Koszty przeglądów technicznych/ gwarancyjnych oraz koszty części lub podzespołów wymienionych w ramach naprawy gwarancyjnej niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń ponosi Wykonawca.**

**11.2 usuwaniu wszelkich wad i usterek powstałych w okresie gwarancji, wykonywaniu innych czynności niezbędnych do prawidłowego działania przedmiotu zamówienia**

### Pytanie 7

Dotyczy umowy § 1 ust. 11.1

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że zakres umowy obejmuje wyłącznie przeglądy techniczne i gwarancyjne wynikające z zobowiązań nałożonych przez producenta danego urządzenia, włącznie z materiałami niezbędnymi do dokonania takiego przeglądu. Z kolei Zamawiający we własnym zakresie ponosi koszty wymiany materiałów eksploatacyjnych na skutek ich normalnego zużycia, a także realizować będzie przeglądy przewidziane przepisami prawa.

### Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że będzie ponosił koszty wymiany materiałów eksploatacyjnych na skutek ich normalnego zużycia. Natomiast wszystkie przeglądy techniczne i gwarancyjne wynikające z zobowiązań nałożonych przez producenta danego urządzenia oraz przewidziane przepisami prawa, włącznie z materiałami niezbędnymi do dokonania takiego przeglądu będą wykonywane przez Wykonawcę w ramach gwarancji przez okres 60 miesięcy.

### Pytanie 8

Dotyczy umowy § 1 ust. 11.3

Wykonawca wnosi o sprecyzowanie katalogu „innych czynności niezbędnych do prawidłowego działania przedmiotu zamówienia”, gdyż pojęcie to jest nieostre i sprzeczne z zasadą precyzyjnego opisu przedmiotu zamówienia.

### Odpowiedź:

**Zamawiający oczekuje wykonania wszystkich elementów oraz czynności niezbędnych do prawidłowego działania przedmiotu zamówienia w zakresie opisanym w SWZ.**

### Pytanie 9

Dotyczy umowy § 3

Wykonawca, w oparciu o art. 44 pkt 4) PZP, wnosi o wskazanie minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron.

### Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis § 3 w ten sposób, że dopisuje ust. 6, który otrzymuje brzmienie:

**6. Wartość robót zaniechanych nie przekroczy 5% wartości umowy.**

Zamawiający wprowadza dodatkowy zapis w § 20 ust. 4.3

**4.3.11. W przypadku wystąpienia robót zaniechanych opisanych w § 3 może nastąpić zmiana wartości umowy, jednak nie większa niż 5% wartości umowy.**

### Pytanie 10

Dotyczy umowy § 5 ust. 1 i 2

Wykonawca wnosi o zrewidowanie terminów realizacji wskazanych w przywołanym postanowieniu. Jeżeli przedłożenie dokumentacji architektoniczno-budowlanej wraz z pozwoleniem na budowę ma nastąpić w terminie do 80 dni (ust. 1), to niemożliwe jest

spełnienie warunku zapisanego w ust. 2 (70 dni + 10 dni roboczych na weryfikację + pozwolenie na budowę do 30 dni). Tym samym wnosimy o zmianę terminu określonego w ust. 1 na co najmniej 150 dni mając w szczególności na uwadze konieczność dokonania uzgodnień z gestorami sieci oraz administracyjne terminy uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wykonawca zwraca przy tym uwagę, że przyznanie Zamawiającemu 10 dni roboczych na weryfikację dokumentacji oznacza co najmniej 12 dni kalendarzowych, ale w przypadku konieczności uwzględnienie świąt i innych dni wolnych, może to odpowiadać np. 16 dniom kalendarzowym. Tym samym Wykonawca nie jest w stanie określić rzeczywistego wpływu działań Zamawiającego na harmonogram, który jest istotny (4 dni kalendarzowe to 5% terminu realizacji zadania).

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wprowadza zmian w § 5 ust. 1. Natomiast § 5 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

2. Przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kompletną dokumentację architektoniczno-budowlaną wraz z projektem zagospodarowania terenu celem uzyskania jego akceptacji. Zamawiający przedstawi swoje stanowisko w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia następnego po otrzymaniu dokumentacji. Po akceptacji dokumentacji przez Zamawiającego, Wykonawca występuje o pozwolenie na budowę.

### **Pytanie 11**

Dotyczy umowy § 5 ust. 12, § 6 ust. 2.6, § 14 ust. 2

Wykonawca wnosi o skreślenie zwrotu „(...) bez uwag”, „(...) nie zawierający uwag” i równoważnych. Zgodnie z ukształtowaną linią orzeczniczą KIO oraz sądów powszechnych takie zastrzeżenie jest nieważne. Przykładowo KIO w wyroku KIO 1041/22 z dnia 4 maja 2022 r. wskazał, że „Przyjęcie takiego poglądu oznacza, że postanowienia umów o roboty budowlane przewidujące, że odebranie obiektu może nastąpić tylko w przypadku braku jakichkolwiek wad, są nieważne bezwzględnie jako wykraczające poza swobodę umów wyznaczoną właściwością (naturą) zobowiązania (art. 353.1 k.c. w zw. z art. 647 k.c.).

### **Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje zmian zapisów umowy w § 5 ust. 13, który otrzymuje brzmienie:

13. **Data zakończenia realizacji umowy będzie data podpisania protokołu końcowego przez Zamawiającego, Wykonawcę, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Projektanta pełniącego nadzór autorski. Zamawiający może odmówić dokonania odbioru końcowego w przypadku wystąpienia wad istotnych, które uniemożliwiłyby prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia. W pozostałych wypadkach Zamawiający dokonuje odbioru końcowego, a do protokołu zostanie dołączony wykaz wszystkich ujawnionych wad z terminami ich usunięcia.**

Zamawiający dokonuje zmian zapisów umowy w § 6 ust. 2.6, który otrzymuje brzmienie:

- 2.6. **Protokół odbioru częściowego nie zawierający istotnych uwag ze strony Zamawiającego stanowi podstawę do wystawienia faktury częściowej.**

Zamawiający dokonuje zmian zapisów umowy w § 14 ust. 2, który otrzymuje brzmienie:

- 2. Gwarancja na roboty budowlane, użyte materiały, zamontowane urządzenia i wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po podpisaniu przez Zamawiającego, Wykonawcę, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Projektanta pełniącego nadzór autorski protokołu odbioru końcowego robót nie zawierającego istotnych zastrzeżeń, które uniemożliwiłyby prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia.**

#### **Pytanie 12**

Dotyczy umowy § 6 ust. 1

Wykonawca zwraca uwagę, że ze względu na przedmiot realizacji zastosowanie jednolitej stawki podatku VAT do całego zakresu zamówienia będzie sprzeczne z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Wobec tego wnosimy o rozdzielenie stawki VAT wskazanej w punkcie 1.1.3 (a w konsekwencji także w formularzu ofertowym) na pozycje objęte stawką 8% oraz 23%.

#### **Odpowiedź:**

Wykonawca w ramach oferty powinien zadeklarować kwotę objętą stawką VAT 8% lub objętą stawką VAT 23 % lub inną, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Zamawiający jedynie wskazał sposób wypełniania umowy lub formularza. W przypadku różnych stawek prosimy o oddzielne podanie każdej stawki i kwoty podatku.

#### **Pytanie 13**

Dotyczy umowy § 6 ust. 1.7

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że oświadczenie podwykonawcy ma dotyczyć zapłaty wymagalnych należności (zobowiązanie niewymagalne nie prowadzi do powstania zaległości w płatności), mając na uwadze zapisy § 6 ust. 4.7 i 4.9.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że oświadczenie podwykonawcy ma dotyczyć zapłaty wymagalnych należności.

#### **Pytanie 14**

Dotyczy umowy § 6 ust. 2.2

Wykonawca wnosi o podwyższenie limitu rozliczenia do 80%. Biorąc pod uwagę przewidziany okres realizacji robót (180 dni, t.j. 6 miesięcy) oraz uśredniając wartość prac w danym miesiącu do 16% wartości przedmiotu umowy ( $100\% - 4\% \text{ (projekt)} = 96\% / 6 = 16\%$ ) oznacza to bowiem, że Wykonawca będzie musiał finansować samodzielnie realizację prac przez 2,5 miesiąca (czyli prawie połowę okresu realizacji), a w rzeczywistości – uwzględniając procedury zatwierdzenia rozliczenia i termin zapłaty – przez 4 miesiące.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ oraz załączników.

### **Pytanie 15**

Dotyczy umowy § 6 ust. 3.4

Wykonawca wnosi o wykreślenie postanowienia lub jego zmianę poprzez dodanie zwrotu „bezspornej części wynagrodzenia”. Zamawiający lub Inspektor Nadzoru nie może jednostronnie ustalić w sposób wiążący Strony wartości wynagrodzenia. Wskazany zapis pozbawia Wykonawcy prawa do dochodzenia wynagrodzenia w części spornej, co powinno być ewentualnym przedmiotem rozstrzygnięcia przed sądem.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ oraz załączników.

### **Pytanie 16**

Dotyczy umowy § 6 ust. 4.10

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie postanowienia poprzez wskazanie, że prawo wstrzymania wynagrodzenie obejmuje wyłącznie część odpowiadającą wysokości nieuregulowanych na rzecz podwykonawców zobowiązań

### **Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że wstrzymanie zapłaty wynagrodzenia dotyczy wyłącznie części wynagrodzenia w wysokości nieuregulowanych na rzecz podwykonawców zobowiązań.

§ 6 ust. 4.10 otrzymuje brzmienie:

**4.10. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą dokumentów, o których mowa w pkt 4.8, 4.9, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości nieuregulowanych zobowiązań wymagalnych do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w pkt 4.8, 4.9 nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.**

### **Pytanie 17**

Dotyczy umowy § 6 ust. 4.10

Wykonawca wnosi o rozszerzenie tego postanowienia w ten sposób, że Zamawiający uzna za równoważne oświadczeniom podwykonawców również inne dokumenty potwierdzające dokonanie płatności (np. potwierdzenia przelewów).

### **Odpowiedź:**

Zamawiający dodaje zapis do umowy § 6 ust. 4.13:

**4.13. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć oświadczenia Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich wymagalnych należności, powstałych w danym okresie lub braku takich należności. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w danym okresie wynagrodzeń Podwykonawców wynikających z umów o**

**podwykonawstwo. Dopuszcza się wersję elektroniczną oświadczenia podpisaną podpisem elektronicznym, zgodnie z reprezentacją. Dowodem może być również potwierdzenie zrealizowanego przelewu.**

**Pytanie 18**

Dotyczy umowy § 14 ust. 2

Wykonawca wnosi o rozdzielenie gwarancji na roboty budowlane oraz zabudowany sprzęt i wyposażenie, z ograniczeniem gwarancji dla tego drugiego zakresu do 24 miesięcy. Powyższa zmiana podyktowana jest standardami rynkowymi, gdyż producenci rzadko udzielają gwarancji dłuższych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ oraz załączników.

**Pytanie 19**

Dotyczy umowy § 14 ust. 10

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że bieg gwarancji od nowa dotyczy wyłącznie wymienionego urządzenia lub jego części, a nie całości przedmiotu umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza zapis § 14 ust. 10, że przypadku wymiany urządzenia na nowe, okres udzielonej gwarancji dotyczy wymienionego urządzenia lub jego części.

**Pytanie 20**

Dotyczy umowy § 15 ust. 6

Wykonawca wnosi o uzupełnienie postanowienia poprzez wskazanie, że łączna odpowiedzialność Wykonawcy względem Zamawiającego ze wszystkich tytułów (to jest z uwzględnieniem odszkodowania uzupełniającego) nie przekroczyć 50% wartości wynagrodzenia brutto.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ oraz załączników.

**Pytanie 21**

Dotyczy umowy § 19 ust. 5

Wykonawca wskazuje, że umowa o roboty budowlane jako umowa rezultatu, nie podlega rozwiązaniu w wyniku złożenia wypowiedzenia, a możliwe jest wyłącznie odstąpienie od niej (z możliwością zastrzeżenia skutku ex nunc). Tym samym przywołane postanowienia należy traktować jako niezgodne z prawem.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ oraz załączników.

**Pytanie 22**

Dotyczy zakresu przetargu. Prosimy o potwierdzenie, iż etap II dotyczący wszelkich prac



instalacyjnych i wykończeniowych na oddziałach pediatrii, chirurgii i reumatologii nie jest w zakresie przetargu, zgodnie z informacją zawarta na str. 6 PFU:

„W ramach II etapu (nie objętego niniejszym postępowaniem) należy wykonać roboty budowlane w zakresie:

1. Przebudowy Oddziału Pediatrii wraz z umieszczeniem dodatkowych funkcji w wykonanej w etapie 1 części rozbudowywanej (prace instalacyjne i wykończeniowe)
2. Przebudowy Oddziału Chirurgii wraz z umieszczeniem dodatkowych funkcji w wykonanej w etapie 1 części rozbudowywanej (prace instalacyjne i wykończeniowe)
3. Przebudowy Oddziału Reumatologii (w ograniczonym zakresie) wraz z umieszczeniem dodatkowych funkcji w wykonanej w etapie 1 części rozbudowywanej (prace instalacyjne i wykończeniowe)”

Bowiem według PFU str. 15 jest następujący zapis dotyczący działań inwestycyjnych, sugerujący, iż oddziały mają być remontowane:

„Kondygnacje budynku (w zakresie działań inwestycyjnych) pełnią następujące funkcje:

- poz. -3.30 - piwnice - pom. pomocnicze,
- poz. ±0.00 – parter – izba przyjęć z podjazdem dla karet, oddział łóżkowy,
- poz. +3.90 – I piętro – oddział pediatryczny,
- poz. +7.20 - II piętro - oddział chirurgiczny,
- poz. +10.50 – III piętro – oddział reumatologiczny”

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że w ramach I etapu (objętego niniejszym postępowaniem) należy wykonać:

1. wszystkie opracowania projektowe dotyczące I i II etapu
2. roboty budowlane w zakresie:
  - Przebudowy Izby przyjęć na Szpitalny Oddział Ratunkowy (z jego rozbudową w osiach 0-3) wraz z wszelkimi instalacjami i wykończeniem.
  - Wykonania dwóch gabinetów Izby przyjęć przy łączniku (za osią E) wraz z wszelkimi instalacjami i wykończeniem.
  - Przebudowy izby przyjęć oddziału psychiatrycznego wraz z wszelkimi instalacjami i wykończeniem.
  - Wykonania rozbudowy budynku w osiach (0-3) w stanie surowym zamkniętym
  - Rozbiórki elementów ocieplenia elewacji części budynku na parterze, tj. w miejscu powstawania SOR, demontaż stolarki okiennej wraz z obróbkami oraz dostawę i montaż stolarki okiennej oraz ocieplenia j.w.
  - Wykonania łądowniska wyniesionego dla śmigłowców LPR<sup>1</sup>; w tym m.in.: wykonania połączonych prac konstrukcyjnych rozbudowy budynku oraz konstrukcji nośnej łądowniska wyniesionego dla śmigłowców, wykonania nowego szybu windowego, wraz z dostawą windy, podwyższenia istniejącego szybu klatki schodowej, wykonania zabezpieczeń, podestów, dojść do łądowniska wraz z kompletnym wyposażeniem

---

<sup>1</sup> Na podstawie "Koncepcji lokalizacji łądowniska wyniesionego dla śmigłowców ratunkowych na potrzeby Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o." – zgodnej z zapisami niniejszego PFU

ładowiska w tym w system oświetlenia i system przeciwpożarowy, radiokomunikacyjny, oznaczeń i wskaźników.

- Wykonania prac związanych z infrastrukturą zewnętrzną w tym przebudowa sieci i przyłączy kolidujących z planowaną inwestycją
- Usunięcie zieleni z terenu przebudowywanego placu przed podjazdem dla karetka oraz kolidującej z działaniami w obrębie sieci i przyłączy zewnętrznych,
- Wykonania układu drogowego, oraz odtworzenie zieleni na terenie inwestycji
- I inne czynności wymienione w PFU, dotyczące etapu I

#### UWAGA

W ramach pierwszego etapu należy wykonać wszystkie główne zasilania w media w tym centrale wentylacyjne i agregaty wody lodowej dla docelowej inwestycji, tak aby w kolejnych etapach wykonać jedynie rozprowadzenia pod przebudowywanych i rozbudowywanych kondygnacjach budynku.

W ramach II etapu, nie objętego niniejszym postępowaniem, będą wykonywane roboty budowlane w zakresie:

1. Przebudowy Oddziału Pediatrii wraz z umieszczeniem dodatkowych funkcji w wykonanej w etapie 1 części rozbudowywanej (prace instalacyjne i wykończeniowe)
2. Przebudowy Oddziału Chirurgii wraz z umieszczeniem dodatkowych funkcji w wykonanej w etapie 1 części rozbudowywanej (prace instalacyjne i wykończeniowe)
3. Przebudowy Oddziału Reumatologii (w ograniczonym zakresie) wraz z umieszczeniem dodatkowych funkcji w wykonanej w etapie 1 części rozbudowywanej (prace instalacyjne i wykończeniowe).

Zamawiający rezygnuje z wymiany dźwigu windowego w istniejącym budynku, przy osi E oraz wymiany okien i elewacji budynku na kondygnacji I, II i III w części modernizowanej.

#### Pytanie 23

Prosimy o wyjaśnienie zakresu projektowania w przetargu w związku z wyłączeniem w etapie II wykonania robót budowlanych i instalacyjnych, który według PFU nie jest w zakresie przetargu, a dotyczy robót instalacyjnych i wykończeniowych na oddziałach pediatrii, chirurgii i reumatologii. W umowie natomiast (§ 1 punkt 1.1) zakres projektowania tych oddziałów (piętra I-III) został ujęty, podobnie jak w SWZ (punkt III. 1.1.1).

#### Odpowiedź:

Odpowiedź została zawarta w odpowiedzi na pytanie nr 22. Projektem objęty jest pełny zakres inwestycji zarówno I jak i II etapu.

#### Pytanie 24

Dotyczy zakresu przetargu. Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie zakresu robót wykończeniowych. Zgodnie z PFU punkt II. 1. w zakresie jest „*Przebudowa Izby przyjęć na Szpitalny Oddział Ratunkowy (z jego rozbudową w osiach 0-3) wraz z wszelkimi instalacjami i wykończeniem*”, natomiast według punktu II. 4. „*Wykonania rozbudowy budynku w osiach (0-3) w stanie surowym zamkniętym*”, a więc bez wykończenia pomieszczeń na parterze w osi 0-3. Prosimy o doprecyzowanie zakresu robót objętego przetargiem.

**Odpowiedź:**

Zamawiający odpowiada, że szczegółowy zakres I etapu (objętego niniejszym postępowaniem) został wyjaśniony w odpowiedzi na pytanie 22. Na parterze, w zakresie SOR należy wykonać pełny zakres prac wraz z instalacjami i wykończeniem.

**Pytanie 25**

Dotyczy zakresu przetargu. W otrzymanych materiałach PFU dołączono rzut parteru- SOR- projektowany. Na rzucie znajduje się dobudowany korytarz (na południe od osi I). prosimy o potwierdzenie, iż ta dobudowa jest w zakresie przetargu i czy dotyczy to jedynie kondygnacji parteru.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotowy korytarz jest w zakresie postępowania przetargowego i znajduje się on jedynie na jednej kondygnacji.

**Pytanie 26**

Dotyczy zakresu przetargu. Według PFU punkt II. 3., w zakresie przetargu jest przebudowa izby przyjęć oddziału psychiatrycznego wraz z wszelkimi instalacjami i wykończeniem. Prosimy o określenie wymagań co do tych pomieszczeń, gdyż nie ujęto ich w kartach pomieszczeń. Prosimy również o określenie wymagań co do dwóch dobudowywanych gabinetów nr 1 i 2.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że wymagania w stosunku do w/w pomieszczeń są takie jak dla gabinetu konsultacyjnego (opisanego w pkt 1.2.5 na str. 42 kart pomieszczeń)

**Pytanie 27**

Dotyczy zakresu przetargu. W sąsiedztwie izby przyjęć oddziału psychiatrycznego znajduje się korytarz „izby przyjęć” wraz z szybami windowymi. Prosimy o informację czy remont tego korytarza jest przedmiotem przetargu. Dotyczy to również wymiany drzwi zewnętrznych i okna.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że remont korytarza nie jest przewidziany w zakresie inwestycji.

**Pytanie 28**

Dotyczy zakresu przetargu Według PFU str. 6 „*W ramach przebudowy parteru budynku CZDiR należy także wykonać przebudowę pomieszczeń na izbę przyjęć pediatryczną oraz izbę przyjęć ogólną – zgodnie z załączoną koncepcją projektową*”. Prosimy o informację czy zakres ten dotyczy w rzeczywistości izby przyjęć oddziału psychiatrycznego oraz izby przyjęć w osiach 9-11/J-E.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że zakres dotyczy izby przyjęć psychiatrycznej oraz izby przyjęć planowanych (ogólnej).

**Pytanie 29**

Dotyczy zakresu przetargu. Według PFU punkt II. 5. W zakresie przetargu jest wymiana urządzenia dźwigowego w istniejącym budynku (przy osi E). Prosimy o potwierdzenie, iż wymiana dotyczy jedynie jednego urządzenia oraz prosimy o przekazanie specyfikacji istniejącego urządzenia dźwigowego wraz z wymaganiami nowego urządzenia (udźwig, rodzaj wykończenia, ilość przystanków, itp.). Prosimy o przekazanie przekroju przez istniejący budynek w miejscu szybu windowego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że rezygnuje z wymiany urządzenia dźwigowego w istniejącym budynku (przy osi E) w ramach niniejszego postępowania. W zakresie inwestycji konieczne jest wykonanie nowego szybu windowego wraz z dostawą i montażem urządzenia, łączącego ładowisko z pozostałymi kondygnacjami.

**Pytanie 30**

Dotyczy zakresu przetargu. Według PFU punkt II. 7. W zakresie przetargu jest wykonanie ładowiska wraz z wykonaniem nowego szybu windowego. Prosimy o wyjaśnienie, czy dostawa i montaż urządzenia windowego jest w zakresie przetargu. Jeżeli tak, to prosimy o podanie specyfikacji dla urządzenia dźwigowego. Zgodnie z PFU natomiast w punkcie 9.12.1 Dźwigi osobowe jest informacja: „*Nie przewiduje się w ramach niniejszej inwestycji*”.

**Odpowiedź:**

Dostawa i montaż urządzenia dźwigowego jest w zakresie przedmiotu postępowania.

**Pytanie 31**

Dotyczy zakresu przetargu. Według PFU punkt II. 6. W zakresie przetargu jest rozbiórka elementów ocieplenia elewacji przebudowywanej części budynku (na wszystkich kondygnacjach), demontaż stolarki okiennej wraz z obróbkami oraz dostawę i montaż stolarki okiennej oraz ocieplenia j.w. Prosimy o wyjaśnienie czy wymianie podlega również aluminiowa ściana w osiach 5-7/I, 6-9/F oraz przy korytarzu K/05.

**Odpowiedź:**

Zamawiający rezygnuje z rozbiórki elementów ocieplenia elewacji przebudowywanej części budynku (na kondygnacjach I, II i III) oraz wymiany stolarki okiennej i wykonania nowego ocieplenia i otynkowania części przebudowywanej na kondygnacjach I, II i III – zakres ten pozostaje przeniesiony do II etapu inwestycji nie objętego niniejszym postępowaniem.

Zakres ten pozostaje w ramach projektowania.

Wymianie stolarki okiennej i fasad podlega przebudowywany parter budynku

Natomiast aluminiowa ściana w osiach 5-7/I, 6-9/F oraz przy korytarzu K/05 podlega wymianie.

**Pytanie 32**

Dotyczy zakresu przetargu. W związku z wymianą stolarki okiennej na wszystkich

kondygnacjach budynku prosimy o powierzenie, iż żadne prace wykończeniowe dotyczące doprowadzenia pomieszczeń do stanu używalności nie są w zakresie przetargu na piętrach I, II i III, wobec zapisu ze strony , iż prace wykończeniowe na tych piętrach nie są objęte niniejszym postępowaniem i stanowią II etap.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje odpowiedzi zawartą w odpowiedzi na pytania 31.

**Pytanie 33**

Dotyczy zakresu przetargu. Prosimy o uściślenie w jakim zakresie ma podlegać wymianie stolarka drzwiowa wewnętrzna. Czy ma to dotyczyć jedynie oddziału SOR na parterze. Czy stolarka izby przyjęć oraz izby przyjęć oddziału psychiatrycznego ( parter) też ma podlegać wymianie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że wymiana stolarki drzwiowej obejmuje wszystkie w/w obszary.

**Pytanie 34**

Prosimy o wyjaśnienie czy wymianie elewacji lekko-mokrej, stolarki okiennej, elewacji ściany aluminiowej podlega również budynek, w którym znajduje się izba przyjęć oddziału psychiatrycznego (osie 9-11/J). Jeżeli tak, to prosimy o uściślenie zakresu, na których ścianach należy przeprowadzić wymianę stolarki i elewacji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że powyższe prace mają zostać wykonane na poziomie 0, na którym powstaje psychiatryczna izba przyjęć i izba przyjęć planowanych. Wymiana elewacji dotyczy tego samego zakresu.

**Pytanie 35**

Dotyczy zakresu przetargu. Według PFU str. 5 „W ramach pierwszego etapu należy wykonać wszystkie główne zasilania w media w tym centrale wentylacyjne i agregaty wody lodowej dla docelowej inwestycji, tak aby w kolejnych etapach wykonać jedynie rozprowadzenia pod przebudowywanych i rozbudowywanych kondygnacjach budynku”. Prosimy o określenie docelowej inwestycji, gdyż nie wynika to z materiałów przetargowych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że zakres docelowej inwestycji obejmuje I i II etap opisany w PFU.

**Pytanie 36**

Dotyczy zakresu przetargu. W materiałach przetargowych zostały umieszczone rysunki fazy PFU: rzut poziom 0 – SOR i dermatologia ( A.k.2.2 z 30.03.2022) oraz poziom +1- oddział pediatryczny ( A.k.2.3 20.05.2022). Czego dotyczą w/w opracowania, gdyż nie są one związane z zakresem przetargu opisanym w umowie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że rysunki poza zakresem podanym na rysunkach koncepcji dołączonej do PFU umieszczone zostały orientacyjnie dla pokazania stanu istniejącego.

**Pytanie 37**

Z otrzymanych materiałów wynika, iż budynek jest podpiwniczony. Prosimy o wyjaśnienie czy w zakresie przetargu są jakiegokolwiek prace w kondygnacji podziemnej. Jeżeli tak, to jakie. W PFU str. 15 jest bowiem informacja, iż w zakresie działań inwestycyjnych jest piwnica:

*Kondygnacje budynku ( w zakresie działań inwestycyjnych ) pełnią następujące funkcje:*

- poz. -3.30 - piwnice - pom. pomocnicze,
- poz. ±0.00 – parter – izba przyjęć z podjazdem dla karet, oddział łóżkowy,
- poz. +3.90 – I piętro – oddział pediatryczny,
- poz. +7.20 - II piętro - oddział chirurgiczny,
- poz. +10.50 – III piętro – oddział reumatologiczny

Prosimy o przekazanie rzutów stanu istniejącego piwnicy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że w ramach inwestycji I etapu nie przewiduje się działań w obrębie piwnic poza prowadzeniem niezbędnych instalacji do wykonania przedmiotu Zamówienia  
W załączeniu rzut piwnic.

**Pytanie 38**

Dotyczy zakresu przetargu. Prosimy o uściślenie w jakim zakresie przetargu są roboty dachowe na istniejącym oraz rozbudowywanym budynku nr. 1 seg. A.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca określi w ramach projektu zakres niezbędnych działań przy istniejącym dachu budynku. W ramach inwestycji należy wykonać wszelkie niezbędne prace konieczne do powstania lądowiska wyniesionego oraz wykonania instalacji określonych w PFU.

**Pytanie 39**

Dotyczy zakresu przetargu. W związku z zakresem przetargu dotyczącym „ dostawy i montażu wyposażenia, z wyłączeniem dostawy wolnostojącego wyposażenia meblowego i wolnostojących urządzeń medycznych”, zgodnie z punktem 5. Rozdziału B SWZ, prosimy o przedstawienie zestawienia wyposażenia, które jest w zakresie przetargu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia że w zakresie przetargu jest zakup, dostawa i montaż zabudowy meblowej stałej, w tym z blatami, w których osadzone mają być urządzenia nablatowe, dostawa i montaż blatów recepcyjnych, punktów pielęgniarskich. W zakresie wyposażenia medycznego należy zakupić, dostarczyć i zamontować wszystkie elementy wyposażenia stałego opisane w

kartach pomieszczeń, w tym w szczególności kolumny, panele gazów medycznych, lampy operacyjne i zabiegowe, szafy przelotowe zabudowy sali resuscytacyjnej, negatoskopy itp. Zamawiający wymaga dostawy i montażu elementów wyposażenia na stałe związanych z podłogą lub ścianami lub sufitami.

#### **Pytanie 40**

Prosimy o uściślenie czy w zakresie przetargu są instalacje gazów medycznych na oddziałach pediatrycznym, chirurgicznym, reumatologicznym wobec zapisu w PFU str. 79,80:

*„Przewidziano następujące punkty poboru gazów medycznych:*

*Pokój łóżkowy Panel gazowoświetleniowy*

*Na jedno stanowisko:*

*1 gniazdo tlenu ( O<sub>2</sub> )*

*1 gniazdo próżni (VAC)*

*1 gniazdo sprężonego powietrza ( AIR”.*

Zgodnie z informacją zawartą na str. 6 PFU: prace instalacyjne i budowlane na tych oddziałach nie są objęte niniejszym przetargiem: *„W ramach II etapu (nie objętego niniejszym postępowaniem ) należy wykonać roboty budowlane w zakresie: 1. Przebudowy Oddziału Pediatrii wraz z umieszczeniem dodatkowych funkcji w wykonanej w etapie 1 części rozbudowywanej (prace instalacyjne i wykończeniowe)”*. Uwaga dotyczy również pozostałych dwóch oddziałów.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnił w odpowiedzi na pytanie nr 22 zakres inwestycji objętej niniejszym postępowaniem. Zamawiający potwierdza zapis ze strony 6 PFU o wyłączeniu prac instalacyjnych z oddziałów nie objętych niniejszym postępowaniem.

Zamawiający wyjaśnia, że należy zaprojektować w następujące stanowiska paneli poboru gazów medycznych:

*„Przewidziano następujące punkty poboru gazów medycznych:*

*Pokój łóżkowy Panel gazowoświetleniowy*

*Na jedno stanowisko:*

*1 gniazdo tlenu ( O<sub>2</sub> )*

*1 gniazdo próżni (VAC)*

*1 gniazdo sprężonego powietrza ( AIR”.*

#### **Pytanie 41**

Prosimy o potwierdzenie, iż nie wymaga się na etapie przetargu dołączać kart urządzeń medycznych do oferty.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że do oferty nie wymaga dołączenia kart urządzeń medycznych a jedynie wypełnienia formularza parametrów technicznych – Załącznika nr 3.

**Pytanie 42**

Prosimy o informację czy w zakresie przetargu jest wykonanie nowych instalacji podposadzkowych. Jeżeli tak, to prosimy o wyszczególnienie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że nie planuje wykonania w ramach projektu nowych instalacji podposadzkowych. Wszystkie instalacje (z wyjątkiem N2O) wyprowadzone są do poziomu 0 i prowadzone są w podwieszanych sufitach kasetonowych. Zamawiający nie posiada instalacji N2O.

**Pytanie 43**

Prosimy o informację czy w zakresie przetargu jest budowa muru oporowego przy płocie w części południowo-zachodniej, gdzie znajduje się skarpa.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że inwestycja nie obejmuje muru oporowego..

**Pytanie 44**

W „SWZ - Harmonogram prac” termin na przekazanie kompletnej dokumentacji architektoniczno-budowlanej określono na 80 dni kalendarzowych lub na 70 dni. Wnosimy o jednoznaczne określenie terminu na przedstawienie dokumentacji oraz weryfikację czasu potrzebnego dla realizacji zadania. Wykonawca zaznacza, że wskazane terminy są niemożliwe do spełnienia przy poziomie skomplikowania zadania, gdzie na podstawie podobnych zadań minimalny czas potrzebny na wykonanie takiej dokumentacji wynosił 5 miesięcy od podpisania umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że termin na przekazanie kompletnej dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę wynosi **80 dni kalendarzowych**.

**Pytanie 45**

W ZWZ Zamawiający określił termin realizacji prac budowlanych wraz z dostawą i montażem urządzeń oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie na 180 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu budowy. Termin taki, przy zakresie skomplikowania zadania, konieczności pozyskania specjalistycznego wyposażenia powinien wynosić co najmniej 240 dni kalendarzowych. Wnosimy o weryfikację i ponowne określenie terenu wykonania prac budowlanych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje termin realizacji prac budowlanych wraz z dostawą i montażem urządzeń oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie na 180 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu budowy.



**Pytanie 46**

Prosimy o jednoznaczną informację, czy w ramach zadania wykonawca ma przewidzieć wykonanie dokumentacji ewidencyjnej lądowiska wraz z uzyskaniem wpisu do ewidencji lądowisk prowadzonej przez prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że w zakresie inwestycji jest przygotowanie wszelkich dokumentów do uzyskania w/w decyzji wraz z uzyskaniem wpisu do ewidencji lądowisk prowadzonej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

**Pytanie 47**

W przypadku gdy wykonanie i uzyskanie wpisu do ewidencji lądowisk jest w zakresie zadania, prosimy o wyznaczenie dodatkowego czasu na wykonanie i uzyskanie wpisu, poza terminem wyznaczonym na wykonanie prac budowlanych i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Same terminy urzędowe w LPR, PAŻP i ULC w procesie opiniowania i uzyskiwania wpisu do ewidencji mogą wynieść kilka miesięcy od zakończenia prac instalacyjnych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje terminy wskazane w SWZ.

**Pytanie 48**

Wnosimy o przedstawienie uzgodnienia LPR dla PFU oraz Koncepcji lokalizacji lądowiska.

**Odpowiedź:**

Zamawiający załącza opinię LPR.

**Pytanie 49**

W PFU występuje zapis „Płyta lądowiska wykonana zostanie z płyty żelbetowej lub w konstrukcji aluminiowej – wg wytycznych inwestora”. Natomiast w koncepcji lokalizacji lądowiska występuje zapis o wykonaniu w technologii lekkiej (np. płyta aluminiowa lub z tworzywa kompozytowego) z dopuszczeniem technologii żelbetowej. Wnosimy o jednoznaczne udzielenie „wytycznych” przez Inwestora, w jakiej technologii należy wykonać płytę lądowiska, tj. żelbetowej czy tzw. „lekkiej”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga wykonania płyty lądowiska w lekkiej technologii to jest aluminiowej.

**Pytanie 50**

W PFU występuje zapis „ W pobliżu lądowiska, po stronie południowo-zachodniej, znajdują się drzewa, które są znacznie wyższe, jednak obecnie został złożony wniosek o usunięcie ww. drzew”. Prosimy o jednoznacznie potwierdzenie, że usunięcie drzew nie leży w zakresie bieżącego postępowania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że usunięcie drzew jest po stronie Zamawiającego i jest w trakcie procedowania.

**Pytanie 51**

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że w ramach zadania nie występuje wykonanie oznakowania przeszkodowego dziennego i nocnego potencjalnych przeszkód lotniczym, poza budynkiem szpitala w bezpośredniej bliskości lądowiska (nadbudówka szybu windy, wskaźnik kierunku wiatru, barierki).

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że poza terenem szpitala nie występują potencjalne przeszkody lotnicze wymagające oznakowania przeszkodowego.

**Pytanie 52**

W nawiązaniu do powyższego pytania, jeżeli występuje taka konieczność, wnosimy o jednoznaczne przedstawienie jakie obiekty i w jaki sposób należy oznakować oraz wnosimy o przedstawienie zgód zarządców tych obiektów dla wykonania oznakowania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że poza terenem szpitala nie występują potencjalne przeszkody lotnicze wymagające oznakowania przeszkodowego.

**Pytanie 53**

W zapisach PFU występuje zapis o „drugi oświetlony wiatrowskaz instaluje się na najwyższym obiekcie szpitala; wiatrowskaz musi być widoczny z płyty lądowiska”. Prosimy o potwierdzenie, że należy zastosować jeden wskaźnik kierunku wiatru na nadbudówce szybu windy.

**Odpowiedź:**

Potwierdzamy, przy lądowisku ma być zainstalowany tylko jeden Wskaźnik Kierunku Wiatru, na dachu nadbudówki windy.

**Pytanie 54**

W zapisach PFU występuje zapis „świetlnych systemów wspomaganie lądowania do naprowadzania azymutalnego oraz ścieżki schodzenia”. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że w ramach zadania należy zastosować system ścieżki schodzenia (HAPI) ale nie należy przewidzieć systemu azymutalnego naprowadzania do lądowania.

**Odpowiedź:**

Potwierdzamy, na lądowisku ma być zainstalowany tylko wskaźnik kąta ścieżki schodzenia (HAPI) bez azymutalnego systemu naprowadzania (SAGA).

**Pytanie 55**

W ramach PFU występuje zapis „Wokół lądowiska należy umieścić certyfikowaną siatkę zabezpieczającą”. Prosimy o jednoznaczne określenie na jakie przepisy i wymagania ma posiadać certyfikaty / deklaracje zgodności.

**Odpowiedź:**

Obwieszczenie: Nr 17 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 02 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 14, tomu I do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC 2021, poz. 41).  
Heliport Manual – Doc 9261-AN/903 – Fifth Edition – ICAO 2021.

**Pytanie 56**

W ramach PFU występuje zapis „Lądowisko wyniesione musi spełniać wymagania w zakresie ratownictwa i gaszenia pożarów zgodnie z tomem II załącznika 14 do Konwencji, w zakresie wyposażenia w: działko wodno-pianowe lub inne urządzenia gotowe do natychmiastowego użycia przez przeszkolony personel szpitala niewymagające zbliżania się do źródła ognia, dwa punkty przeciwpożarowe, w tym jeden z wytwornicą piany ciężkiej (spełnienie warunków zawartych w pkt 6.2.10 tomu II załącznika 14 do Konwencji; dla lądowisk kat H1 nie wymaga się równoczesności pracy systemów wytwarzania piany” oraz „Jako zabezpieczenie ppoż. lądowiska należy zastosować zintegrowany pokładowy system gaszenia pożarów DIFFS, oraz dwa hydranty z środkiem pianotwórczym i wężem półsztywnym o wydajności 200l/min (tzw. „szybki atak”).

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że jako zabezpieczenie przeciwpożarowe lądowiska należy zastosować zintegrowany pokładowy system gaszenia pożarów DIFFS.

**Pytanie 57**

Proszę o jednoznaczne potwierdzenie, że do realizacji należy przyjąć system DIFFS.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że do realizacji należy przyjąć system DIFFS.

**Pytanie 58**

W koncepcji lokalizacji lądowiska występuje zapis o konieczności zastosowania amortyzatorów drgań. Wnosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że w ramach realizacji należy bezwzględnie uwzględnić amortyzatory drgań (np. w słupach podporowych).

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza konieczność zastosowania amortyzatorów drgań.

**Pytanie 59**

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że w ramach realizacji nie należy wykonać ogrzewania płyty lądowiska, czy to poprzez instalacje elektryczne czy też oparte o glikol.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że rezygnuje z instalacji elektrycznej ogrzewania płyty lądowiska.

**Pytanie 60**

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że dostawa wyposażenia takiego jak radiostacja służąca do komunikacji z pilotem śmigłowca nie leży w zakresie zadania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż Wykonawca ma obowiązek dostarczyć radiostację, którą można prowadzić nasłuch na dwóch kanałach równocześnie wraz z oprzyrządowaniem służącą do komunikacji z pilotem śmigłowca.

**Pytanie 61**

W koncepcji lokalizacji lądowiska występuje zapis „Zasilenie urządzeń i oświetlenia nawigacyjnego lądowiska powinno być gwarantowane lub rezerwowane. W przypadku braku możliwości zapewnienia zasilania gwarantowanego należy uwzględnić odpowiedni UPS zapewniający podtrzymanie zasilania przez co najmniej 15 min. Pozostałe oświetlenie, ogrzewanie pomieszczeń, rynien i spustów lub innych urządzeń nie muszą mieć zasilania gwarantowanego lub rezerwowanego”. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, czy należy przewidzieć dostawę i montaż UPSa, czy Zamawiający zapewni możliwość doprowadzenie zasilania gwarantowanego z sieci szpitala.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza konieczność dostawy i montażu niezależnego UPS-a w redundancji dla SOR.

**Pytanie 62**

Dotyczy gazów medycznych. Zgodnie z PFU w Sali Resuscytacyjnej (parter) należy zamontować punkty poboru N2O. Szpital nie posiada centralnej instalacji N2O. Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób mają być zasilane w/w punkty?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dla źródła N2O. przewiduje zasilanie z butli a Wykonawca w ramach inwestycji musi zakupić butle i zaplanować miejsce ich przechowywania zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wykonać niezbędną instalację.

**Pytanie 63**

Dotyczy gazów medycznych. Zgodnie z PFU w Sali konferencyjno-szkoleniowej (II piętro) należy zamontować sufitowe kolumny medyczne. Prosimy o wyjaśnienie Jakiej instalacji gazów medycznych należy doprowadzić do tych kolumn.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w Sali konferencyjno-szkoleniowej należy zaprojektować kolumny medyczne wraz z instalacjami gazów medycznych, Wykonanie zadania należy do II etapu nie objętego niniejszym postępowaniem.

**Pytanie 64**

Prosimy o uzupełnienie kart wyposażenia dla gabinetów lekarskich nr 1 i 2 (parter poza osiã E) oraz dla Izby Przyjęć Oddziału Psychiatrycznego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że wymagania w stosunku do w/w pomieszczeń są takie jak dla gabinetu konsultacyjnego (opisanego w pkt 1.2.5 na str. 42 kart pomieszczeń)

**Pytanie 65**

Czy w zakresie niniejszego postępowania przetargowego jest zakup, dostawa i montaż źródła zasilania N2O?

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza że w zakresie niniejszego postępowania przetargowego jest zakup, dostawa i montaż źródła zasilania N2O

**Pytanie 66**

Czy w zakresie niniejszego postępowania przetargowego jest modernizacja źródła zasilania sprężonego powietrza medycznego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia że w ramach niniejszego postępowania należy dokonać analizy istniejącego źródła sprężonego powietrza oraz dokonać modernizacji istniejącej sprężarkowni zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**Pytanie 67**

Czy w zakresie niniejszego postępowania przetargowego jest modernizacja źródła zasilania próżni medycznej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia że w ramach niniejszego postępowania należy dokonać analizy istniejącego źródła próżni medycznej oraz dokonać modernizacji istniejącego źródła próżni medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**Pytanie 68**

Prosimy o potwierdzenie, że dokumentacja dotycząca budowy lądowiska została przez Inwestora uzgodniona z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym – docelowym użytkownikiem lądowiska. Prosimy o dołączenie uzgodnienia z LPR do dokumentacji przetargowej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający w załączeniu udostępnia zaopiniowany przez LPR koncepcję lokalizacji lądowiska.

**Pytanie 69**

Prosimy o informację, czy Inwestor zna wytyczne Lotniczego Pogotowia Ratunkowego dotyczące lądowisk wyniesionych i konieczności zabezpieczenia płyty lądowiska za pomocą systemu DIFFS (wymóg ICAO)

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza że zna obowiązujące przepisy i posiada zaopiniowana koncepcję lokalizacji lądowiska wyniesionego.

**Pytanie 70**

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku braku odbioru lądowiska lub wpisania lądowiska do wewnętrznej ewidencji przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w związku z wykonaniem prac dotyczących zabezpieczeń przeciwpożarowych płyty lądowiska zgodnie z aktualnym projektem Wykonawca prac nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych kar.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że to do Wykonawcy należy wykonanie zgodnego z przepisami i wytycznymi LPR lądowiska dla śmigłowców.

**Pytanie 71**

Prosimy o potwierdzenie konieczności zastosowania systemu spełniającego przepisy przeciwpożarowe i akceptowanego przez LPR na nowo oddawanych lądowiskach wyniesionych. W celu ochrony lądowiska dla śmigłowców stosuje się wg ICAO (Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym), tom II załącznik 14, jedną z dwóch metod. FMS (Fixed Monitor System), czyli Stały System Działek lub DIFFS (Deck Integrated Fire Fighting System)- Zintegrowany System Gaszenia Płyty Lądowiska. Ważny jest czas reakcji- pkt. 6.2.42 ICAO (15s). Przy działkach zazwyczaj jest ten problem, że szpital nie ma dedykowanego przeszkolonego personelu, który podejmie akcję gaśniczą. Dlatego LPR wymaga DIFFS-y obligatoryjnie ponieważ działają one automatycznie. Najprawdopodobniej żadne lądowisko wyniesione nowo wybudowane nie będzie przyjmowane do eksploatacji przez LPR jeśli takiego systemu nie będzie posiadać. Prosimy o potwierdzenie konieczności przeprojektowania rozwiązań przez Wykonawcę w ramach zmian nieistotnych i zastosowania systemu DIFFS.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza konieczność zastosowania systemu DIFFS.

Warunkiem odbioru nowego lądowiska wyniesionego przez LPR jest m.in. instalacja systemu DIFFS.

**Pytanie 72**

Prosimy o udostępnienie pliku z PFU oraz Karty pomieszczeń w wersji edytowalnej lub w pdf z możliwością wyszukiwania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że PFU oraz karty pomieszczeń zostały udostępnione w pdf. Zamawiający nie udostępnia w/w opracowań w wersji edytowalnej

**Pytanie 73**

Zgodnie z PFU wybór konstrukcji lądowiska (konstrukcja aluminiowa czy żelbetowa) ma być wg wytycznych Inwestora. W jakiej technologii należy wykonać płytę?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że płytę lądowiska należy wykonać w technologii lekkiej, aluminiowej.

**Pytanie 74**

Prosimy o potwierdzenie, że ze względu na wysokie koszty wykonania oraz wysokie ceny energii, które będą generować wysokie koszty eksploatacji takiej instalacji, Zamawiający zrezygnuje z ogrzewania elektrycznego płyty lądowiska lub instalacji glikolowej na rzecz ręcznego odśnieżania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza rezygnację z wykonania ogrzewania elektrycznego płyty lądowiska.

**Pytanie 75**

Prosimy o potwierdzenie, że na poziomie 18,45 m( kładka pod lądowiskiem) należy zaprojektować pomieszczenie hydroforni o wymiarach dostosowanych do montażu dwóch zestawów hydroforowych (podstawowego i zapasowego) oraz zbiornika na wodę zgodnie z rys 5B koncepcji lokalizacji lądowiska.

**Odpowiedź:**

Urządzenia zasilania instalacji przeciwpożarowej lądowiska należy umieścić w nowoprojektowanym szybie windowym.

**Pytanie 76**

Prosimy o informację, które pomieszczenia izby przyjęć oddziału psychiatrycznego podlegają remontowi w ramach przetargu.

**Odpowiedź:**

Zakres przebudowy został podany na rysunku A-01 stanu projektowanego parteru budynku. Dodatkowo należy wykonać wszystkie wymiany elementów stolarki/ślusarki p.poż pokazane w sąsiadujących strefach korytarza.

**Pytanie 77**

Prosimy o informację czy zewnętrzna fasada aluminiowa przy osiach 5-7 podlega demontażowi i wymianie na nową fasadę słupowo-aluminiową.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza konieczność wykonania nowej fasady aluminiowej przy osi 5-7

**Pytanie 78**

W związku z dobudową dwóch gabinetów nr 1 i 2, które znajdowałyby się na styku istniejącej zewnętrznej fasady aluminiowej, prosimy o informację czy fasada ta podlega demontażowi w całości. Czy nowa ścianka pomiędzy gabinetami, a korytarzem ma być nieprzezierna. Czy fasadę tę należy wymienić na wyższej kondygnacji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że należy zdemontować jedynie fasadę na poziomie 0. Ścianka ma być nieprzezierna.

**Pytanie 79**

Prosimy o informację czy projekt przebudowy oddziału reumatologii jest w zakresie przetargu w ramach projektu w związku z niedawnym jego remontem.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, że w ramach niniejszego przetargu Wykonawca realizuje zakres inwestycji określony w odpowiedzi na pytanie nr 22.**

**Pytanie 80**

Prosimy o wyjaśnienie czy w ramach przetargu jest wymiana stolarki okiennej zewnętrznej. Jeżeli tak to w jakim zakresie.

**Odpowiedź:**

Wymiana stolarki okiennej zewnętrznej ograniczona jest tylko zakresu inwestycji realizowanego w I etapie na poziomie 0.

**Pytanie 81**

Prosimy o informację czy wycinka drzew jest w zakresie Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że wycinka drzew jest po stronie Zamawiającego.

**Pytanie 82**

Prosimy o wyjaśnienie czy w zakresie przetargu należy przewidzieć nową główną rozdzielnię elektryczną.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że główna rozdzielnia szpitala nie jest objęta inwestycją, należy przewidzieć nową rozdzielnię dedykowaną dla SOR.

**Pytanie 83**

W związku z projektowaną przebudową i dobudową do istniejącego budynku szpitala, która wymaga wygrodzenia części terenu dla placu budowy i zagospodarowania pod biuro budowy Wykonawcy, prosimy o informację którądy Zamawiający planuje ruch i przyjmowanie pacjentów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że ruch i przyjmowanie pacjentów odbywać się będzie głównym wejściem, natomiast transport medyczny wyznaczonym bocznym wejściem.



**Pytanie 84**

Prosimy o informację który obszar terenu Zamawiający przeznaczy dla Wykonawcy na biuro, place składowe, drogi montażowe w ramach realizacji przetargu.

**Odpowiedź:**

Teren wydzielony dla Wykonawcy zostanie wskazany po podpisaniu umowy.,

**Pytanie 85**

W związku z informacją z PFU dotyczącą w ramach zadania inwestycyjnego rozbiórki okładziny elewacji (warstwa wykończenia i ocieplenia) w przebudowywanym segmencie budynku na wszystkich kondygnacjach oraz wymiany na ocieplenie z wełny mineralnej i ułożeniem tynku silikatowego, prosimy o doprecyzowanie na których ścianach istniejącego budynku ( osie budynku) należy wykonać powyższe prace. Prosimy również o uściślenie, które ściany istniejące nie posiadają ocieplenia i wymagają wykonania dodatkowej warstwy docieplenia i wykończenia tynkiem.

**Odpowiedź:**

Zamawiający rezygnuje z rozbiórki elementów ocieplenia elewacji przebudowywanej części budynku (na kondygnacjach I, II i III) oraz wymiany stolarki okiennej i wykonania nowego ocieplenia i otynkowania części przebudowywanej – zakres ten pozostaje przeniesiony do II etapu inwestycji nie objętego niniejszym postępowaniem.

Zakres ten pozostaje w ramach projektowania.

Wymianie stolarki okiennej i fasad podlega przebudowywany parter budynku

Aluminiowa ściana w osiach 5-7/I, 6-9/F oraz przy korytarzu K/05 podlega wymianie

**Pytanie 86**

Prosimy o wyjaśnienie czy w części dobudowywanej należy przewidzieć wykonanie piwnic. Uwaga ta znajduje się na przekroju A-A. Jeżeli tak, to w którym dobudowywanym elemencie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie przewiduje wykonania piwnic w dobudowywanej części.

**Pytanie 87**

Prosimy i potwierdzenie, iż wyposażenie meblowe biurowe oraz wyposażenie aneksów kuchennych nie jest w zakresie przetargu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia że w zakresie przetargu jest zakup, dostawa i montaż zabudowy meblowej stałej, w tym z blatami, w których osadzone mają być urządzenia nabladowe, dostawa i montaż blatów recepcyjnych, punktów pielęgniarских. W zakresie wyposażenia medycznego należy zakupić, dostarczyć i zamontować wszystkie elementy wyposażenia stałego opisane w kartach pomieszczeń, w tym w szczególności kolumny, panele gazów medycznych, lampy operacyjne i zabiegowe, szafy przelotowe zabudowy sali resuscytacyjnej, negatoskopy itp. Zamawiający wymaga dostawy i montażu elementów wyposażenia na stałe związanych z

podłogą lub ścianami lub sufitami

**Pytanie 88**

Zgodnie z PFU str. 42 lądowisko dla śmigłowców należy wyposażyć w sprzęt ppoż. i i ratowniczy jak: hooligan, klucz francuski, piła, obcinak, itd.) Prosimy o potwierdzenie, iż sprzęt ten nie jest w zakresie przetargu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że wymieniony sprzęt nie wchodzi w zakres przetargu.

**Pytanie 89**

Prosimy o informację czy w zakresie przetargu jest również wykonanie projektów wykonawczych dla kondygnacji opisanych w PFU a nie wchodzących do realizacji w niniejszym przetargu (piętra I, II, III).

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w zakresie przetargu jest wykonanie projektów wykonawczych dla kondygnacji opisanych w PFU a przewidzianych do realizacji w ramach II etapu.

**Pytanie 90**

Dotyczy gazów medycznych. Szpitalne źródło zasilania sprężonego powietrza nie spełnia wymagań obowiązującej normy branżowej. Prosimy o wyjaśnienie czy w zakresie przetargu jest modernizacja sprężarkowi.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia że w ramach niniejszego postępowania należy dokonać analizy istniejącego źródła sprężonego powietrza oraz dokonać modernizacji istniejącej sprężarkowni zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**Pytanie 91**

Dotyczy gazów medycznych. Jeżeli w zakresie zadania jest modernizacja sprężarkowi, prosimy o informację, które istniejące urządzenia będzie można wykorzystać.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia że w zakresie niniejszego postępowania przetargowego jest zakup, dostawa i montaż nowego źródła zasilania sprężonego powietrza medycznego. Zamawiający posiada sprężarkę spiralną atlas copco, o mocy 3,7 kWh, która może zostać wykorzystana.

**Pytanie 92**

Dotyczy gazów medycznych. Szpitalne źródło próżni medycznej nie spełnia wymagań obowiązującej normy branżowej. Prosimy o wyjaśnienie czy w zakresie przetargu jest modernizacja źródła VAC.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia że w ramach niniejszego postępowania należy dokonać analizy istniejącego źródła próżni oraz dokonać modernizacji istniejącej próżni zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**Pytanie 93**

Dotyczy gazów medycznych. Jeśli w zakresie zadania jest modernizacja źródła zasilania VAC, prosimy o informację, ile punktów poboru próżni jest w szpitalu w celu doboru agregatu o odpowiedniej wydajności.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia że w ramach niniejszego postępowania należy dokonać analizy istniejącego źródła próżni oraz dokonać modernizacji istniejącej VAC, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Punkty poboru zostały pokazane na rysunkach koncepcji projektowej oraz podane w kartach pomieszczeń. Zamawiający informuje, że aktualnie w szpitalu jest 184 punktów poboru próżni.

**Pytanie 94**

Dotyczy gazów medycznych. W pomieszczeniu źródła zasilania VAC brak jest układu wyrzutu powietrza z agregatu. Prosimy o wyjaśnienie czy w zakresie zadania jest wykonanie instalacji wyrzutowej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że w zakresie niniejszego postępowania przetargowego jest wykonanie instalacji wyrzutowej.

**Pytanie 95**

Dotyczy gazów medycznych. Prosimy o wskazanie miejsca lokalizacji źródła zasilania N2O.

**Odpowiedź:**

Zamawiający jako źródło zasilania N2O wskazuje butle. Na etapie projektowania w porozumieniu z Zamawiającym Wykonawca zaplanuje np. w obrębie SOR źródło zasilania N2O.

**Pytanie 96**

Dotyczy gazów medycznych. Prosimy o wyjaśnienie czy w zakresie przetargu jest doprowadzenie instalacji gazów medycznych do Izby Przyjęć Oddziału Psychiatrycznego. Jeśli tak, to prosimy o doprecyzowanie jakich źródeł i do których pomieszczeń.

**Odpowiedź:**

W pomieszczeniach izby przyjęć Oddziału Psychiatrycznego przewiduje się punkty poboru gazów medycznych (N2O, AIR i VAC).

**Pytanie 97**

Dotyczy gazów medycznych. Prosimy o wyjaśnienie czy w zakresie przetargu jest wykonanie instalacji sygnalizacji stanu modernizowanych źródeł zasilania (N<sub>2</sub>O, AIR i VAC). Jeśli tak, to prosimy o doprecyzowanie gdzie należy zamontować sygnalizatory.

Odpowiedź:

W ramach przetargu należy wykonać nową instalację gazów medycznych wraz z ich źródłami oraz wszelkimi niezbędnymi, określonymi przepisami i normami .

**Pytanie 98**

Prosimy o doprecyzowanie jakie elementy wewnętrznej informacji wizualnej są w zakresie przetargu.

Odpowiedź:

W ramach przetargu należy wykonać oznaczenia pomieszczeń, tablice informacyjne, piktogramy ewakuacyjne oraz oznaczenie kierunkowe identyfikacji wizualnej.

**Pytanie 99**

Dotyczy instalacji niskoprądowych. Ponieważ zgodnie z PFU należy przewidzieć rozbudowę istniejących access pointów AP systemów niskoprądowych, prosimy o podanie istniejących w szpitalu dostawców/producentów systemów instalacji CCTV, KD, przyzywowego.

**Odpowiedź:**

CCTV -System zbudowany jest w oparciu o rozwiązania marki Dahua;

SKD -Satel ACCO NET;

Przyzywowy – każdy oddział niezależny.

W zakresie ppoż - Polon 4000, SAGITA. Zamawiający przewiduje możliwość zakupu nowej centrali modułowej z możliwością rozbudowy.

**Pytanie 100**

Prosimy o udostępnienie dokumentacji wykonawczej części budowlano-architektonicznej oraz instalacyjnej dla istniejącego szpitala, który podlega rozbudowie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w ramach postępowania udostępnił w Załączniku nr 14 posiadaną dokumentację.

**Pytanie 101**

Dotyczy zapisów SWZ:

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczący sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi?

**Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby oraz usługi są zgodne z obowiązującymi wymaganiami i normami.**

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga posiadania certyfikatu ISO.

**Pytanie 102**

§1 ust. 6 Prosimy o potwierdzenie, że zapis „Zamawiający nie wymaga w ramach inwestycji dostawy wolnostojącego wyposażenia meblowego i wolnostojących urządzeń medycznych opisanych w PFU.” Nie dotyczy wyposażenia wymienionego w Załączniku nr 3 - formularz parametrów technicznych wyposażenia medycznego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że wymagane jest dostarczenie wyposażenia wymienionego w Załączniku nr 3 do SWZ. Zamawiający wyjaśnia że w zakresie przetargu jest zakup, dostawa i montaż zabudowy meblowej stałej, w tym z blatami, w których osadzone mają być urządzenia nablatowe, dostawa i montaż blatów recepcyjnych, punktów pielęgniarstwa. W zakresie wyposażenia medycznego należy zakupić, dostarczyć i zamontować wszystkie elementy wyposażenia stałego opisane w kartach pomieszczeń, w tym w szczególności kolumny, panele gazów medycznych, lampy operacyjne i zabiegowe, szafy przelotowe zabudowy sali resuscytacyjnej, negatoskopy itp.

Zamawiający wymaga dostawy i montażu elementów wyposażenia na stałe związanych z podłogą lub ścianami lub sufitami.

**Pytanie 103**

§1 ust. 11 Prosimy o wykreślenie z zapisu: „a w razie ich braku w terminie ustalonym z Zamawiającym, przy czym nie rzadziej niż jeden raz w roku”. Jeżeli producent nie przewiduje i nie wykonuje przeglądów, to nie ma podstaw do ich wymagania od Wykonawcy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia zapisy § 1 ust. 11, który otrzymuje brzmienie:

1. Udzielenie gwarancji na całość przedmiotu zamówienia na okres 60 miesięcy, od daty odbioru końcowego. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po podpisaniu przez Strony umowy protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy Producent udziela gwarancji na okres dłuższy niż 60 m-cy, obowiązuje gwarancja Producenta. Gwarancja ma polegać na m.in.:
  - 11.1. wykonywaniu bezpłatnych przeglądów technicznych/gwarancyjnych, zapewniających bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej gwarancji, (w tym wymianę części lub podzespołów w ramach naprawy gwarancyjnej), oraz spełnienie wszystkich wymagań nałożonych przez gwaranta, warunkujących utrzymanie gwarancji w pełnym wymiarze. Przeglądy będą dokonywane w terminach określonych przez Producentów urządzeń oraz wynikających z odpowiednich przepisów i norm.. Koszty przeglądów technicznych/ gwarancyjnych oraz koszty części lub podzespołów wymienionych w ramach naprawy gwarancyjnej niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń ponosi Wykonawca.
  - 11.2. usuwaniu wszelkich wad i usterek powstałych w okresie gwarancji,
  - 11.3. wykonywaniu innych czynności niezbędnych do prawidłowego działania przedmiotu

zamówienia.

**Pytanie 104**

§1 ust. 11 Prosimy o rozdzielanie gwarancji na roboty budowlane oraz materiały budowlane wbudowane 60 m-cy. Natomiast na urządzenia i wyposażenie 24 m-ce, które jest przyjmowane przez producentów urządzeń i wyposażenia. Konieczność wydłużenia gwarancji na urządzenia i wyposażenie spowoduje zwiększenie kwoty oferty.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ oraz załączników.

**Pytanie 105**

14 ust. 2 Prosimy o rozdzielanie gwarancji na roboty budowlane oraz materiały budowlane wbudowane 60 m-cy. Natomiast na urządzenia i wyposażenie 24 m-ce, które standardowo jest przyjmowane przez producentów urządzeń i wyposażenia. Konieczność wydłużenia gwarancji na urządzenia i wyposażenie spowoduje zwiększenie kwoty oferty.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ oraz załączników.

**Pytanie 106**

§14 ust. 4 Prosimy o weryfikację numeracji podpunktów. Zaczynają się od 3.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia numerację podpunktów w §14 ust. 4.

1. Gwarancja obejmuje:

4.1 przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej gwarancji oraz spełnienie wszystkich wymogów nałożonych przez gwaranta warunkujących utrzymanie gwarancji w pełnym wymiarze. Wykonawca nie może powoływać się na zarzuty gwaranta w przypadku niespełnienia ww. czynności. Przeglądy będą dokonywane w terminach określonych przez Producentów urządzeń oraz wynikających z odpowiednich przepisów i norm, a w razie ich braku w terminie ustalonym z Zamawiającym, przy czym nie rzadziej niż jeden raz w roku,

4.2 usuwanie wszelkich wad i usterek powstałych w okresie gwarancji,

4.3 koszty przeglądów gwarancyjnych oraz koszty części lub podzespołów wymienionych w ramach naprawy gwarancyjnej niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń ponosi Wykonawca.

**Pytanie 107**

§14 ust. 4 podpunkt 3 (pierwszy w kolejności) Prosimy o wykreślenie z zapisu: „a w razie ich braku w terminie ustalonym z Zamawiającym, przy czym nie rzadziej niż jeden raz w roku”. Jeżeli producent nie przewiduje i nie wykonuje przeglądów, to nie ma podstaw do ich wymagania od Wykonawcy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi na pytanie nr 103 .

**Pytanie 108**

§14 ust. 5 podpunkt 5.2 Prosimy o wykreślenie. Zapis stanowi rzeczywiste wydłużenie rękojmi, która zgodnie z obowiązującymi przepisami powinna być znacznie krótsza.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ oraz załączników.

**Pytanie 109**

§14 ust. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wszystkich napraw dostarczonego wyposażenia do 10 dni roboczych w przypadku wystąpienia konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy. Czas dostaw zagranicznych i ewentualne odprawy celne znacznie wydłużają oczekiwanie na części.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ oraz załączników.

**Pytanie 110**

§14 ust. 10 Prosimy o zmianę zapisów tak, aby pozwalały na usunięcie wady (lub wymianę wadliwego elementu) w zamian za wymiany towaru na wolny od wad.

Urządzenia składają się z setek i tysięcy części, oprogramowań i podzespołów. Wymiana całego urządzenia, w sytuacji, kiedy konieczna jest wymiana jedynie konkretnej części lub podzespołu byłaby niezasadna tak pod względem ekonomicznym, jak również organizacyjnym, logistycznym i terminowym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ oraz załączników.

**Pytanie 111**

§14 ust. 14 Prosimy o dodanie, iż zapis nie dotyczy wyposażenia. Obecność Inspektora Nadzoru przy wielogodzinnych przeglądach każdego urządzenia nie jest standardową procedurą. Będzie też stanowiło znaczące obciążenie dla Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ oraz załączników.

**Pytanie 112**

§15 ust. 1 podpunkt 1.7 Z uwagi na fakt, iż przedmiotem umowy jest również dostarczenie wyposażenia prosimy o naliczanie kar od wartości danego urządzenia, którego sprawa dotyczy. Naliczanie kar od całości umowy jest niewspółmierne do ewentualnie poniesionej szkody. Kara umowna liczona od wartości ceny ryczałtowej już za jeden dzień opóźnienia może wynieść wielokrotnie więcej niż wartość elementu, który uległ uszkodzeniu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia zapisy §15 ust. 1 pkt 1.7, który otrzymuje brzmienie:

**1.7. za nieterminowe wykonanie przeglądów, usunięcie wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi lub przy odbiorze ostatecznym, czyli po upływie okresu gwarancji lub rękojmi w 100 zł , za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia następnego po terminie wyznaczonym na usunięcie wad lub usterek lub wykonanie przeglądu,**

Ponadto Zamawiający informuje, iż nie będzie naliczał kar za opóźnienie, lecz za zwłokę.

#### **Pytanie 113**

§15 ust. 1 podpunkt 1.8 Prosimy o wykreślenie zapisu. Producent urządzeń nie wyraża zgody na udostępnianie kodów serwisowych podmiotom, które nie posiadają autoryzacji.

Urządzenia posiadają konfigurację, w którą nie należy ingerować ze względu na możliwość zmiany ich parametrów, o czym nieautoryzowany serwis może nie mieć wiedzy.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga dostarczenia wszelkich kodów, których brak uniemożliwiłoby korzystanie z serwisów innych niż serwis Wykonawcy a umożliwiające korzystanie z serwisu. Zapis dotyczy jedynie urządzeń, które posiadają takie blokady.

#### **Pytanie 114**

§15 ust. 1 podpunkt 1.9 Prosimy o dodanie ustępu o następującej treści „Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, to Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 10 % wynagrodzenia przypadającego na niefakturowaną część dostaw, określonych umową”

Obecne zapisy chronią jedynie Zamawiającego, nie dają Wykonawcy możliwości dochodzenia odszkodowania za poniesione straty.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ oraz załączników

#### **Pytanie 115**

Zgodnie z § 1 ust. 11 pkt 11.1 – wykonawca ponosi „koszty przeglądów technicznych/gwarancyjnych oraz koszty części lub podzespołów wymienionych w ramach naprawy gwarancyjnej niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń ponosi Wykonawca”.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w ramach powyższych kosztów nie są uwzględnione koszty materiałów eksploatacyjnych.

Gdyby jednak zamawiający uważał inaczej to wykonawca wnosi o podanie opisu przedmiotu zamówienia dla materiałów eksploatacyjnych.

#### **Odpowiedź:**

**Zgodnie z odpowiedzią na pyt 7 ,** Zamawiający potwierdza, że będzie ponosił koszty wymiany materiałów eksploatacyjnych na skutek ich normalnego zużycia.



### **Pytanie 116**

15. Zgodnie z § 5 Umowa

„1. Termin przedstawienia kompletnej dokumentacji architektoniczno-budowlanej wraz z pozwoleniem na budowę ustala się do 80 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kompletną dokumentację architektoniczno-budowlaną, tj. projekty branżowe: architektoniczny, konstrukcyjny, instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych tj. wod-kan, klimatyzacji, wentylacji. c.o., gazów medycznych oraz projekt zagospodarowania przestrzennego. Dokumentacja musi zostać przedstawiona Zamawiającemu w terminie do 70 dni i zaakceptowana przez Zamawiającego w terminie do 10 dni roboczych od przedstawienia dokumentacji. Po akceptacji dokumentacji przez Zamawiającego, Wykonawca występuje o pozwolenie na budowę.”

Wykonawca wskazuje, że powyższe postanowienia są ze sobą sprzeczne i tym samym niemożliwe do spełnienia przez wykonawcę. Zgodnie bowiem z ust. 1 wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskanym pozwoleniem na budowę w terminie 80 dni. Natomiast, zgodnie z ust. 2 wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia w terminie 70 dni dokumentacji projektowej, by następnie zamawiający wniósł uwagi w terminie 10 dni roboczych (14 dni kalendarzowych). Co oznacza, że wykonawca otrzyma uwagi lub akceptację w terminie 84 dni.

Natomiast uzyskanie pozwolenia na budowę wynosi średnio 30 dni – zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

Wykonawca wnosi o usunięcie ww. rozbieżności, a także o wyłączenie z ust. 1 terminu na uzyskanie pozwolenia na budowę. Czynność organu administracyjnego nie mogą stanowić terminu dla wykonania świadczenia przez wykonawcę, bowiem nie ma on żadnego wpływu na działania organu.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wprowadza zmian w § 5 ust. 1.

Natomiast § 5 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

2. Przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kompletną dokumentację architektoniczno-budowlaną wraz z projektem zagospodarowania terenu celem uzyskania jego akceptacji. Zamawiający przedstawi swoje stanowisko w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia następnego po otrzymaniu dokumentacji. Po akceptacji dokumentacji przez Zamawiającego, Wykonawca występuje o pozwolenie na budowę.

### **Pytanie 117**

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1.7 „W przypadku realizacji robót lub dostaw technologii lub dostaw wyposażenia przy udziale Podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest do faktury załączyć oświadczenia o braku zaległości w zapłacie wynagrodzenia od każdego z Podwykonawców w formie oryginału lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy. Dopuszcza się elektroniczną formę oświadczenia z podpisem elektronicznym osób uprawnionych do reprezentacji”.

Czy zamawiający wyrazi zgodę by alternatywnym dokumentem do oświadczenia podwykonawcy był dowód w postaci kopii przelewu na rachunek podwykonawcy oraz faktura

VAT wystawiona przez podwykonawcę. Wykonawca wskazuje, że nie zawsze ma możliwość otrzymania od podwykonawcy oświadczenia o uregulowaniu należności. Dokument ten stanowi oświadczenie podmiotu trzeciego i nie powinien uzależniać otrzymania wynagrodzenia przez wykonawcę w sytuacji, gdy podmiot ten (podwykonawca) odmawia złożenia oświadczenia. W takiej sytuacji, za wystarczający dowód wykazania zapłaty należnego wynagrodzenia powinien zostać uwzględniony dowód przelewu. Powyższe dotyczy również § 6 ust. 4 pkt 4.7, 4.8 i 4.9 Umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dodaje zapis do umowy § 6 ust. 4.13:

**4.13. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć oświadczenia Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich wymagalnych należności, powstałych w danym okresie lub braku takich należności. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w danym okresie wynagrodzeń Podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo. Dopuszcza się wersję elektroniczną oświadczenia podpisaną podpisem elektronicznym, zgodnie z reprezentacją. Potwierdzeniem może być również potwierdzenie zrealizowanego przelewu.**

**Pytanie 118**

Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 2.2 „Wysokość płatności miesięcznych dokonywanych na podstawie faktur częściowych nie jest limitowana, z zastrzeżeniem, że wysokość sumy płatności należnych na podstawie faktur częściowych nie może być większa niż 60 % kwoty ryczałtowego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1.1 niniejszego paragrafu”.

Wykonawca wnosi o zmianę ww. ograniczenia kwotowego do wysokości 90% kwoty ryczałtowego wynagrodzenia. Zmiana będzie korzystna dla zamawiającego poprzez obniżenie kosztów wykonania całego zadania inwestycyjnego. Wykonawca bowiem, w przypadku wyrażenia zgody na ww. zmianę nie będzie ponosił kosztów kredytowania inwestycji w wysokości aż 40%.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 119**

Wykonawca wnosi o skreślenie z § 6 ust. 3 pkt 3.4 „Jeżeli rozliczenie końcowe przedstawione przez Wykonawcę po korektach, o których mowa w pkt 3.3 będzie nadal nieprawidłowe, Zamawiający/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy”.

Ustalone przez zamawiającego wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, w związku z tym Inspektor Nadzoru lub zamawiający nie posiadają kompetencji do jednostronnej zmiany ustalonego w chwili zawarcia umowy wynagrodzenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ oraz załączników.

**Pytanie 120**

Zgodnie z § 8 pkt 2 Umowy „Koszty przyłączenia, zainstalowania liczników oraz zużycia wody i energii ponosi Wykonawca”.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie faktycznej możliwości zainstalowania podliczników w zakresie energii elektrycznej oraz wody. Nadto, wykonawca wnosi o wskazanie kosztu oraz czasu na wydanie odpowiednich warunków przyłączenia.

Powyższe dotyczy również § 9 ust. 1 pkt 2.9 Umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że wszystkie przyłącza na obiekcie istnieją i jest możliwość zainstalowania podzielników na istniejących przyłączach. Zamawiający wskaże miejsce zainstalowania podliczników.

**Pytanie 121**

Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1.11 „Przekazywanie Zamawiającemu w terminie do 5 dni roboczych kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem lub odwzorowań cyfrowych wszelkich pism, dokumentów uzyskanych i składanych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia mających wpływ na terminową realizację przedmiotu zamówienia (np. decyzje i pisma organów administracyjnych, instytucji itp.) oraz składanie pisemnych odpowiedzi na wystąpienia Zamawiającego”.

Wykonawca wnosi o wskazanie o pisma czy dokumenty zamawiający ma na myśli wskazując ww. obowiązek.

**Odpowiedź:**

Zamawiający ma na myśli pisma i decyzje organów administracyjnych, otrzymanych w związku z realizacją inwestycji.

**Pytanie 122**

Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1.26 „Przestrzeganie panujących na terenie szpitala zasad ruchu i postoju pojazdów”.

Wykonawca wnosi o opublikowanie ww. zasad ruchu i postoju pojazdów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że Wykonawca nie może korzystać z istniejących miejsc parkingowych, nie może zastawiać wjazdu dla pojazdów służb miejskich, dla pojazdów dostarczających zaopatrzenie, nie może utrudniać dojazdu do zbiornika tlenu oraz podjazdu dla karetek.

### **Pytanie 123**

Zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 2.16 „ Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu w terminie do 6 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia pulę maksymalnie 10 h dodatkowego instruktażu do wykorzystania zgodnie z potrzebami Zamawiającego i w terminach ustalonych z Zamawiającym. Ostateczna ilość godzin będzie zgodna ze zgłoszonymi przez Zamawiającego potrzebami odbycia instruktażu”.

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, że ww. dodatkowe szkolenie zostanie przeprowadzone w maksymalnie dwóch terminach. Wykonawca zobowiązany jest do oszacowania kosztów ww. szkolenia i tym samym pozostawienie obecnego postanowienia o charakterze otwartym generuje bliżej niekreślone koszty dojazdu, noclegów , diet itp.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że szkolenie może odbyć się w dwóch terminach, równocześnie Zamawiający zmienia zapisy § 9 ust. 2 pkt 2.16, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu w terminie do 6 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia pulę maksymalnie 10 h dodatkowego instruktażu do wykorzystania zgodnie z potrzebami Zamawiającego i w terminach ustalonych z Zamawiającym. Ostateczna ilość godzin będzie zgodna ze zgłoszonymi przez Zamawiającego potrzebami odbycia instruktażu, przy czym szkolenie odbędzie się w maksymalnie dwóch terminach”.

### **Pytanie 124**

Zgodnie z § 12 ust. 6 ”Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania polis na okazanych warunkach przez cały okres trwania umowy. Zmiany warunków ubezpieczenia wymagają zgody Zamawiającego”.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że ww. okres ubezpieczenia obejmuje termin, o którym mowa w § 5 ust. 3 Umowy.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że okres ubezpieczenia obejmuje okres wymieniony w par 5 ust 3 oraz termin, który może wynikać ze zmiany przedmiotu umowy zgodnie z par 20 ust, 4.3.

### **Pytanie 125**

Zgodnie z § 13 ust. 9 Umowy „Przedstawiony przez Wykonawcę Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy lub umowa z podwykonawcą musi zawierać regulacje zbieżne i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a w szczególności nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą oraz określać w szczególności”.

Wykonawca wnosi o zmianę zgodnie z poniższym brzmieniem:

„Przedstawiony przez Wykonawcę Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy lub umowa z podwykonawcą nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy,

ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą oraz określać w szczególności”.

Wykonawca zwraca uwagę, że każda umowa podwykonawcza stanowi stosunek obligacyjny pomiędzy podmiotami trzecimi od zamawiającego i dotyczy innego zakresu świadczenia niż określa umowa o zamówienie publiczne w ramach niniejszego postępowania. W związku z tym, zarówno w praktycznym ujęciu prac podwykonawczych, jak również w odniesieniu praworegulacyjnym niemożliwe jest zachowanie postanowień umowy podwykonawczej tożsamyh z treścią umowy o zamówienie publiczne.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów § 13 ust. 9 Umowy, który otrzymuje brzmienie:

9. „Przedstawiony przez Wykonawcę Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy lub umowa z podwykonawcą nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą oraz określać w szczególności”:

**Pytanie 126**

Zgodnie z § 14 ust. 10 „W przypadku trzykrotnej naprawy tego samego urządzenia lub jego elementu Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad. Dostarczenie nowego urządzenia nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku wymiany urządzenia na nowe, okres udzielonej gwarancji liczony jest od nowa i biegnie od momentu wymiany”.

Wykonawca wnosi o zmianę zgodnie z poniższym brzmieniem:

„W przypadku trzykrotnej naprawy tego samego urządzenia lub jego elementu Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego przedmiotu umowy lub danej części na wolny od wad. Dostarczenie nowego urządzenia nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku wymiany urządzenia na nowe, okres udzielonej gwarancji liczony jest od nowa i biegnie od momentu wymiany”.

Wykonawca wskazuje, że w pierwszej części ww. postanowienia jest mowa o urządzeniu oraz części składowej, w związku z tym w sytuacji trzy-krotnej naprawy części wykonawca zobowiązany jest do wymiany części na nową.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 127**

Zgodnie z § 11 ust. 1 „Zamawiający zgodnie z art. 95 ustawy Pzp wymaga, aby osoby wykonujące prace fizyczne przy realizacji zamówienia tj. w szczególności wykonujące prace przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty budowlane, roboty wykończeniowe, roboty montażowe były zatrudnione przez Wykonawcę albo Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Zatrudnienie powinno odbywać się na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy”.

Wykonawca wnosi o szczegółowe określenie jakie czynności wymagają zatrudnienia pracowników na umowę o pracę. Zamawiający zgodnie z art. 95 ustawy Pzp zobowiązany jest do określenia ww. informacji. Obecne postanowienie umowne nie określa zakresu prac przez co niemożliwe jest do zweryfikowania jakie prace i czynności zamawiający ma na myśli. Brak jednoznacznego określenia ww. czynności obciąża zamawiającego przez co ewentualna kara umowna będzie nieuprawniona.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga aby Wykonawca zatrudniał osoby wykonujące prace fizyczne tj. przygotowawcze, rozbiórkowe, budowlane, wykończeniowe, montażowe, wymienione w § 11 ust. 1.

**Pytanie 128**

Zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1.8 została zastrzeżona kara umowna „za nie przekazanie Zamawiającemu do 7 dni kalendarzowych przed upływem terminu gwarancji dostępu do wszelkich blokad, kodów serwisowych licencji”.

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie pojęcia „wszelkich blokad” oraz „kodów serwisowych licencji”.

Dodatkowo, wykonawca wskazuje, że jako dostawca urządzeń medycznych i wyposażenia posiada wyłącznie uprawnienia do udzielenia stosowanych licencji bez przekazywania kodów uprawniających do modyfikowania oprogramowania. Żaden podmiot (w tym wykonawca) nie posiada uprawnienia do zmiany oprogramowania w zakresie użytkowania oraz serwisowania urządzeń medycznych – wynika to z uregulowań prawnych wynikających z rejestracji wyrobu medycznego.

W związku z tym wykonawca wnosi o usunięcie pojęcia „kodów serwisowych licencji”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ ił wyjaśnia, że pojęcia „wszelkich blokad” oraz „kodów serwisowych licencji” wymienione w umowie, odnoszą się do urządzeń i wyposażenia, które posiadają takie kody i blokady Zamawiający wymaga dostarczenia wszelkich kodów, których brak uniemożliwiłoby korzystanie z serwisów innych niż serwis Wykonawcy a umożliwiające korzystanie z serwisu. Zapis dotyczy jedynie urządzeń, które posiadają takie blokady.

**Pytanie 129**

Zgodnie z § 15 ust. 3 „Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za zwłokę, liczone od dnia następnego po dniu, w którym zapłata miała być dokonana”.

Wykonawca wnosi o usunięcie ww. postanowienia albo o zmianę na zgodną z powszechnie obowiązującymi przepisami. Zwraca się uwagę, że art. 481 § 1 kc ma charakter normy ius cogens i tym samym zamawiający nie posiada uprawnienia do jego zmiany. Zgodnie z tym przepisem „Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”.

W przypadku braku zmiany umowy wykonawca informuje, że § 15 ust. 3 będzie nieważny z mocy prawa (zgodnie z art. 58 § 1 i 3 kc).

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ

**Pytanie 130**

Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 2.1 zamawiający może odstąpić od umowy gdy „Wykonawca opóźnia przekazanie kompletnej dokumentacji architektoniczno-budowlanej wraz z pozwoleniem na budowę o dłużej niż 10 dni kalendarzowych w stosunku do terminu wskazanego w § 5 ust.1”. Wykonawca ponownie wskazuje, że § 5 ust. 1 i ust. 2 są ze sobą sprzeczne. Nadto, Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za działania innych organów i instytucji (w tym w zakresie przewlekłości postępowania administracyjnego).

W związku z tym, wykonawca wnosi o modyfikację § 5 umowy oraz ww. postanowienia w następującym brzmieniu:

„Wykonawca opóźnia przekazanie kompletnej dokumentacji architektoniczno-budowlanej wraz z pozwoleniem na budowę o dłużej niż 10 dni kalendarzowych w stosunku do terminu wskazanego w § 5 ust.1”.

**Odpowiedź:****Zamawiający modyfikuje § 19 ust. 1, które otrzymują brzmienie:**

- 2.1 Wykonawca pozostaje w zwłoce w przekazaniu kompletnej dokumentacji architektoniczno-budowlanej wraz z pozwoleniem na budowę o dłużej niż 10 dni kalendarzowych w stosunku do terminu wskazanego w § 5 ust.1.
- 2.2 Wykonawca pozostaje w zwłoce w odebraniu terenu robót budowlanych dłużej niż 10 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy.
- 2.3 Wykonawca pozostaje w zwłoce w rozpoczęciu robót budowlanych dłużej niż 10 dni kalendarzowych od dnia odebrania terenu budowy,
- 2.4 w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady istotne, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy, przy czym odstąpienie to traktowane jest jako odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy.

**Pytanie 131**

Wykonawca wskazuje, że dodatkowy 3-dniowy termin, o którym mowa w § 19 ust. 3 Umowy jest w istocie pozorny i tym samym nie można uznać jakoby zamawiający wyznaczył wykonawcy jakikolwiek termin na zmianę realizacji umowy, którą zamawiający uznaje za wadliwą.

Wykonawca wnosi o wyznaczenie terminu nie krótszego niż 10 dni roboczych (tożsamego z zastrzeżonym na korzyść zamawiającego w niniejszej umowie).

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów § 19 ust. 3 Umowy, który otrzymuje brzmienie:

3. W przypadkach opisanych w ust. 2 Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do realizacji zamówienia zgodnie z umową. W przypadku niedopełnienia obowiązków, o których mowa w wezwaniu w terminie wskazanym przez Zamawiającego, przy czym nie krótszym niż 10 dni roboczych od daty otrzymania wezwania, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie do 21 dni

kalendaryzowych od dnia kolejnego po upływie terminu realizacji obowiązku wskazanym w wezwaniu.

### **Pytanie 132**

Dotyczy Parametry Techniczne:

Dotyczy NC1 – Negatoskop cyfrowy

1. dotyczy punktu nr 4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie informacji z czego wykonana jest ściana (zabudowa ścienna)? Wyszpecyfikowana klawiatura ze zintegrowaną nagrywarką CD/DVD przystosowana jest do montażu na zabudowie panelowej (z uwagi na poprowadzenie okablowania sygnałowego za panelem).

Czy w przypadku ścian o konstrukcji murowanej/otynkowanej/oklejonej okładziną (czyli braku zabudowy panelowej) Zamawiający dopuści rozwiązanie alternatywne, w którym:

- półka na klawiaturę wykonana jest ze stali malowanej proszkowo (lub aluminium) z miejscem roboczym na myszkę medyczną
- półka regulowana jest na ramieniu sprężynowym z możliwością podnoszenia / opuszczania i obracania jej
- niezależna klawiatura medyczna ze zintegrowanym touchpadem (pełna ochrona przed kurzem i cieczami zgodnie z IP68 /odporna na większość popularnych detergentów i materiałów dezynfekcyjnych)
- niezależna myszka medyczna (pełna ochrona przed kurzem i cieczami zgodnie z IP68 /odporna na większość popularnych detergentów i materiałów dezynfekcyjnych)
- niezależna nagrywarka CD/DVD zainstalowana pod półką.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza alternatywne rozwiązanie w przypadku braku możliwości ukrycia okablowania za ścianą panelową.

### **Pytanie 133**

dotyczy punktu nr 11

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym system automatycznie rozpoznaje aktualny stan urządzenia wejściowego / wyjściowego. Po podłączeniu urządzenia wideo do systemu, automatycznie pojawia się podgląd wybranego źródła sygnału. W przypadku gdy urządzenie jest podłączone do systemu, ale nie jest uruchomione oraz w momencie, gdy urządzenie video nie jest podpięte do systemu – podgląd sygnału nie jest możliwy?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

### **Pytanie 134**

dotyczy punktu nr 13



Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym źródła sygnałów nie mają możliwości przypisania konkretnej ikony i posiadają standardowe ikony symbolizujące typ wejścia sygnałowego tj. 3G/HD-SDI, HDMI/DVI, Component YPbPr?

Wymagane przez Zamawiającego rozwiązanie sprawdza się w sytuacji kiedy mamy do wyboru więcej ilości wejść sygnałowych tego samego typu np. 6 x HDMI, dzięki czemu w łatwy sposób można przydzielić konkretne oznaczenie do konkretnego wejścia sygnałowego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

**Pytanie 135**

**Kolumna do sali resuscytacji**

Czy Zamawiający dopuszcza sufitowy system zasilający w skład, którego wchodzi: system mocowania do sufitu, płyta przyłączeniowa, osłona sufitowa, ramię nośne, głowica (konsola) zasilająca wraz z osprzętem, bez zaworów gazowych? System wyposażony w płytę interfejsową zainstalowaną na wysokości sufitu podwieszanego, na której wykonane będą połączenia instalacji wewnętrznych kolumny ze szpitalnymi instalacjami elektrycznymi, niskoprądowymi oraz rurociągami gazów medycznych, próżni i odciągu gazów anestezjologicznych?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga rozwiązania zgodnego z SWZ i załącznikami.**

**Pytanie 136**

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę sufitową o wymiarach 302 mm x 263 mm z pionowymi przewodnikami montażowymi o opływowych kształtach (bez ostrych krawędzi) na czterech ścianach głowicy? Przewodnice wystające poza obrys głowicy na jej całej długości – rozwiązanie umożliwiające łatwe mycie i dezynfekcję.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga rozwiązania zgodnego z SWZ i załącznikami.**

**Pytanie 137**

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę wyposażoną w 12 bolców wyrównania potencjałów (każdy bolc obok gniazdka elektrycznego) co stanowi korzystniejsze rozwiązanie?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga rozwiązania zgodnego z SWZ i załącznikami.**

**Pytanie 138**

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę bez pionowych rur nierdzewnych zamontowanych na głowicy do wieszania sprzętów dodatkowych? Kolumna posiada na każdej z krawędzi (4) głowicy zasilającej zainstalowane pionowe przewodnice montażowe do mocowania wyposażenia kolumny (uchwyty na aparat, wisiętników, półek, szyn montażowych itp.)

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga rozwiązania zgodnego z SWZ i załącznikami.**

**Pytanie 139**

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę wyposażoną w kosz ze stali nierdzewnej na materiały opatrunkowe o wymiarach 15 cm x 10 cm x 28 cm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie ale nie wymaga.**

**Pytanie 140**

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę wyposażoną w kosz ze stali nierdzewnej na cewnik o wymiarach 15 cm x 10 cm x 48 cm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga rozwiązania zgodnego z SWZ i załącznikami.**

**Pytanie 141**

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę, której fronty (panele instalacyjne) wykonane są z aluminium anodowanego natomiast istnieje możliwość wyboru koloru prowadnic na etapie zamówienia z zestawu min. 12 kolorów?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga rozwiązania zgodnego z SWZ i załącznikami.**

**Pytanie 142**

**Kolumna jedno stanowiskowa**

Czy Zamawiający dopuszcza sufitowy system zasilający w skład, którego wchodzi: system mocowania do sufitu, płyta przyłączeniowa, osłona sufitowa, głowica (konsola) zasilająca wraz z osprzętem, bez zaworów gazowych? System wyposażony w płytę interfejsową zainstalowaną na wysokości sufitu podwieszanego, na której wykonane będą połączenia instalacji wewnętrznych kolumny ze szpitalnymi instalacjami elektrycznymi, niskoprądowymi oraz rurociągami gazów medycznych, próżni i odciągu gazów anestezjologicznych?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga rozwiązania zgodnego z SWZ i załącznikami.**

**Pytanie 143**

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę o wymiarach 302 mm x 263 mm o kształcie w przekroju poprzecznym zbliżonym do prostokąta z pionowymi prowadnicami montażowymi o opływowych kształtach (bez ostrych krawędzi) na czterech ścianach głowicy? Prowadnice wystające poza obrys głowicy na jej całej długości – rozwiązanie umożliwiające łatwe mycie i dezynfekcję.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga rozwiązania zgodnego z SWZ i załącznikami.**

**Pytanie 144**

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę wyposażoną w półki o wymiarach 43 cm x 34 cm z możliwością montażu na każdej z czterech stron głowicy?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga rozwiązania zgodnego z SWZ i załącznikami.**

**Pytanie 145**

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę wyposażoną w 10 bolców wyrównania potencjałów (każdy bolec obok gniazdka elektrycznego) co stanowi korzystniejsze rozwiązanie?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga rozwiązania zgodnego z SWZ i załącznikami.**

**Pytanie 146**

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę wyposażoną w szyny medyczne o długości 40 cm z możliwością swobodnego repozycjonowania przez Użytkownika?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie ale nie wymaga.**

**Pytanie 147**

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę wyposażoną w kosz ze stali nierdzewnej na materiały opatrunkowe o wymiarach 15 cm x 10 cm x 28 cm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie ale nie wymaga.**

**Pytanie 148**

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę wyposażoną w lampę zabiegową LED o natężeniu 30 000 lux?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga rozwiązania zgodnego z SWZ i załącznikami.**

**Pytanie 149**

**Kolumna dwustanowiskowa**

Czy Zamawiający dopuszcza sufitowy system zasilający w skład, którego wchodzi: system mocowania do sufitu, płyta przyłączeniowa, osłona sufitowa, głowica (konsola) zasilająca wraz z osprzętem, bez zaworów gazowych? System wyposażony w płytę interfejsową zainstalowaną na wysokości sufitu podwieszanego, na której wykonane będą połączenia instalacji

wewnętrznych kolumny ze szpitalnymi instalacjami elektrycznymi, niskoprądowymi oraz rurociągami gazów medycznych, próżni i odciągu gazów anestetycznych?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga rozwiązania zgodnego z SWZ i załącznikami.**

**Pytanie 150**

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę bez rur nośnych zamontowanych na głowicy na osprzęt? Kolumna posiada na każdej z krawędzi (4) głowicy zasilającej zainstalowane pionowe prowadnice montażowe do mocowania wyposażenia kolumny (uchwyty na aparat, wysięgników, półek, szyn montażowych itp.)

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga rozwiązania zgodnego z SWZ i załącznikami.**

**Pytanie 151**

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę wyposażoną w półki o wymiarach 43 cm x 34 cm z możliwością montażu na każdej z czterech stron głowicy?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga rozwiązania zgodnego z SWZ i załącznikami.**

**Pytanie 152**

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę wyposażoną w 10 + 10 bolców wyrównania potencjałów (każdy bolec obok gniazdka elektrycznego) co stanowi korzystniejsze rozwiązanie?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga rozwiązania zgodnego z SWZ i załącznikami.**

**Pytanie 153**

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę wyposażoną w szyny medyczne o długości 40 cm z możliwością swobodnego repositionowania przez Użytkownika?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga rozwiązania zgodnego z SWZ i załącznikami.**

**Pytanie 154**

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę wyposażoną w kosz ze stali nierdzewnej na materiały opatrunkowe o wymiarach 15 cm x 10 cm x 28 cm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie ale nie wymaga.**

**Pytanie 155**

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę wyposażoną w lampę zabiegową LED o natężeniu 30 000 lux?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga rozwiązania zgodnego z SWZ i załącznikami.**

**Pytanie 156**

**Załącznik nr 8 Wzór umowy**

**§ 15 ust. 6**

Uprzejmie prosimy o udzielenie wyjaśnień, czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie łącznej wysokości kar umownych z 30 % do 10 %?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 157**

**INSTALACJE SANITARNE**

Czy Zamawiający dopuszcza izolację instalacji wodnej otulinami z pianki polietylenowej?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza izolację instalacji wodnej pianką polietylenowej.**

**Pytanie 158**

Proszę o wskazanie lokalizacji dla central wentylacyjnych i agregatów wody lodowej obsługujących SOR.

**Odpowiedź:**

Zamawiający sugeruje jako jedno z rozwiązań możliwość umieszczenia central wentylacyjnych i agregatów wody lodowej na dachu parterowej części rozbudowy SOR i podjazdu dla karettek. Miejsce to ma być obudowane estetycznymi żaluzjami izolującymi dźwięk i widok. Szczegóły lokalizacji zostaną zweryfikowane na dalszym etapie projektowania.

**Pytanie 159**

Proszę o wskazanie lokalizacji dla central wentylacyjnych i agregatów wody lodowej obsługujących wyższe piętra.

**Odpowiedź:**

Zamawiający sugeruje jako jedno z rozwiązań możliwość umieszczenia central wentylacyjnych i agregatów wody lodowej na dachu parterowej części rozbudowy SOR i podjazdu dla karettek. Miejsce to ma być obudowane estetycznymi żaluzjami izolującymi dźwięk i widok. Szczegóły lokalizacji zostaną zweryfikowane na dalszym etapie projektowania.

**Pytanie 160**

Proszę o potwierdzenie że w zakres postępowania nie wchodzi dostawa urządzeń - central wentylacyjnych, agregatów wody lodowej dla oddziału pediatrii, chirurgii i reumatologii.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza, że w zakres niniejszego postępowania wchodzi dostawa urządzeń central wentylacyjnych, agregatów wody lodowej dla oddziału pediatrii, chirurgii i reumatologii, jednak bez rozproszczenia instalacji od tych urządzeń.**

**Pytanie 161**

Proszę o potwierdzenie że w zakres postępowania nie wchodzi wykonanie instalacji sanitarnych dla oddziału pediatrii, chirurgii i reumatologii.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, że w zakres niniejszego postępowania wchodzi doprowadzenie instalacji sanitarnych dla oddziału pediatrii, chirurgii i reumatologii bez rozproszczenia.**

**Pytanie 162**

Proszę o wyjaśnienie pojęcia "pompy dosyłowe". Jakie jest planowane źródło ciepła dla central wentylacyjnych?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, że pojęcie pompy dosyłowej jest standardowym pojęciem używanym w instalacjach.**  
Źródłem ciepła dla central wentylacyjnych będzie przewidziana do zaprojektowania instalacja CT z wymiennikowni szpitala.

**Pytanie 163**

Czy zamawiający wymaga zastosowanie systemu uzdatniania wody dla nawilzaczy powietrza?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje nawilzaczy powietrza.

**Pytanie 164**

Proszę o wskazanie na których kanałach wywiewnych należy stosować regulatory stałego przepływu dwupołożeniowe z siłownikiem. Czy Zamawiający przewiduje zmniejszenie wydajności central wentylacyjnych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia wydajności central wentylacyjnych

**Pytanie 165**

Zgodnie z zapisami PFU przewiduje się zastosowanie kanałów wentylacyjnych z blachy nierdzewnej dla sal operacyjnych. Proszę o potwierdzenie że chodzi jedynie o kanały nawiewne i wywiewne.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza że należy przewidzieć wyłącznie kanały nawiewne i wywiewne ze stali nierdzewnej

**Pytanie 166**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie centrali wentylacyjnej z przeciwwąadowym odzyskiem ciepła dla sal operacyjnych?

**Odpowiedź:**

W zakresie inwestycji nie przewiduje się sal operacyjnych  
Odzysk ciepła dla Sali resuscytacyjnej jest dopuszczalny

**Pytanie 167**

Proszę o potwierdzenie iż w okresie udzielonej gwarancji Zamawiający będzie ponosił koszty przeglądów urządzeń oraz koszty materiałów eksploatacyjnych, których konieczność wymiany wynika z ich naturalnego zużycia, a nie z powodu istnienia w nich wad.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza, że będzie ponosił koszty materiałów eksploatacyjnych, wymienianych z powodu ich naturalnego zużycia, natomiast koszty przeglądów urządzeń w okresie gwarancji są po stronie Wykonawcy.**

**Pytanie 168**

Proszę o wskazanie wymaganego standardu przyborów sanitarnych - umywalek, misek WC, pisuarów, zlewów, baterii itp. Czy Zamawiający wymaga zastosowanie baterii bezdotykowych, układów automatycznego spłukiwania dla pisuarów, przyborów w wykonaniu wandaloodpornym itp?

**Odpowiedź:**

Zamawiający przewiduje zastosowanie przyborów sanitarnych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz poniższymi wytycznymi:

Umywalkowe – z mieszaczem

Pomieszczenia medyczne (sale zabiegowe, gabinety zabiegowe) – baterie łokciowe, baterie ścienne wyposażone w fotokomórki (umywalki i zlewozmywaki)

Natryskowe – z mieszaczem, czasowe

Pisuary wyposażone w fotokomórki

Wszystkie umywalki, zlewozmywaki wyposażone w syfony U-kształtowe (rurowe) z systemem zaworów odcinających syfon

**Pytanie 169**

Proszę o załączenie legendy dla rysunków - rzutów, z wyjaśnieniem co oznaczają kolory danych pomieszczeń oraz przerywane linie.

**Odpowiedź:**

Linie przerywane wskazują obszar danej części funkcjonalno-użytkowej

Kolory pomieszczeń wskazują na poszczególne grupy funkcji – nie jest to istotne dla postępowania przetargowego

**Pytanie 170**

Zgodnie z zapisami PFU Zamawiający nie chce nawilżania dla sali resuscytacyjnej. Proszę o potwierdzenie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że nie przewiduje zastosowania nawilżaczy dla Sali resuscytacyjnej

**Pytanie 171**

Czy Zamawiający wymaga zastosowania regulacji temperatury w pomieszczeniach: sali resuscytacji, sali IT, sali obserwacyjnej, pomieszczeniach zabiegowych i konsultacyjnych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza konieczność zastosowania regulacji temperatury w wyżej wymienionych salach.

**Pytanie 172**

Proszę o informację czy w pomieszczeniu 2.1.4 Kuchenka oddziałowa będą gotowane dania ciepłe dania? Jakie urządzenia będą znajdowały się w pomieszczeniu? Czy Zamawiający przewiduje zastosowanie okapu kuchennego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje zastosowania okapu kuchennego. Wyposażenie kuchenki oddziałowej zostało określone w kartach pomieszczeń.

**Pytanie 173**

Proszę o wskazanie pomieszczeń w których należy stosować baterie umywalkowe bezdotykowe.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że bezdotykowe baterie umywalkowe należy zastosować w pomieszczeniach wskazanych w PFU, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

**Pytanie 174**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie układu klimatyzacyjnego z bezpośrednim odparowaniem czynnika chłodniczego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

**Pytanie 175**

Czy Zamawiający wymaga doprowadzenia przewodów magistralnych instalacji sanitarnych dla poszczególnych kondygnacji, bez rozprowadzenia tych instalacji?

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że wymaga doprowadzenia przewodów magistralnych instalacji sanitarnych dla poszczególnych kondygnacji, bez rozprowadzenia tych instalacji.

**Pytanie 176**

Dotyczy Parametry Techniczne:

Dotyczy Instalacja gazów medycznych

Prosimy Zamawiającego o wskazanie dokładnego miejsca wpięcia do istniejących instalacji gazów medycznych.



**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia że w ramach niniejszego postępowania należy dokonać analizy istniejącego źródła sprężonego powietrza oraz dokonać modernizacji istniejącej sprężarkowni zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zamawiający wyjaśnia że w ramach niniejszego postępowania należy dokonać analizy istniejącego źródła próżni medycznej oraz dokonać modernizacji istniejącego źródła próżni medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zamawiający informuje, że dla źródła N2O. przewiduje zasilanie z butli a Wykonawca w ramach inwestycji musi zakupić butle i zaplanować miejsce ich przechowywania zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wykonać niezbędną instalację.

Zamawiający potwierdza, że centralne źródło tlenu jest wystarczające na pokrycie zapotrzebowania modernizowanego obszaru. .

Zamawiający wskazuje jako miejsce wpięcia ciągi komunikacyjne w istniejącym holu Izby Przyjęć gdzie instalacje prowadzone są w podwieszanych sufitach kasetonowych

**Pytanie 177**

Prosimy o potwierdzenie, że źródła gazów medycznych nie wchodzą w zakres niniejszego postępowania i że istniejące centralne źródła gazów medycznych są wystarczające na pokrycie zapotrzebowania modernizowanego obszaru.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia że w ramach niniejszego postępowania należy dokonać analizy istniejącego źródła sprężonego powietrza oraz dokonać modernizacji istniejącej sprężarkowni zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zamawiający wyjaśnia że w ramach niniejszego postępowania należy dokonać analizy istniejącego źródła próżni medycznej oraz dokonać modernizacji istniejącego źródła próżni medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zamawiający informuje, że dla źródła N2O. przewiduje zasilanie z butli a Wykonawca w ramach inwestycji musi zakupić butle i zaplanować miejsce ich przechowywania zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wykonać niezbędną instalację.

Zamawiający potwierdza, że centralne źródło tlenu jest wystarczające na pokrycie zapotrzebowania modernizowanego obszaru. .

**Pytanie 178**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w pomieszczeniu izolacji (pom. S/05) należy wycenić panel nadłóżkowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że w pomieszczeniach izolacji należy wycenić panel nadłóżkowy.

**Pytanie 179**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym (pom. S/07) należy wycenić ścienną tablicę poboru gazów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym należy wycenić ścienną tablicę poboru gazów.

#### **Pytanie 180**

Prosimy o potwierdzenie, że należy zaprojektować instalację sprężonego powietrza do wszystkich pokoi łóżkowych i izolatek – na wyposażeniu panelu nadłóżkowego znajduje się punkt poboru sprężonego powietrza.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że należy doprowadzić instalację sprężonego powietrza do punktów wskazanych na koncepcji architektonicznej i w kartach pomieszczeń

#### **Pytanie 181**

W związku z tym, że zakres postępowania nie obejmuje sal operacyjnych prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający podtrzymuje brak wymogu funkcji podnoszenia kolumn, zgodnie z udostępnionym formularzem parametrów – plik „Załącznik nr 3 - formularz parametrów technicznych wyposażenia medycznego”.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

#### **Pytanie 182**

Proszę o informację, gdzie Zamawiający planuje zlokalizować centrale wentylacyjne. Przestrzenie na poddaszu oraz pomieszczenia w garażu są mocno zagospodarowane. Jeśli Zamawiający planuje lokalizować centrale na zewnątrz, czy należy przyjąć osłony tego obszaru. Proszę o podanie typu/rodzaju osłon.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający sugeruje jako jedno z rozwiązań możliwość umieszczenia central wentylacyjnych i agregatów wody lodowej na dachu parterowej części rozbudowy SOR i podjazdu dla karettek. Miejsce to ma być obudowane estetycznymi żaluzjami izolującymi dźwięk i widok. Szczegóły lokalizacji zostaną zweryfikowane na dalszym etapie projektowania

#### **Pytanie 183**

Proszę o informację, gdzie Zamawiający planuje zlokalizować agregat wody lodowej ?  
Proszę o konkretne wskazanie czy będzie to wewnątrz czy na zewnątrz budynku ?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający sugeruje jako jedno z rozwiązań możliwość umieszczenia central wentylacyjnych i agregatów wody lodowej na dachu parterowej części rozbudowy SOR i podjazdu dla karettek. Miejsce to ma być obudowane estetycznymi żaluzjami izolującymi dźwięk i widok. Szczegóły lokalizacji zostaną zweryfikowane na dalszym etapie projektowania

#### **Pytanie 184**

Proszę o informację, czy Zamawiający jest w posiadaniu wizji TV sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej niezbędnej do przebudowania celem rozbudowy budynku.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający posiada stosowne sieci i przyłącza, jednak nie dysponuje wizją TV sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowe

#### **Pytanie 185**

Proszę o informację, czy Zamawiający planuje zasilić nowy rozdział instalacji CO oraz CT z istniejącego rozdzielacza, który znajduje się w piwnicy utrzymując równocześnie, że źródło ciepła wraz z jego rozdziałem jest poza zakresem opracowania ?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że źródło ciepła wraz z jego rozdziałem jest poza zakresem przetargu

#### **Pytanie 186**

Proszę o informację, czy Zamawiający planuje zasilić nowy rozdział gazów medycznych tj. tlen, próżnia, sprężone powietrze z istniejących źródeł znajdujących się w piwnicy utrzymując równocześnie, że źródła gazów medycznych są poza zakresem opracowania. Czy jednak należy przyjąć całkowicie nowe urządzenia dla Próżni, Sprężonego Powietrza oraz Tlenu ? Oczywiście poza medium podtlenu azotu, które należy wykonać niezależnie.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia że w ramach niniejszego postępowania należy dokonać analizy istniejącego źródła sprężonego powietrza oraz dokonać modernizacji istniejącej sprężarkowni zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zamawiający wyjaśnia że w ramach niniejszego postępowania należy dokonać analizy istniejącego źródła próżni medycznej oraz dokonać modernizacji istniejącego źródła próżni medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zamawiający informuje, że dla źródła N<sub>2</sub>O. przewiduje zasilanie z butli a Wykonawca w ramach inwestycji musi zakupić butle i zaplanować miejsce ich przechowywania zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wykonać niezbędną instalację.

Zamawiający potwierdza, że centralne źródło tlenu jest wystarczające na pokrycie zapotrzebowania modernizowanego obszaru. .

#### **Pytanie 187**

Proszę o informację, czy Zamawiający planuje zasilić nowy rozdział zwu (do zabezpieczenia rezerwy lotniska, hydrantów wewnętrznych, wody bytowej) z istniejącego przyłącza wody oraz istniejącej hydroforowni utrzymując równocześnie, że w/w są poza zakresem opracowania a jedynie przyłączy wody wymaga przełożenia.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający planuje zasilić zbiorniki systemu przeciwpożarowego lądowiska z istniejącego przyłącza. Analiza wydajności hydroforowni ma zostać wykonana w ramach projektu jako podstawa do stwierdzenia czy w ramach inwestycji należy dokonać zmian w obrębie hydroforowni. Zamawiający informuje, że posiadany zestaw hydroforowy składa się z 4 pomp, każda pompa o wydajności 6 m<sup>3</sup>/h przy ciśnieniu 4,9 bar. Łącznie 24 m<sup>3</sup>/h przy ciśnieniu 4,9 bar.

#### **Pytanie 188**

Proszę o informację, czy na przyłączy wody do planowanego zamierzenia jest wykonany rozdział wody na pożarową i bytową. Jeśli nie to w jakiej lokalizacji planuje się go wykonać ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie ma podziału na wodę pożarową i bytową. Należy przewidzieć konieczność montażu urządzenia do rozdziału wody do celów bytowych i ppoż.. Jego dokładną lokalizację w opinii Zamawiającego powinien wskazać projektant w dokumentacji będącej integralną częścią przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 189**

Proszę o informację, czy Zamawiający planuje zasilić nowy rozdział cwu z istniejącego układu przygotowania, który znajduje się w piwnicy utrzymując równocześnie, że źródło cwu jest poza zakresem opracowania?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że posiada rozproszone instalacje cwu, do których należy się podłączyć.

**Pytanie 190**

Proszę o informację, czy Zamawiający jest w posiadaniu ekspertyzy pożarowej ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada ekspertyzy pożarowej.

**Pytanie 191**

Punkt 3.8 załączonej do postępowania Koncepcji Ładowiska mówi o możliwości wykonania ogrzewania płyty ładowiska. Czy Zamawiający przewiduje ogrzewanie płyty, czy pozostaje przy ręcznym odśnieżaniu ładowiska (jedna z opcji)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje wykonania ogrzewania płyty ładowiska.

**Pytanie 192**

PFU opisuje w wymaganiach tylko dwa egzemplarze dokumentacji ? Czy Zamawiający podtrzymuje ten zapis ? z Naszych doświadczeń wymagane ilości są większe.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga 5 egzemplarzy dokumentacji w wersji papierowej, zmienia zapisy umowy § 9 ust. 1.4, który otrzymuje brzmienie:

**1.4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację w wersji papierowej i edytowalnej wersji elektronicznej (nośnik USB z możliwością kopiowania oraz pdf i dwg/cad) w 5 egzemplarzach. Wersje papierowe projektów mają być podpisane i opieczetowane przez autorów projektu i projektanta sprawdzającego**

**Pytanie 193**

Czy w pomieszczeniach Oddziału Dziennego Psychiatrycznego oraz Gabinetów 1 i 2 należy przewidzieć wymianę wszystkich instalacji tj. sanitarne i elektryczne wraz z nowym wyposażeniem białego montażu elektrycznego i sanitarnego ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający przewiduje przebudowę istniejących instalacji sanitarnej i elektrycznej oraz wymianę białego montażu.

**Pytanie 194**

W jakiej lokalizacji Zamawiający planuje umiejscowić Maszynownię Podtlenku Azotu ? Czy wykonanie Maszynowni i rozprowadzenia jest w zakresie I etapu ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dla źródła N<sub>2</sub>O. przewiduje zasilanie z butli a Wykonawca w ramach inwestycji musi zakupić butle i zaplanować miejsce ich przechowywania zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wykonać niezbędną instalację.

**Pytanie 195**

Proszę o informację, o sposobie wykończenia ścian i sufitów w Sali resuscytacji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga aby ściany i sufity w Sali resuscytacji wykonać w całości z paneli szklanych lub paneli szklanych łączonych z blachą nierdzewną. Wykończenie paneli fototapetą – do uzgodnienia z Zamawiającym.

**Pytanie 196**

Proszę o informację, czy w zakresie przetargu jest wymiana UPS ? Czy UPS ma zapas mocy dla zasilania systemu IT

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że serwerownia zasilana jest przez niezależny UPS , Zamawiający wymaga dostarczenia USP dla instalacji i urządzeń zlokalizowanych w przebudowywanych pomieszczeniach

**Pytanie 197**

Proszę o informację, czy w zakresie przetargu jest wymiana rozdzielni p.poż ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga rozbudowy istniejącego systemu ppoż. POLON ( model modułowy).

**Pytanie 198**

Proszę o informację, czy w zakresie przetargu jest wymiana muru oporowego. Na podstawie wizji lokalnej wnioskujemy, że jest on w złym stanie technicznym. Jeżeli tak to proszę wskazać w jakim zakresie ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga wykonania nowego muru oporowego.

**Pytanie 199**

Proszę o udostępnienie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla zakresu posadowienia budynku oraz muru oporowego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający udostępniła posiadaną dokumentację.

**Pytanie 200**

Proszę o informację, czy w zakresie przetargu jest wymiana lub rozbudowa rozdzielni głównej oraz doporowadzenie nowego zasilania ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że główna rozdzielnia szpitala nie jest objęta inwestycją, należy przewidzieć nową rozdzielnię dedykowaną dla SOR.

**Pytanie 201**

Proszę o informację, czy w zakresie przetargu jest remont konstrukcji lub wymiana przeszkleń oranżerii – pomieszczenie K/04

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza wymianę przeszkleń pomieszczenia K/04

**Pytanie 202**

Proszę o informację, czy w ekspertyzie ładowiska uwzględniono wymianę pokrycia dachu na konstrukcji stalowej dla budynku istniejącego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada ekspertyzy ładowiska

**Pytanie 203**

Proszę o informację, czy w zakresie przetargu jest wykonanie elewacji budynku istniejącego wraz z wymianą stolarki okiennej. Jeśli tak, proszę o podanie docelowego układu warstw oraz do jakiego stanu doprowadzić pomieszczeniach po ewentualnej wymianie okien w części nie remontowalnej

**Odpowiedź:**

Zamawiający rezygnuje z rozbiórki elementów ocieplenia elewacji przebudowywanej części budynku (na kondygnacjach I, II i III) oraz wymiany stolarki okiennej i wykonania nowego ocieplenia i otynkowania części przebudowywanej na kondygnacjach I, II i III – zakres ten pozostaje przeniesiony do II etapu inwestycji nie objętego niniejszym postępowaniem.

Zakres ten pozostaje w ramach projektowania.

Wymianie stolarki okiennej i fasad podlega przebudowywany parter budynku

Natomiast aluminiowa ściana w osiach 5-7/I, 6-9/F oraz przy korytarzu K/05 podlega wymianie.

**Pytanie 204**

Zamawiający w ramach realizacji I Etapu zadania wymaga : "Lokalny punkt dystrybucyjny połączyć z główną serwerownią światłowodem jednomodowym 12j zakończyć kasetą SC/APC obie strony światłowodu." - proszę o podanie szacunkowej odległości z LPD do GPD.

**Odpowiedź:**

Przebudowywane pomieszczenia znajdują się bezpośrednio nad pomieszczeniami serwerowni gdzie zlokalizowany jest GPD, W zależności od lokalizacji LPD dystans nie powinien być większy niż 50 metrów.

**Pytanie 205**

Zamawiający wymaga : "Lokalny punkt dystrybucyjny wyposażyc w switche kompatybilne z rozwiązaniem posiadanym przez zamawiającego" - proszę o podanie producenta obecnie posiadanych przełączników.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że korzysta z rozwiązań marki Juniper.

**Pytanie 206**

W ramach zadania należy : "Okablowanie z istniejącego lokalnego punktu dystrybucyjnego znajdującego się na Parterze (Izba Przyjęć przy Poradniach Zdrowia Psychicznego) należy przenieść do tworzonego nowego lokalnego punktu dystrybucyjnego" - prosimy o podanie ilości linii LAN do przeniesienia (ma to również znaczenie w zakresie doposażenia w switche kompatybilne z rozwiązaniem posiadanym przez zamawiającego, wraz z niezbędnymi wkładkami).

**Odpowiedź:**

Aktualnie punkt dystrybucyjny w głównej mierze obsługuje pomieszczenia, w ramach których planowana jest przebudowa. Docelowa ilość obsługiwanych punktów logicznych zależy więc od ilości zaprojektowanych punktów. Ilość linii z punktów logicznych do przeniesienia nie powinna przekroczyć 15 to punkty zlokalizowane w holu głównym do obsługi punktów dostępowych, elementów systemu kolejkowego, monitoringu wizyjnego oraz rejestracji.

**Pytanie 207**

"W ramach projektu należy przewidzieć instalację kontroli dostępu do nowego punktu dystrybucyjnego wraz z integracją z posiadanym rozwiązaniem przez zamawiającego" - proszę o podanie szczegółów posiadanego systemu (producent/rodzaj).

**Odpowiedź:**

Zamawiający posiada system: Satel; ACCO NET

**Pytanie 208**

"W ramach projektu należy przewidzieć wyposażenie istniejącej serwerowni w klaster przełączników Core (główny) min. 10Gb SFP+ min. 24-port wraz z niezbędnymi wkładkami i wyposażeniem" - prosimy o podanie minimalnych wymagań dla przełączników oraz czy mają zostać wyceniane w ramach realizacji 1 etapu.

**Odpowiedź:**

Przełączniki powinny być kompatybilne z aktualnie posiadanymi rozwiązaniami. Klaster przełączników sieciowych musi zapewnić redundancję, a także obsłużyć minimum 16

istniejących PPD (pośrednich punktów dystrybucyjnych) w technologii SFP/SFP+, klaster dwóch urządzeń UTM (FortiGate FG200E) w technologii SFP, pozostałe przełączniki znajdujące się w GPD (główny punkt dystrybucyjny) -klaster trzech przełączników sieciowych Juniper EX3400-24p, w standardzie SFP+ lub QSFP+, oraz zapewnić rozwojowo podłączenie w przyszłości kolejnych urządzeń (np. serwerów wirtualizacyjnych) w technologii SFP/SFP+ i QSFP/QSFP+.

Szczegóły techniczne zostaną ustalone z zamawiającym na etapie realizacji.

**Pytanie 209**

Zamawiający wymaga dostawy i montażu Access Pointów dla sieci WiFi kompatybilnych z posiadanym rozwiązaniem - prosimy o podanie producenta i modelu obecnie posiadanego rozwiązania. Czy posiadany kontroler obsłuży nową inwestycję?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że posiada obecnie Access Pointy Fortinet; Fortigate FG200E

**Pytanie 210**

Czy dla Systemu Przyzywowego zamawiający wymaga również kompatybilności z posiadanym rozwiązaniem, a jeżeli tak to z jakim (producent/model)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga kompatybilności z posiadanym rozwiązaniem.

**Pytanie 211**

System monitoringu wizyjnego CCTV - czy zamawiający wymaga zachowanie kompatybilności z istniejącym systemem, a jeżeli tak to z jakim (producent/model)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga kompatybilności kamer w technologii IP z posiadanym system monitoringu wizyjnego marki Dahua.

**Pytanie 212**

System sygnalizacji pożaru SAP – czy zamawiający wymaga również kompatybilności z posiadanym rozwiązaniem, a jeżeli tak to z jakim (producent/model)?

**Odpowiedź:**

Tak, należy zachować kompatybilność z posiadanym systemem Polon. Rozbudowa z systemem modułowym.

**Pytanie 213**

Zamawiający wymaga aby w ramach systemu TOPSOR po zakończeniu procesu segregacji medycznej, system udostępnił dane do wykorzystania przez system HIS, którym dysponuje Zamawiający - prosimy o podanie producenta systemu HIS.



**Odpowiedź:**

Producentem systemu HIS jest firma Gabos Software. Proces integracji systemu będzie po stronie Wykonawcy.

**Pytanie 214**

Czy dobudowywany szyb windy jest przewidziany dla ekip ratowniczych, jeżeli tak to proszę o informację czy należy przewidzieć montaż instalacji nowego generatora agregatu prądotwórczego lub czy zamawiający posiada zapas mocy na istniejącym agregacie prądotwórczym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że posiada wystarczający zapas mocy na agregacie prądotwórczym.

**Pytanie 215**

Czy należy przewidzieć system generujący nadciśnienie i czujnik zasysający w szybie oraz klapę oddymiającą?

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że należy przewidzieć system generujący nadciśnienie i czujnik zasysający w szybie oraz klapę oddymiającą.

**Pytanie 216**

Dla instalacji teleinformatycznych LAN jaki typ skrętki należy zastosować?

**Odpowiedź:**

Dla punktów logicznych wykorzystywanych przez system CCTV oraz DECT IP Dopuszczamy Cat.6, Dla pozostałych minimum Cat.7

**Pytanie 217**

Czy zewnętrzne sieci sanitarne, energetyczne, gazów medycznych są w gestii Inwestora.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza że sieci są własnością inwestora, ich niezbędna przebudowa jest w zakresie przedmiotu niniejszego postępowania

**Pytanie 218**

W PFU napisano, że "w ramach instalacji gazów przewiduje się wykonanie instalacji próżni, instalacji sprężonego powietrza i instalacji tlenu". A co z podtlenkiem azotu? Czy przewidziano doprowadzenie tego gazu do sali resuscytacji? Na rysunku A-01 jest symbol N2O w rezerwie ściennej, w specyfikacji wyposażenia kolumn również znajduje się N2O.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia że w ramach niniejszego postępowania należy dokonać analizy istniejącego źródła sprężonego powietrza oraz dokonać modernizacji istniejącej sprężarkowni zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zamawiający wyjaśnia że w ramach niniejszego postępowania należy dokonać analizy istniejącego źródła próżni medycznej oraz dokonać modernizacji istniejącego źródła próżni medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zamawiający informuje, że dla źródła N2O. przewiduje zasilanie z butli a Wykonawca w ramach inwestycji musi zakupić butle i zaplanować miejsce ich przechowywania zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wykonać niezbędną instalację.

Zamawiający potwierdza, że centralne źródło tlenu jest wystarczające na pokrycie zapotrzebowania modernizowanego obszaru. .

Zamawiający wskazuje jako miejsce wpięcia ciągi komunikacyjne w istniejącym holu Izby Przyjęć gdzie instalacje prowadzone są w podwieszanych sufitach kasetonowych

**Pytanie 219**

Czy w obszarze nowoprojektowanego SORU-u znajdują się instalacje O2, N2O, AIR, VAC? Jeżeli tak, to jakie średnice tych gazów doprowadzone są w obszar nowoprojektowanego SORU-u?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia że w ramach niniejszego postępowania należy dokonać analizy istniejącego źródła sprężonego powietrza oraz dokonać modernizacji istniejącej sprężarkowni zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zamawiający wyjaśnia że w ramach niniejszego postępowania należy dokonać analizy istniejącego źródła próżni medycznej oraz dokonać modernizacji istniejącego źródła próżni medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zamawiający informuje, że dla źródła N2O. przewiduje zasilanie z butli a Wykonawca w ramach inwestycji musi zakupić butle i zaplanować miejsce ich przechowywania zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wykonać niezbędną instalację.

Zamawiający potwierdza, że centralne źródło tlenu jest wystarczające na pokrycie zapotrzebowania modernizowanego obszaru. .

Zamawiający wskazuje jako miejsce wpięcia ciągi komunikacyjne w istniejącym holu Izby Przyjęć gdzie instalacje prowadzone są w podwieszanych sufitach kasetonowych

**Pytanie 220**

Czy należy zaprojektować nowe źródła O2, AIR, VAC? W PFU nie sformułowano takiego wymogu, proszę o potwierdzenie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia że w ramach niniejszego postępowania należy dokonać analizy istniejącego źródła sprężonego powietrza oraz dokonać modernizacji istniejącej sprężarkowni

zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zamawiający wyjaśnia że w ramach niniejszego postępowania należy dokonać analizy istniejącego źródła próżni medycznej oraz dokonać modernizacji istniejącego źródła próżni medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zamawiający informuje, że dla źródła N2O. przewiduje zasilanie z butli a Wykonawca w ramach inwestycji musi zakupić butle i zaplanować miejsce ich przechowywania zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wykonać niezbędną instalację.

Zamawiający potwierdza, że centralne źródło tlenu jest wystarczające na pokrycie zapotrzebowania modernizowanego obszaru. .

Zamawiający wskazuje jako miejsce wpięcia ciągi komunikacyjne w istniejącym holu Izby Przyjęć gdzie instalacje prowadzone są w podwieszanych sufitach kasetonowych

### **Pytanie 221**

Jeżeli należy zaprojektować ww. źródła, proszę o podanie lokalizacji pomieszczeń na te źródła oraz wymaganych wydajności urządzeń (pomp, sprężarek, wielkości baterii butlowych). Jaki obszar szpitala - które pomieszczenia medyczne miałyby zasilać te nowe źródła?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia że w ramach niniejszego postępowania należy dokonać analizy istniejącego źródła sprężonego powietrza oraz dokonać modernizacji istniejącej sprężarkowni zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zamawiający wyjaśnia że w ramach niniejszego postępowania należy dokonać analizy istniejącego źródła próżni medycznej oraz dokonać modernizacji istniejącego źródła próżni medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zamawiający informuje, że dla źródła N2O. przewiduje zasilanie z butli a Wykonawca w ramach inwestycji musi zakupić butle i zaplanować miejsce ich przechowywania zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wykonać niezbędną instalację.

Zamawiający potwierdza, że centralne źródło tlenu jest wystarczające na pokrycie zapotrzebowania modernizowanego obszaru. .

Zamawiający wskazuje jako miejsce wpięcia ciągi komunikacyjne w istniejącym holu Izby Przyjęć gdzie instalacje prowadzone są w podwieszanych sufitach kasetonowych

### **Pytanie 222**

Jeżeli nie należy projektować nowych źródeł, proszę o potwierdzenie, że istniejące źródła posiadają wystarczającą wydajność dla zasilenia nowoprojektowanych pomieszczeń.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia że w ramach niniejszego postępowania należy dokonać analizy istniejącego źródła sprężonego powietrza oraz dokonać modernizacji istniejącej sprężarkowni zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zamawiający wyjaśnia że w ramach niniejszego postępowania należy dokonać analizy istniejącego źródła próżni medycznej oraz dokonać modernizacji istniejącego źródła próżni medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zamawiający informuje, że dla źródła N2O. przewiduje zasilanie z butli a Wykonawca w

ramach inwestycji musi zakupić butle i zaplanować miejsce ich przechowywania zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wykonać niezbędną instalację.

Zamawiający potwierdza, że centralne źródło tlenu jest wystarczające na pokrycie zapotrzebowania modernizowanego obszaru. .

Zamawiający wskazuje jako miejsce wpięcia ciągi komunikacyjne w istniejącym holu Izby Przyjęć gdzie instalacje prowadzone są w podwieszanych sufitach kasetonowych

### **Pytanie 223**

Jeżeli nie należy projektować nowych źródeł, należy wpiąć się do istniejących instalacji. Gdzie należy się wpiąć nowoprojektowanymi instalacjami O<sub>2</sub>, AIR i VAC? Dla prawidłowego funkcjonowania instalacji O<sub>2</sub>, AIR i VAC na nowoprojektowanym SOR-ze wymagane są średnice rurociągów O<sub>2</sub> min. fi15, AIR min. fi15 i VAC min. fi28.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia że w ramach niniejszego postępowania należy dokonać analizy istniejącego źródła sprężonego powietrza oraz dokonać modernizacji istniejącej sprężarkowni zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zamawiający wyjaśnia że w ramach niniejszego postępowania należy dokonać analizy istniejącego źródła próżni medycznej oraz dokonać modernizacji istniejącego źródła próżni medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zamawiający informuje, że dla źródła N<sub>2</sub>O. przewiduje zasilanie z butli a Wykonawca w ramach inwestycji musi zakupić butle i zaplanować miejsce ich przechowywania zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wykonać niezbędną instalację.

Zamawiający potwierdza, że centralne źródło tlenu jest wystarczające na pokrycie zapotrzebowania modernizowanego obszaru. .

Zamawiający wskazuje jako miejsce wpięcia ciągi komunikacyjne w istniejącym holu Izby Przyjęć gdzie instalacje prowadzone są w podwieszanych sufitach kasetonowych

### **Pytanie 224**

W PFU jest zapis, że w sali intensywnej terapii należy wyposażyć panel w gniazdo odciągu gazów anestetycznych. W salach IT nie znieczula się pacjentów. Proszę o wykreślenie tego zapisu.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapis PFU w tym zakresie. W Sali Intensywnej Terapii dopuszcza się przeprowadzenie zabiegów wymagających znieczulenia ogólnego

### **Pytanie 225**

W punkcie V Swz

1.3.1. d stanowi:

„co najmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, których zakres uprawnia ją do kierowania robotami polegającymi na wykonaniu ładowiska wyniesionego, która w ciągu

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika robót w zakresie

-budowy lądowiska wyniesionego dla śmigłowców”

Czy zamawiający dopuszcza doświadczenie osoby która pełniła funkcję inspektora nadzoru przy budowie lądowiska wyniesionego?

Czy zamawiający zmieni punkt 1.3.1. d na:

„co najmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, których zakres uprawnia ją do kierowania robotami polegającymi na wykonaniu lądowiska wyniesionego, która w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika robót lub inspektora nadzoru w zakresie

-budowy lądowiska wyniesionego dla śmigłowców”

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

### **Pytanie 226**

Czy zamawiający przewiduje wyznaczenie kolejnego terminu wizji lokalnej?

### **Odpowiedź**

Zamawiający na wniosek Wykonawcy wyznaczy kolejny termin wizji lokalnej.

### **Pytanie 227**

Na terenie działki , na której zlokalizowane jest Centrum, brak Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Czy Inwestor posiada Decyzję ustalającą warunki lokalizacji Inwestycji celu publicznego?

Co w przypadku jeżeli Inwestor nie posiada warunków zabudowy , czy termin 70 dni będzie obowiązywał i dotyczył uzyskać Decyzję ustalającą warunki lokalizacji?

### **Odpowiedź**

Zamawiający jest w trakcie procedury uzyskania lokalizacji inwestycji celu publicznego

### **Pytanie 228**

Czy w zakresie pozyskiwania uzgodnień do projektu budowlanego w przewidzianym okresie 70 dni wykonawca ma uzyskać Decyzję ustalającą warunki lokalizacji Inwestycji celu publicznego? Także dla lądowiska?

### **Odpowiedź**

Nie, zamawiający jest w trakcie procedury uzyskania lokalizacji inwestycji celu publicznego

### **Pytanie 229**

Co w przypadku gdy Decyzja dla powyższej inwestycji nie zostanie wydana w terminie?

Biorąc pod uwagę element lądowiska , jako najwyższej wyniesionego punktu w okolicy, decyzja może być znacznie dłużej procedowana.

### **Odpowiedź**

Zamawiający przewidział możliwość zmiany umowy zgodnie zapisami § 20 ust. 4.3

**Pytanie 230**

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z wymaganym wyposażeniem również dostarczenia licencji stanowiskowej do rejestracji obiegu narzędzi w obrębie SOR? Jeśli tak prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, czy należy ująć taką licencję w cenie, wraz ze stanowiskiem komputerowym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie wymaga dostarczenia licencji stanowiskowej do rejestracji obiegu narzędzi.

Zamawiający informuje, że w związku z publikacją pytań zmienia:

termin składania ofert i wniesienia wadium na dzień 26.03.2024 r. do godz. 09:00

termin otwarcia ofert na dzień 26.03.2024 r. godz. 09:15

DYREKTOR  
Biuro Głównie Administracyjne  
PROKURANT  
  
Aneta Surma-Kuś