

PWIK/W/2022/1801/DT/W/2022/2048
DT/2454/2022/9022

Gliwice, 21.09.2022r.

Eko-Wilmar Sp. z o.o.
ul. Gagarina 3/15
44-121 Gliwice

Dot.: aktualizacji mapy zasadniczej i uzgodnienia pod względem kolizji z przewodami wod.-kan. sieci ciepłej wraz z przyłączami w rejonie ul. Kochanowskiego, Marzanki i Rybnickiej w Gliwicach

W nawiązaniu do Państwa pisma, znak: **13/08/2022** z dnia 22.08.2022 r. w załączeniu zwracamy mapę i potwierdzamy aktualność naniesionych przewodów sieci wod.-kan. w granicach opracowania. Zaznaczamy, że nieruchomość przy ul. Marzanki 7 jest podłączona do sieci kanalizacji sanitarnej. Tut. Spółka nie posiada pełnej dokumentacji ww. przewodu.

W załączeniu przesyłamy inwentaryzację powykonawczą przyłącza wodociągowego wo40 mm do budynku przy ul. Marzanki 3.

Z uwagi na brak dokumentów potwierdzających głębokość ułożenia przewodów wodociągowych w rejonie skrzyżowań z projektowanymi przewodami cieplnymi należy sprawdzić położenie przewodów wodociągowych za pomocą przekopów kontrolnych. W przypadku stwierdzenia kolizji projektowanej inwestycji z przewodami wod.-kan. szczegóły sposobu ominięcia kolizji można omówić na roboczo z przedstawicielem nadzoru z ramienia PWiK lub przedłożyć do akceptacji w tut. Spółce sugerowane rozwiązanie.

W załączeniu przesyłamy karty inwentaryzacyjne studzienek kanalizacyjnych na kanałach sanitarnych. Numery studni opisano na przedłożonej do wniosku mapie. Zaznaczamy, że rzędne studzienek zostały podane w układzie Kronsztad86. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Państwowego systemu odniesień przestrzennych z dnia 15.10.2012 r. Dz. U. z 2012 r. poz. 1247, zmianie uległ układ wysokościowy Kronsztad86. W chwili obecnej obowiązuje układ wysokościowy Amsterdam PL EVRF2007-NH. Z związku z powyższym podane rzędne studzienek należy zweryfikować we własnym zakresie.

Trasę projektowanych przewodów cieplnych pod względem kolizji z przewodami wod.-kan. uzgadniamy na następujących warunkach:

1. Skrzyżowania z przewodami wod.-kan. zaprojektować pod kątem min. 60°.
2. Na skrzyżowaniach z przewodami wodociągowymi projektowane przewody ciepłe ułożyć w rurze ochronnej.; długość rury i jej odległość od przewodu wodociągowego zaprojektować zgodnie z normą.

 **Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach**

ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice

Biurowisko Klienta:
tel: +48 32 428 44 44

Strona:
www.pwik.gliwice.pl

e-mail: bok@pwik.gliwice.pl

NIP 631-010-26-08
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X
KRS 0000027652
Kapitał zakładowy 212 416 500,00 zł
Konto: Bank MILLENNIUM S.A.
97 1160 2202 0000 0003 6691 7854

3. W razie konieczności zabezpieczenia przewodów wod.-kan. w miejscu skrzyżowania z projektowanymi przewodami cieplnymi, koszty z tym związane będzie ponosić Inwestor.
4. W przypadku wykonywania przewiertu należy sprawdzić położenie przewodów wod.-kan. za pomocą przekopów kontrolnych.
5. W przypadku uszkodzenia przewodów wod.-kan. lub elementów uzbrojenia przy prowadzeniu prac ziemnych, Inwestor (Wykonawca robót) będzie ponosić odpowiedzialność za usunięcie awarii.
6. Prace należy prowadzić pod naszym nadzorem branżowym, a roboty ziemne wykonywać sposobem ręcznym. Przed rozpoczęciem robót złożyć z min. dwutygodniowym wyprzedzeniem w PWIK Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Rybnicka 47 zlecenie na pełnienie nadzoru z podaniem warunków płatności. W sprawie ustalenia terminu jego pełnienia proszę kontaktować się z Działem Eksploatacji Sieci Wodociągowej i Systemów Pomiarowych p. Dominik Kogut tel. 605 034 408, p. Krzysztof Wiszniowski tel. 609 861 460 oraz Działem Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej p. Tomasz Zajdel, tel. 609 851 806, p. Grzegorz Bańcerowski, tel. 609 727 871.
7. W części dotyczącej kanalizacji deszczowej należy zwrócić się do Wydziału Gospodarowania Wodami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, który jest administratorem kanalizacji deszczowej na terenie miasta Gliwice.

Aktualizacja i uzgodnienie są ważne przez okres dwóch lat licząc od daty niniejszego pisma. Z tytułu wykonanej usługi obciążymy Państwa należnością, zgodnie z cennikiem opłat obowiązujących w tut. Przedsiębiorstwie.

Z poważaniem,

KIEROWNIK
DZIAŁU TECHNICZNEGO

Barbara Małyszewicz-Wróbel

Sprawę prowadzi: Krzysztof Morawiec, tel.: (32) 428 45 06

Załączniki:

1. Mapa
2. Inwentaryzacja powykonawcza przewodu wodociągowego (1 szt.)
3. Karty inwentaryzacyjne studzienek (8 szt.)

Kopia:

1. DT K.M. + mapa
2. BOK

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach

ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice

Biuro Obsługi Klienta:
tel: +48 32 428 44 44

Strona:
www.pwik.gliwice.pl

e-mail : bok@pwik.gliwice.pl

NIP 631-010-26-08
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X
KRS 0000027652
Kapitał zakładowy 212 416 500,00 zł
Konto: Bank MILLENNIUM S.A.
97 1160 2202 0000 0003 6691 7854