Szczegół przejścia przez ścianę budynku

1:10



UWAGA:

1. *Zagłębienie wodociągu i gazociągu jest nieznane.*
2. *Dokładne położenie uzbrojenia terenu w miejscach kolizji należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych ręcznych.*
3. *Zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2m od uzbrojenia terenu.*
4. *Prace w rejonie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu prowadzić pod nadzorem właściciela sieci.*
5. *Na kablach założyć rury AROT'a o długości 3m i średnicy Ø110 na kablach telekom i eN oraz Ø160 na kablach eS. Końcówki rur zaślepić.*
6. *W razie konieczności zmienić poziom prowadzenia ciepłociągu z zachowaniem kierunku spadków.*
7. *Odległość pionowa w miejscu skrzyżowania z gazociągiem powinna odpowiadać normie PN-91/M-34501.*

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektował	Grażyna Wilk	791/01	03.2023	
Wykonał	Jakub Wilk		03.2023	
Sprawdził	Monika Totoś	SLK/IS/4239/12	03.2023	

EKO-WILMAR sp. z o.o.
ul. Gagarina 3/15
44-100 Gliwice

Faza: PZT

Nr projektu: SC-01/23

Podziałka: 1:100/1:250

Obiekt:
Budowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Kochanowskiego, Marzanki i Rybnickiej w Gliwicach
obręb: Stare Miasto, działki nr: 1515, 1514, 1778, 1776/3, 1551
obręb: Sikornik, działki nr: 1090, 1086/3, 200, 203, 204, 205, 220, 1103, 225, 234/2, 231, 232, 235, 230, 229, 224/2, 216

Tytuł rysunku:
Profil - ark.3

Inwestor
PEC Gliwice
44-100 Gliwice
ul. Królewskiej Tamy 135

Nr rysunku
SC-01/23/05

Niniejszy rysunek techniczny jest własnością "Eko-Wilmar" Sp. z o.o. . Kopiowanie, wykorzystywanie w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i karnego.