

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze  
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze  
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

**Gazownia w Gliwicach**

ul. Rolników 447, 44-141 Gliwice  
tel. 32 398 55 67  
marek.mielnik@psgaz.pl

**EKO - WILMAR**

**sp. z o. o.**  
ul. Gagarina 3/15  
44-121 Gliwice

Wasz znak: L. dz. 12/08/2022  
Nasz znak: PSGZA.0159.463.0607.2582.160108787.22

Gliwice, 24.08.2022

Dot.: uzgodnienia trasy projektowanej sieci ciepłowniczej do budynków mieszkalnych przy ulicy Rybnickiej, Kochanowskiego i Marzanki w Gliwicach.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 22.08.2022 informujemy, że w zakresie opracowania naniesiono istniejącą sieć gazową niskiego ciśnienia stal/PE, której przebieg **koliduje** z planowaną siecią ciepłowniczą.

Informujemy, że przy wszelkich planowanych pracach projektowych i wykonawczych w obrębie wykazanej sieci gazowej istniejącej i planowanej należy zachować przepisowe odległości od wykazanych gazociągów;

- poziome zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013, (Dziennik Ustaw z dn. 04.06.2013, poz. 640) załącznik nr 2, tabela nr 2.
- pionowe zgodnie z **PN-91/M-34501**

Równocześnie informujemy, że Gazownia w Gliwicach nie dysponuje informacją o głębokości ułożenia gazociągów kolidujących z projektowaną siecią CO. Lata budowy wskazują, że gazociągi mogą znajdować się na głębokości około 0,80- 1,3m. W miejscach skrzyżowania proponujemy wykonać przekop kontrolny w celu potwierdzenia głębokości posadowienia gazociągu.

Z uwagi na to, że prace będą prowadzone w pobliżu naszych urządzeń Inwestor przed ich rozpoczęciem winien skontaktować się z Gazownią w Gliwicach celem ustalenia nadzoru nad w/w robotami. Nadzór wykonywany jest odpłatnie, na który Inwestor powinien przesłać zlecenie z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia.

Wykopy w pobliżu naszych urządzeń prowadzić **ręcznie** z zachowaniem szczególnej ostrożności. Sposób zabezpieczenia miejsc kolizji gazociągów z planowanym ciepłociągiem zostanie ustalony na placu budowy po odkryciu i dokonaniu oględzin przez naszego pracownika podczas pełnionego nadzoru. Przed zasypaniem wykopu należy bezwzględnie uzyskać pozytywną opinię naszego przedstawiciela.

Z poważaniem

KIEROWNIK  
Gazownia w Gliwicach

  
Marcin Krocze

Cennik poz. 5.3.1.1

1x103.00PLN + 1x36.00PLN + VAT

**Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie [psgaz.pl](http://psgaz.pl) w zakładce o nas.**