29-04-2022 r.
Projekt
ZATWIERDZAM
DYREKTOR
dr inż. Zygfryd Głuchy

"ALFINE-TIM"
Z. GŁUCHY - SPÓŁKA JAWNA
62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 30-32
tel. 61 896-69-33, 896-69-34, 896-69-43
fax 61 816-40-76, 816-44-14, 816-43-83

Przekrój A-A



Przekrój B-B



Przekrój C-C



Rzut

Punkt pomiarowy 2 BIS



Pozycja 3



L.p.	Oznaczenie	Wyrzucanie	Ilość
1	2	3	4
15	Kratka studzienki 40x40	K.O.	1
14	Kasета'itia odpr'ywu z rurnlyj' jednokr'otnierowa DN160 L=0100	Alfinp>Time	1
13/2	Panel Instalacji fotowoltaicznej		2
13/1	Uchwyt rurowy Ø150 instalacji fotowoltaicznej	Alfine-Time	1
13/1	Stacja pokrywa zasilania petrolwyru	Alfine-Time	1
13	Czujnik przepływu przepływomierza GROM-BLUE 160	Alfine-Time	1
12	Opaska laczaca DN160	Alfine-Time	2
11	Kołcioc mostkowy jednokołcionowy DN 159x2 L=400	K.O.	1
10	Zasuwa nożowa srtedzkołcierzowa DN150	K.O.	1
9	Kołcioce specjalne dwukołcionowe DN160 z zkołcieniem umożdżniającym	Żeliwo	2
8	Kołcioc boye DN160x4 L=400	PE	1
7	Redukcja mimorrzyrna DN 200/160	PCV	1
6	Złączka dwukołcionowa DN200	PCV	1
5	Kołcioc boye Ø225x..... L=1200	PE	1
4/1	Podpora K.O. rurociągu DN160	K.O.	2
4	Podpora K.O. rurociągu DN315	K.O.	2
3/1	Tuleja kołnierzowa z kpl. kołnierzy K.O. D65/13	PE	4
3	Łuk boye 90° Ø315 D=1000, odgałęzienie Ø160 + korytо ortwarte	PE	1
2	Kołcioc boye Ø315x..... L=1200	PE	1
1	Zl'czka dwukołcionowa DN200	PCV	2

Projektowanie budowy przepompowni ścieków typ PSL, wyposażonej w zabudowę zbiornika wykonanego z tworzywa sztucznego o średnicy wewnętrznej 2000 mm, w zabudowie zbiornika wykonanego z tworzywa sztucznego o średnicy wewnętrznej 2000 mm, wyposażonej w dwie pompy zatapialne o mocy 2,2 kW każda