



Ps=5,00[kW]

Zasilanie	Gniazdo wtykowe 3f ogólnodostępne	Gniazdo wtykowe 3f ogólnodostępne	Gniazdo wtykowe 1f ogólnodostępne	Gniazdo wtykowe 1f ogólnodostępne
1	2	3	4	5
L1 L2 L3 N PE	L1 L2 L3 N PE	L1 L2 L3 N PE	L N PE	L N PE

UWAGI:

- zestaw przyłączy np. prod. PCE typu STAR 13M IP44 lub równoważny
- wyposażenie i miejsce zabudowy należy ustalić z inwestorem na etapie wykonawstwa

Ochrona przeciwporażeniowa:  
samoczynne wyłączenie zasilania – układ sieciowy TN-C-S

obiekt:	MODERNIZACJA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO nr 9		
adres inwestycji:	Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych Składnica w Lisowicach, budynek nr 9, 59-230 Prochowice		
projektant:	mgr inż. Remigiusz Przysław uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej nr ewid. 115/DOS/08		
branża:	elektryczna	stadium:	projekt wykonawczy
temat rysunku:	Schemat jednobiegowy zestawu przyłączy		
data:	27.12.2021		nr rysunku: EW 04
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zezwolenia jest PRAWNIE ZABRONIONE.			