

Załącznik do umowy kompleksowej dostawy ciepła  
Tabela regulacyjna dla węzłów cieplnych  
zasilanych z sieci ciepłowniczej TAURON Ciepło sp. z o.o.

współczynnik $\phi$	T zewn	T zas	T pow	Delta T
1,00	-20	130,0	70,0	60,0
0,98	-19	127,2	69,0	58,2
0,95	-18	125,3	68,3	57,0
0,93	-17	122,5	67,3	55,2
0,90	-16	120,6	66,6	54,0
0,88	-15	118,7	65,9	52,8
0,85	-14	115,9	64,9	51,0
0,83	-13	113,0	63,8	49,2
0,80	-12	111,1	63,1	48,0
0,78	-11	108,2	62,0	46,2
0,75	-10	106,3	61,3	45,0
0,73	-9	103,4	60,2	43,2
0,70	-8	101,5	59,5	42,0
0,68	-7	98,6	58,4	40,2
0,65	-6	96,6	57,6	39,0
0,63	-5	94,7	56,9	37,8
0,60	-4	91,7	55,7	36,0
0,58	-3	88,7	54,5	34,2
0,55	-2	86,8	53,8	33,0
0,53	-1	83,8	52,6	31,2
0,50	0	81,8	51,8	30,0
0,48	1	78,8	50,6	28,2
0,45	2	76,7	49,7	27,0
0,43	3	73,7	48,5	25,2
0,40	4	71,6	47,6	24,0
0,38	5	69,6	46,8	22,8
0,35	6	69,6	46,8	22,8
0,33	7	69,6	46,8	22,8
0,30	8	69,6	46,8	22,8
0,28	9	69,6	46,8	22,8
0,25	10	69,6	46,8	22,8
0,23	11	69,6	46,8	22,8
0,20	12	69,6	46,8	22,8
	i powyżej			