

Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Będzinie
ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616



Tytuł pisma: **Uzupełnienie odpowiedzi na wniosek o uzgodnienie branżowe, naniesienie uzbrojenia terenu, wydanie warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej**

Data pisma: **28.06.2022 r.**

Nr pisma: **TD/OBD/OMD/2022-06-23/0000012**

Sprawa: **Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kwiatkowskiego dz.nr 6595 w Dąbrowie Górniczej**

Nr sprawy: **(1042737105), TD/OBD/OMD/UB/RR/397/2022**

Kontakt: **Dariusz Gąstała**

Telefon: **+48 32 766 1154**

E-mail: **dariusz.gastala@tauron-dystrybucja.pl**

**ARCHIMEDIA
ARCHITEKCI &
INŻYNIEROWIE
Krzysztof Janus
ul. Świąciańska 6
61-132 POZNAŃ**

1044435759



Szanowni Państwo

W uzupełnieniu do naszej korespondencji z dnia 25-03-2022r nr TD/OBD/OMD/2022-03-25/0000003 dotyczącej odpowiedzi na wniosek z dnia 14.03.2022r. o uzgodnienie branżowe, naniesienie uzbrojenia terenu, wydanie warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej w załączeniu przesyłamy zaktualizowany załącznik mapowy w zakresie ilości linii kablowych ŚN zlokalizowanych w obszarze występującej kolizji.

Dla przedmiotowego obszaru wystąpiła rozbieżność w zakresie uzbrojenia terenu. W rzeczywistości w obszarze występującej kolizji zlokalizowane są cztery linie kablowe ŚN w tym jedna nieczynna.

Pozostałe zapisy naszej korespondencji z dnia 25-03-2022r nr TD/OBD/OMD/2022-03-25/0000003 pozostają bez zmian.

Serdecznie przepraszamy za zaistniałą rozbieżność.

Łączymy wyrazy szacunku

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Będzinie
Wydział Dokumentacji
Starszy specjalista ds. uzgodnień branżowych

Dariusz Gąstała
Dariusz Gąstała

Załączniki:

Załącznik nr 1 - mapa z naniesionym uzbrojeniem w obszarze występującej kolizji

Kopia:

TD/OBD/OMD

TD/OBD/OME

LEGENDA - ARCHITEKTURA

	GRANICZNA OCHRONY
	PROJEKTOWANE BUDYNKI
	DRUGI WEWNĘTRZNY
	DRUGI ZEWNĘTRZNY
	MIĘDZA PARKINGOWA
	MIĘDZA PARKINGOWA
	CHODNIK
	CHODNIK
	ISTNIEJĄCA DROGA DO ZAŁOŻENIA
	ISTNIEJĄCA DROGA DO ZAŁOŻENIA



4 LINIE SN W TYM 1 NIECZYNNA

ZAKTUALIZOWANO W DNIU 28.06.2022.

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Będzinie
Wydział Dokumentacji
Starszy specjalista ds. uzgodnień biznesowych
Dariusz Gąstała


TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział w Będzinie
Wydział Dokumentacji

Uzgodnienie nr **TDIO/SDIOMD/UM/BR/1397/2022**
Data **25.03.2022**

W oznaczonym terenie wskazano przebieg(*) i
urządzeń podziemnych własności TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Będzinie
Linia napowietrzna widoczna w terenie.
* niepotrzebne - kreślić podpis

Legenda:



Linie kablowe WN
Linie napowietrzne WN
Linie kablowe SN
Linie napowietrzne SN
Linie kablowe nN
Linie napowietrzne nN
Linie kablowe oświetleniowe
Linie napowietrzne oświetleniowe
Linie kablowe teletechniczne --
Linie napowietrzne teletechniczne

Przebieg linii napowietrznych i kablowych
Przebieg linii napowietrznych i kablowych

Naniesione trasy urządzeń energetycznych i teletechnicznych są orientacyjne i nie oznaczają wyrażenia zgody na wykonywanie robót ziemnych. Ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia w przypadku kolizji lub skrzyżowań z istniejącą siecią elektroenergetyczną, w terminie 14 dni przed przystąpieniem do robót wskazane jest wystąpić do Spółki eksploatującej sieć o odpłatny nadzór branżowy oraz wykonać ręczne przekopki kontrolne celem ustalenia dokładnej trasy kabli. Sieć napowietrzna nN należy zinventaryzować we własnym zakresie. Uzgodnienie jest ważne 2 lata od daty wystawienia.

Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:

- 3m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN,
 - 10m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN,
 - 15m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN,
- należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwigni, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustrojów kopów linii i urządzeń będących w budowie.

Dla kolidujących urządzeń należy wystąpić o wydanie warunków zabezpieczenia lub przebudowy naszych urządzeń elektroenergetycznych do TAURON Dystrybucja S.A. oddział w Będzinie, pod adresem: ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin. Po uprzednim uzyskaniu wywiadów branżowych do TAURON Dystrybucja S.A. oddział w Będzinie.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Uzgodnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych: Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego. Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego. Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik do uzgodnienia.

Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych:

- linii nN - 1m,
- linii SN - 2m,
- linii WN - 5m

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział w Będzinie
Wydział Dokumentacji
Starszy specjalista ds. uzgodnień branżowych

Robert Robakowski