



S Z P I T A L P O W I A T O W Y
im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie
77-400 Złotów, ul. Szpitalna 28
Nr KRS 0000011762 – Sąd Rejonowy w Poznaniu
NIP 767-14-49-305 REGON 000300009
tel. sekr. 067-263 25 10, tel. centr. 067-263 22 33 faks: 067-263 58 78
BDO: 000092629
www.szpital.zlotow.pl e-mail: sekretariat@szpital.zlotow.pl

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO/IEC 27001:2013
PN-N-18001:2004



SZP-ET/89/2021

Złotów, dnia 08 kwietnia 2021r.

Do wiadomości wszystkich zainteresowanych przedmiotowym postępowaniem

Dotyczy postępowania nr 5/ZP/2021

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie, dalej zwany Zamawiającym, informuje o wpłynięciu wniosków o wyjaśnienie treści SWZ (tj. zapytań), dotyczących prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, oznaczonego symbolem 5/ZP/2021, którego przedmiotem jest: „Dostawa i montaż agregatów prądotwórczych”. Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy p.z.p udziela wyjaśnień dotyczących SWZ o następującej treści:

Pytanie nr 1

Pytanie dot. załącznik nr. 2 do SIWZ rozdział 3 Czy Zamawiający wymaga pomiaru zużytego paliwa od ostatniego uruchomienia w litrach oraz czy wymaga pomiaru zużycia paliwa od początku całej żywotności silnika? Czy zamawiający dopuszcza tylko pomiar bieżącego zużycia paliwa pracującego agregatu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w powyższym zakresie, tylko pomiar bieżącego zużycia paliwa pracującego agregatu.

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych
Marcin Druszcz

Sporządzono w 1 egz.:

1. adresat (strona internetowa, <https://platformazakupowa.pl/ocenie/manager/offers/publication/419082>)

2. a/a

Sporządził: Bożena Michałek – Specjalista ds. zamówień publicznych, Dział Techniczno-Administracyjny,
tel. 67 263 22 33 wew. 329, fax. 672635878, e-mail: przetargi@szpital.zlotow.pl