


L.dz. DIW/22/JD

Rypin, dnia 31.08.2022 r.

P. K. KOMES RYPIN  
01/09/2022



PL/1733/2022

„Gmina Miasta Rypin”  
ul. Warszawska 40  
87-500 Rypin

**Warunki techniczne  
przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej.**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26.08.2022 r. data wpływu 30.08.2022r. ustalam warunki techniczne dla działek o numerach ewidencyjnych 980/19 przy ul. Lissowskiego w Rypinie:

- 1) Odprowadzenie ścieków deszczowych z parkingu wykonać poprzez włączenie do kanału deszczowego  $\varnothing$  300 mm w ul. Lissowskiego.
- 2) W związku z przekroczeniem możliwość odbioru kanału deszczowego podczas nawałnych ulew, należy przewidzieć, odprowadzenie części wód deszczowych do rowu chłonnego.
- 3) Należy opracować projekt techniczny zawierający:
  - niniejsze warunki techniczne,
  - zgodę osób trzecich dotyczącą prowadzenia urządzeń wod.-kan. po terenie nie będącym własnością wnioskodawcy,
  - zgodę właścicieli na włączenie do infrastruktury wod.-kan. nie będącej własnością Przedsiębiorstwa,
  - opis techniczny,
  - plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 (opracowany przez służby geodezyjne – mapa do celów projektowych) z naniesieniem projektowanego podłączenia;
  - na przyłączach kanalizacji deszczowej należy przewidzieć studnie rewizyjne osadnikowe,
  - studnie rewizyjne i kanalizacyjne należy wykonać z kręgów betonowych  $\varnothing$  1200 mm w odległości
- 4) Prowadzenie prac dotyczących infrastruktury wod.-kan. w pasie drogowym należy uzgodnić z zarządcą drogi.
- 5) Projekt techniczny należy opracować zgodnie z „Wytocznymi technicznymi do projektowania i wykonawstwa sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych”, które można pobrać na stronie internetowej przedsiębiorstwa pod adresem [www.bip.pkkomes.pl](http://www.bip.pkkomes.pl) oraz według normy PN-EN 858-1:2005
- 6) Należy opracować projekt budowlany Zgodnie z aktualnym rozporządzeniem ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych.
- 7) Opracowany projekt techniczny podlega uzgodnieniu z Przedsiębiorstwem Komunalnym „KOMES” Sp. z o.o. (należy przedłożyć 4 egz.) oraz na naradzie koordynacyjnej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenie terenu, działającej w Starostwie Powiatowym w Rypinie, przy ul. Warszawskiej 38.
- 8) Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do obowiązkowej kontroli na etapie wykonania przyłącza jeśli roboty wykonywane są przez firmę inną niż P.K. „KOMES”

Niniejsze warunki są ważne przez okres 2 lat licząc od daty wydania. O dacie rozpoczęcia robót należy pisemnie powiadomić P.K. „KOMES” Sp. z o.o. w Rypinie na 7 dni przed w/w datą.

**OTRZYMUJĄ:**

1. adresat
2. a/a

**PREZES ZARZĄDU**

*Mirosław Marynowski*