

ZP-3/2024/WSPL

Koszalin dnia 5 sierpnia 2024 r.

**Do wykonawców biorących
udział w postępowaniu**

Odpowiedzi na pytania

dot. Postępowania pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb WSPL SP ZOZ w Koszalinie”

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych t.j. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), o wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na realizację zadania p.n. **„Budowa instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb WSPL SP ZOZ w Koszalinie”** numer ZP-3/2024/WSPL.

Pytanie 1.

Po wielu godzinach poszukiwań stwierdzam, że nie ma paneli, które dokładnie spełniają Państwa oczekiwania. Moduły, które dokładnie wpisują się w oczekiwania pod względem wagi, wymiarów i innych specyfikacji mają maksymalnie 12 letnią gwarancję produktową. Udało mi się znaleźć moduły, które spełniają wymagania gwarancyjne, tzn. minimum 15 lat, jednak różnią się one nieco wagą, wymiarami oraz cechami elektrycznymi, takimi jak napięcie czy prąd w punkcie mocy maksymalnej. Moje pytanie jest następujące, czy ważniejsze jest dla Państwa jak największe upodobnienie do specyfikacji modułów podanych w STWiOR, czy jak najwyższa gwarancja na moduły?

Odpowiedź: *Wskazane w przedmiocie zamówienia parametry techniczne modułów fotowoltaicznych określają minimalne (najbliższe) wymagania parametrów technicznych i eksploatacyjnych. Zamawiający oczekuje dostarczenia modułów fotowoltaicznych o parametrach nie gorszych niż wskazane w przedmiocie zamówienia. Zamawiający dopuści również moduły fotowoltaiczne o gwarancji na urządzenia minimum 12 lat. W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą opis rozwiązań równoważnych oraz wykazać, że spełniają one wymagania określone przez Zamawiającego.*

Pytanie 2.

w związku ze znacząco niższymi kosztami instalacji o mocy 45kW niż wymagana przez Państwa wartość minimalna zamówień 280 000 zł brutto, zwracam się z prośbą o obniżenie tego progu do 200 000 zł brutto.


chodzi o zmianę zapisu: "[...] co najmniej trzy instalacje fotowoltaiczne o mocy nie mniejszej niż 45kWp i wartości nie mniejszej niż 280 000,00 zł brutto każda oraz załączy dowody, że roboty zostały wykonane należycie [...]".

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) ROZDZIAŁ V pkt. 2 ust. 4 A) tj. Wykonawca spełni warunek w zakresie zdolności technicznej (doświadczenia) jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej trzy instalacje fotowoltaiczne o mocy nie mniejszej niż 45kWp i wartości nie mniejszej niż 280 000,00 zł brutto każda oraz załączy dowody, że roboty zostały wykonane należycie.

Dokonane wyjaśnienia SWZ wiążą Wykonawców z chwilą powzięcia do wiadomości.

Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert w związku z udzielonymi wyjaśnieniami.

DYREKTOR



Marzena WALICKA