



### Przekrój B-B' - 8,5 m-przecisk




Przecisk rurą typu RHDPEp 110/6,3mm

### Przekrój I-I' - 11,0 m-przecisk



Przecisk rurą typu RHDPEp 110/6,3mm

### Przekrój F-F' - 12,0 m-przecisk



Przecisk rurą typu RHDPEp 110/6,3mm

#### UWAGI:

1. Przed rozpoczęciem przecisków/przewiertów należy potwierdzić rzędne istniejącej infrastruktury podziemnej
2. W przypadku braku informacji odnośnie potwierdzenia rzędnych istniejącej infrastruktury należy wykonać przekopy kontrolne

MAREL Marcin Szczęsny  
ul. Piecewska 35/102, 80-288 Gdańsk

|              |  |                  |                      |             |         |
|--------------|--|------------------|----------------------|-------------|---------|
| Inwestycja:  | "Budowa oświetlenia ul. Egierowskiej w Gdańsku"<br>"Jaśniejszy Gdańsk" Edycja 2022, Etap III |                  |                      |             |         |
| Inwestor:    | Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska<br>80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11                           |                  |                      |             |         |
| Stadium:     | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY   |                  | Przekroje poprzeczne |             |         |
|              | Imię i nazwisko:   | Nr uprawnień:    | Podpis:              | Rysunek nr: | 6       |
| Projektował: | Marcin Szczęsny [spec. inst.]  | POM/0191/POOE/14 |                      | Skala:      | -       |
| Sprawdził:   | Mariusz Łopotyński [spec. inst.]   | POM/0183/PWBE/19 |                      | Data:       | 10.2021 |