

Toruń, dnia 30.07.2021 r.

TI.221.20.2020

dotyczy postępowania w trybie regulaminowego przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:
„Budowa sieci wodociągowej w ul. Łódzkiej w Toruniu”

Na podstawie postanowień § 4 pkt VII ustęp 3 „Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.”, który jest dostępny na stronie internetowej www.wodociagi.torun.com.pl (w dziale „przetargi/regulaminy”), Zamawiający odpowiada na pytanie złożone w postępowaniu j.w.:

Pytanie

Wykonawca wnosi o przekazanie niezbędnych danych, zgodnych z przekazaną Decyzją EU.6630.5.2021 z dnia 07.01.2021r., pkt. 5 – odbudowa nawierzchni bitumicznych w zakresie ul. Włocławskiej. Proszę podać grubość poszczególnych warstw konstrukcyjnych podlegającym odtworzeniu oraz niezbędne specyfikacje techniczne określające charakterystykę danej warstwy.

Odpowiedź

Zamawiający zaleca aby wykonawca, który będzie wykonywał zadanie, w trakcie prowadzonych prac rozbiórkowych prowadził archiwizację poszczególnych warstw konstrukcyjnych i odtworzył je w tej samej technologii.

Dla potrzeb przygotowania oferty należy przyjąć następujące warstwy konstrukcyjne:

- warstwa ścieralna o grubości 4 cm
- warstwa wiążąca o grubości 6 cm
- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5 grubości 20 cm