

TEATR LALKI I AKTORA

18-400 ŁOMŻA
plac Niepodległości 14
tel./fax (86) 216-59-55
R: 001258611, NIP 718-11-38-271

Łomża, dnia 28.06.2023 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Wymiana stolarki okiennie-drzwiowej w budynku Teatru Lalki i Aktora w Łomży”

Zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 oraz ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SWZ”) w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

W dniu 27.06.2023 r. do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ o treści, jak niżej:

1. *Jakiego rodzaju nawiewniki należy zastosować w oknach - ciśnieniowe czy higrosterowalne?*
2. *Wg specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych projektowane okna i drzwi należy uszczelnić za pomocą taśmy paroprzepuszczalnej, w przedmiarze robót natomiast opisano, że stolarkę należy montować na „ciepły montaż”. Czy Zamawiający dopuszcza montaż na piankę poliuretanową? Montaż na taśmy paroprzepuszczalne i ciepły montaż wymaga rozbiórki gliców i parapetów zewnętrznych i wewnętrznych.*

Na powyższe pytania Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

1. **Należy zastosować nawiewniki ciśnieniowe. Parametry nawiewników podano w specyfikacji technicznej.**
2. **Zaleca się zastosowanie ciepłego montażu opartego na samoprzylepnej taśmie piankowej z syntetyczną powłoką impregnowaną np. Illbruck TP654 Illmod TRIO. Dopuszcza się montaż na pianę pod warunkiem zastosowania układu warstwowego. W przypadku braku możliwości zastosowania taśmy paroprzepuszczalnej od zewnątrz, należy zastosować taśmę samorozprężną przyklejoną do węgaraka. W środkowej warstwie zastosować pianę montażową, a od wewnątrz należy stosować uszczelnienie taśmą paroszczelną.**

Powyższe wyjaśnienia są integralną częścią SWZ i wiążące dla wszystkich Wykonawców. Wykonawcy są zobowiązani je uwzględnić składając oferty w przedmiotowym postępowaniu.

z UPOMIENIEM DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Piaścik

TEATR LALKI I AKTORA

18-400 ŁOMŻA
plac Niepodległości 14
tel./fax (86) 216-59-55
R: 001258611, NIP 718-11-38-271

Łomża, dnia 28.06.2023 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Wymiana stolarki okiennie-drzwiowej w budynku Teatru Lalki i Aktora w Łomży”

Zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 oraz ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SWZ”) w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

W dniu 27.06.2023 r. do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ o treści, jak niżej:

1. *Jakiego rodzaju nawiewniki należy zastosować w oknach - ciśnieniowe czy higrosterowalne?*
2. *Wg specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych projektowane okna i drzwi należy uszczelnić za pomocą taśmy paroprzepuszczalnej, w przedmiarze robót natomiast opisano, że stolarkę należy montować na „ciepły montaż”. Czy Zamawiający dopuszcza montaż na piankę poliuretanową? Montaż na taśmy paroprzepuszczalne i ciepły montaż wymaga rozbiórki gładzi i parapetów zewnętrznych i wewnętrznych.*

Na powyższe pytania Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

1. **Należy zastosować nawiewniki ciśnieniowe. Parametry nawiewników podano w specyfikacji technicznej.**
2. **Zaleca się zastosowanie ciepłego montażu opartego na samoprzylepnej taśmie piankowej z syntetyczną powłoką impregnowaną np. Illbruck TP654 Illmod TRIO. Dopuszcza się montaż na pianę pod warunkiem zastosowania układu warstwowego. W przypadku braku możliwości zastosowania taśmy paroprzepuszczalnej od zewnątrz, należy zastosować taśmę samorozprężną przyklejoną do węgaraka. W środkowej warstwie zastosować pianę montażową, a od wewnątrz należy stosować uszczelnienie taśmą paroszczelną.**

Powyższe wyjaśnienia są integralną częścią SWZ i wiążące dla wszystkich Wykonawców. Wykonawcy są zobowiązani je uwzględnić składając oferty w przedmiotowym postępowaniu.

z UPOMIENIEM DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Piaścik