

LEGENDA:

CSP – Centrala Systemu Sygnalizacji Pożarowej – istniejaca

– Optyczna czujka dymu – istniejaca

– Ręczny ostrzegacz pożarowy – istniejący

– zasilacz przeciwpożarowy – projektowany

– Czujka zasysająca detekcji dymu w szybie windowym

– Ręczny ostrzegacz pożarowy – projektowany

– Optyczna czujka dymu – projektowana

– moduł kontrolno sterujący 2 wej/1 wyj. – projektowany

– moduł kontrolny 8 wej. – projektowany

CSO – Centrala Systemu Odymiania – projektowana

PRZEWÓD YnTKSYekw 1x2x0,8

PRZEWÓD HDGs 2x1,5 PH 90

PRZEWÓD YnTKSYekw 4x2x0,8

xx/yy
kolejny nr elementu
nr pętli dozorowej

UWAGI:

1. Zgodnie z wytycznymi producenta windy przyjęto, że zjazd pożarowy będzie realizowany poprzez podanie sygnału bezpotencjałowego.
2. Nowe elementy SSP należy wpiąć do istniejących pętli dozorowych.
3. W ramach programowania SSP należy nadać poszczególnym elementom numerację zgodną z istniejącą dokumenatacją powykonawczą.
4. W drzwiach objętych kontrolą dostępu zastosować rygle rewersyjne w wykonaniu p.poż.
5. Pozostawić istniejący moduł kontroli przejścia KD7 wpięty w system SSP

KKAD Sp. z o.o.
UL.SIEWNA 23B/26 31-231 KRAKÓW
NIP: 9452194591 KRS: 0000617535
e-mail:biuro@kkad.pl
tel. 695 627 902
REGON: 364417608

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI ORAZ MAJĄTKOWYMI W CAŁOŚCI JAK I W CZĘŚCIACH JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN. 4.02.1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH, TEKST JEDNOLITY DZ. U. NR 90 Z 2006 R. POZ. 631. UDOSTĘPNIANIE I KOPIOWANIE JEDYNIE NA PODSTAWIE PISEMNEJ ZGODY AUTORA.

INWESTOR: Krakowski Szpital Specjalistyczny im.Jana Pawła II, ul.Prądnicka 80,Kraków,dz.50/6,obr.44

NAZWA INWESTYCJI: ROZBUDOWA BUDYNKU PAWILONU M-IX KRAKOWSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO im. JANA PAWŁA II O ZEWNĘTRZNY DŹWIG OSOBOWY WRAZ Z BUDOWĄ DOJŚCIA I INSTAL. ELEKTRYCZNYMI ul.Prądnicka 80, Kraków, dz.50/18, obr.44, jed. ewid. Krowodrza

SCHEMAT BLOKOWY ROZBUDOWY INSTALACJI SSP

PROJEKTOWAŁ:	NR PROJEKTU 285/2022	
mgr inż. Roland Wijas SWK/0167/PBE/15	BRANŻA	ELEKTRYCZNA
	STADIUM	PT
	DATA	12.2022
SPRAWDZIŁ:	SKALA	---
mgr inż. Szymon Tkaczyk MAP/0092/PWBE/15	NR RYS.	E-12