



INSTALACJĘ ODGROMOWĄ
WYKONAĆ WG PROJEKTU BRANŻOWEGO:

LEGENDA:

- — — — — - drut odgromowy FeZn Ø8mm - istniejący
- — — — — - drut odgromowy FeZn Ø8mm - odcinek projektowany
- - złącze odgromowe

1. Zwody poziome na dachu należy wykonać jako nienaprężone drutem odgronowym FeZn Ø8mm.
2. Elementy wystające ponad poziom dachu jak wentylatory dachowe, maszty antenowe, urządzenia wentylacyjne, klapy dypowe itp. należy zabezpieczyć poprzez utworzenie przestrzeni ochronnej za pomocą iglic odgronowych.
3. Wszelkie elementy wystające podnad poziom dachu jak kominy, barłery, drabiny, itp. należy zabezpieczyć poprzez połączenie drutu odgronowego do elementu chronionego.

LEGENDA:

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

PROJEKTOWANE WYBURZENIA

PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA
W SYSTEMIE SUCHEJ ZABUDOWY
W KLASIE REI120

REI120
EI60s

GRANICA STREFY POŻAROWEJ
ŚCIANY W KLASIE REI120
DRZWI W KLASIE EI60s

UWAGA:

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI BRANŻOWYMI.
3. ZOBOWIĄZAĆ WYKONAWCĘ ABY PRZED ZAMÓWIENIEM ELEMENTÓW STOLAREK, ŚLUSAREK WYMIARY SPRAWDZIŁ SAMODZIELNIE NA BUDOWIE.

KKAD Sp. z o.o.
UL.SIEWNA 23B/26 31-231 KRAKÓW
NIP: 9452194591 KRS: 0000617535
e-mail: biuro@kkad.pl
tel. 695 627 902
REGON: 364417608

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAW AUTORSKICH I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI ORAZ MAJĄTKOWYMI W CAŁOŚCI JAK I W CZĘŚCIACH JAKO "TUTOR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN. 4.02.1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH, TEKST JEDYNOŁU DZ. U. NR 90 Z 2006 R. POZ. 631.

UŚPOKÓJENIE I KOPIOWANIE TYLKO NA PODSTAWIE PISEMNEJ ZGODY AUTORA.

INWESTOR: Krakowski Szpital Specjalistyczny
im.Jana Pawła II, ul.Prądnicka 80, Kraków, dz.50/6, obr.44

NAZWA INWESTYCJI: ROZBUDOWA BUDYNKU PAWILONU M-IX KRAKOWSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. JANA PAWŁA II O ZEWNĘTRZNY DZWIĘG OSOBY WRAZ Z BUDOWĄ DOJŚCIA I INSTAL. ELEKTRYCZNYCH

ul.Prądnicka 80, Kraków, dz.50/18, obr.44, jed. ewid. Krowodrza

RZUT DACHU

PROJEKTOWAŁ:		NR PROJEKTU 285/2022	
arch. TOMASZ KOCEMBA MPOIA 006/2006		BRANZA	ARCHITEKTURA
		STADIUM	PROJEKT TECHNICZNY
		DATA	XII.2022
SPRAWDZIŁ: arch. ANNA JAROSZ-KUĆMIERZ MPOIA031/2007		SKALA	1:50
		NR RYS.	5

PODANO WYMIARY UŚREDNIONE. LOKALNIE WYMIARY MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ W STOSUNKU DO PRZEDSTAWIANYCH NA RYSUNKACH W ZAKRESIE PLUS / MINUS 3% Z UWAGI NA RÓŻNICE W GRUBOŚCIACH KOLEJNYCH WARSTW TYNKÓW W ZALEŻNOŚCI OD LOKALIZACJI W POMIESZCZENIU JAK I Z UWAGI NA KRZYWIZNY ŚCIAN ISTNIEJĄCYCH.