



- drut odgiromowy FeZn Ø8mm - istniejący
- drut odgiromowy FeZn Ø8mm - odcinek projektowany
- złącze odgiromowe

1. Zwody poziome na dachu należy wykonać jako nienaprężone drutem odgięciowym FeZn Ø8mm.
2. Elementy wystające ponad poziom dachu jak wentylatory dachowe, maszty antenowe, urządzenia wentylacyjne, kłopy dymowe itp. należy zabezpieczyć poprzez utworzenie przestroni ochronnej za pomocą iglic odgięciowych.
3. Wszystkie elementy wystające ponad poziom dachu jak kominy, bariery, dachy, itp. należy zabezpieczyć poprzez podłączenie drutu odgięciowego do elementu chronionego.

KKKAD

Sp. z o.o.

ul. ŚLIMWA 238/26

31-231 KRAKÓW

NIP: 9452.194.591 KRS: 0000617555

e-mail: biuro@kkad.pl

tel. 695 627 900

RECON: 364417600

PLAN INSTALACJI ODOBROWCOWEJ – RZUT DACHU (FRAGMENT)

PROJEKTOWAŁ: inż. inż. Roland Witos

SMK/0167/PBE/15

NR PROJEKTU 285/2022Z

BRANŻA	ELEKTRYCZNA
STADIUM	PT
DATA	12.2022
SIŁKA	1:100

SPRAWDZIŁ: inż. inż. Szymon Tkaczyk

MAP/0092/PWBE/15

NR RYS. E-05

PRAMA AUTORSKIEGO ZASTRZEŻENIE: NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEWIDUJĄCYM
 PRAMĄ AUTORSKIEGO OCHRONIONY JEDYNYMI AUTORSKIMI PRAMAMI OSOBISTYM ORAZ
 WŁASNOŚCIĄ AUTORSKĄ. Wszelkie kopiowanie, rozpowszechnianie, udostępnianie,
 ARCHITEKTOWNICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY NA POSTAWIE
 USŁUGOWY Z DN. 4.02.1994 R. O PRAMIE AUTORSKIM I PRAMACH POKREWNYCH,
 TEKST JĘZYKULI DZ. UJ. NR 90 Z 2006 R. POZ. 631,
 UDOSTĘPNIENIE I KOPLOWANIE JEDYNE NA PODSTAWIE PISMEWNEJ ZGODY AUTORA.

INWESTOR: Krakowski Szpital Specjalistyczny
 im. Jona Powię ul. Płdgnicka 80, Kraków, dz.50/6, obr. 4

MAZNA INWESTYCJA: ROZBUDOWA BUDYNKU PAMIŁONU I ZEMINIKRWSKIEGO
 SZPIALA SPECJALISTYCZNEGO IM. JANA PAMŁA II O ZEMINIKRWSKIEGO
 OSÓBOWY WRĄZ Z BUDOWĄ DOJŚCIA I INSTAL. ELEKTRYCZNYMI
 ul. Płdgnicka 80, Kraków, dz.50/18, obr.44, jed. ewid. krowidza