

Zamawiający : Gmina Wicko
ul. Słupska 9
84-352 Wicko

Wicko, 27.10.2023r.

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Dane	Opis
Nazwa zamówienia	Budowa świetlicy w miejscowości Roszczyce wraz z wyposażeniem
Znak sprawy	RR.271.20.2023.KW
Data pisma	27.10.2023r.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej jako ustawa) Zamawiający informuje, że w terminie, o którym mowa w art. 284 ust. 2 ustawy wpłynęły zapytania do treści SWZ. W związku z tym poniżej Zamawiający przedstawia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Numer pytania	Pytanie wykonawcy	Odpowiedź Zamawiającego
Pytanie 1	Proszę o określenie z jakiej klasy gazobetonu mają zostać wykonane ściany nośne - opis w projekcie architektonicznym wskazuje na gazobeton odm 700, natomiast projekt techniczny gazobeton odmiany 09 (odmiana 700 to klasa 5 - najwyższa na Polskim rynku). Zaznaczyć należy, że jego dostępność jest bardzo ograniczona.	Na ściany konstrukcyjne Można zastosować gazobeton odmiany 600.
Pytanie 2	Dostawcy stolarki wskazują na brak możliwości wykonania dwóch pozycji z zestawienia stolarki wg założeń projektowych: okno O4 jest zbyt szerokie na	Okno O4 - wykonać jako naświetle stałe - aluminiowe razem z drzwiami DPP, Drzwi zewnętrzne DPP i DPZ - aluminiowe, Pozostałe okna PVC.

URZĄD GMINY W WICKU

Adres: ul. Słupska 9 Tel: 598 611 182 Fax: 598 611 101 BIP: www.bip.wicko.pl
84-352 Wicko 598 611 183 WWW: www.wicko.pl
598 611 149 e-mail: ug@wicko.pl

Numer pytania	Pytanie wykonawcy	Odpowiedź Zamawiającego
	wykonanie w wersji uchylnej, oraz drzwi tarasowe DPP, których konstrukcja/ sposób otwierania uniemożliwiają wykonanie z profili PVC (jest możliwość wykonania z profili ALU). Proszę o wskazanie jakie założenia należy przyjąć dla tych dwóch pozycji w celu przygotowania prawidłowej wyceny.	Współczynnik U _{max} dla okien - nie większe niż 0,9 i dla drzwi zewnętrznych - 1,3.

Z uwagi na fakt, że Zamawiający nie udzielił wyjaśnień w terminie określonym w art. 284 ust. 2 ustawy, tj. nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy wskazany w SWZ termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.

Zmiana terminu	Nowa data	Nowa godzina
Składania ofert	06.11.2023r.	10:00
Otwarcia ofert	06.11.2023r.	10:30

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonał stosownej zmiany ogłoszenia o zamówieniu, które opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania


Z up. WÓJTA
Beata Ozimek
SEKRETARZ GMINY