



WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot. przetargu nieograniczonego sektorowego pn. „Regeneracja oleju w ośmiu transformatorach prostownikowych”.

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o. o. jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu, działając na podstawie § 17 ust. 9 Regulaminu Zamówień Publicznych Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o. w Gdańsku, w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ, udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:

Prosimy o informację czy Zamawiający udostępni zasilanie dla urządzeń o parametrach 3x400v AC mocy 60-100kW oraz poniesie koszty energii.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie jest możliwe zasilanie urządzeń Wykonawcy o parametrach 3x400 V 60 KW, 3x400 V 100 KW. Wykonawca powinien zapewnić sobie agregat prądowłoczy. Koszty pobranej w toku realizacji zamówienia energii elektrycznej przez urządzenia możliwe do podłączenia do sieci Zamawiającego ponosi Zamawiający.

Pytanie 2:

W związku z sytuacją pandemiczną zwracamy się z prośbą o zmianę terminu składania ofert. Proponujemy datę 10 lub 12.03.2021 r.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu.

Zamawiający przedłuża **termin składania ofert** do dnia **10.03.2021 r. godz. 9.30.**

Otwarcie ofert nastąpi 10.03.2021 r., o godz. 10.00

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania ofert, jako że stanowią one integralną część SIWZ.

Treść pozostałych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.