

Puck, dnia 22.01.2024 r.

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usług eksploatacyjnych urządzeń kanalizacyjnych służących do zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu Gminy Puck.”.

Wyjaśnienia treści SWZ Nr 3

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”, Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwana dalej „SWZ”.

Pytanie 1

Kto zapewnia urządzenia monitoringu radiowego lub GSM na obiektach, na których stanowią one wyłączną własność dotychczasowego Wykonawcy? Ile jest takich obiektów?

Odpowiedź na pytanie 1

Urządzenia monitoringu radiowego lub GSM, które stanowią własność dotychczasowego wykonawcy zapewnia nowy Wykonawca. W zakresie przedmiotu zamówienia jest 7 obiektów niewyposażonych w urządzenia monitoringu radiowego Zamawiającego.

Pytanie 2

Prosimy o doprecyzowanie, że w związku z istniejącymi na przepompowniach i tłoczniach urządzeniami monitoringu radiowego lub GSM, Wykonawca musi zapewnić oprogramowanie niezbędne do wizualizacji danych, sterowania pracą obiektów, monitorowania oraz rejestracji alarmów.

Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający potwierdza, że w celu prowadzenia monitoringu radiowego (pkt 14'szczegółowego zakresu zamówienia) po stronie Wykonawcy leży zapewnienie niezbędnego oprogramowania.

Z poważaniem

