

Szamotuły, dnia 17 stycznia 2024 r.

WKS.041.6.2023

Odpowiedzi na pytania zadane w postępowaniu, toczącym się w związku z realizacją zadania na zakup, dostawę i montaż platformy schodowej, w ramach dofinansowania otrzymanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”, na projekt pod nazwą: „Likwidacja barier architektonicznych w budynku kina Halszka w Szamotułach”.

Zamawiający, tj. Miasto i Gmina Szamotuły zawiadamia, że w związku z zapytaniami dotyczącymi ogłoszonego zapytania ofertowego udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie:

Z uwagi na rozwój technologii producenci stosują silniki o mniejszych mocach i równocześnie większych sprawnościach, co za tym idzie silniki są coraz mniejsze i wykonują tę samą pracę. Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie silnika z zakresu 0,5 do 1kW?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający wymaga zastosowania silnika o mocy minimalnej 1 kW

z up. BURMISTRZA MIASTA I GMINY
Szamotuły
inż. Dariusz Wachowiak
Zastępca Burmistrza