



# GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

tel. 13 4491062, 13 4491063, 13 4491064, fax. 13 4491735

e-mail: gmina@skolyszyn.pl, www.skolyszyn.pl, NIP 6851651203

Skołyszyn, dn. 2021-04-23

znak: GPIR.271.1.5.2021

## ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

*dotyczy postępowania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Lisów”*

Działając w trybie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn.zm.) – Gmina Skołyszyn przekazuje odpowiedzi na zapytania dotyczące w/w zamówienia oraz dokonuje modyfikacji SWZ.

### Treść zapytań :

- 1) Proszę podanie środków przeznaczonych te inwestycje.
- 2) Czy wykonawca w ramach udzielonej gwarancji na nawierzchnie, ma również ująć w wycenie usługi pielęgnacji i konserwacji sztucznej nawierzchni przez cały okres gwarancji ?
- 3) Proszę o wyjaśnienie ,na jakim etapie będą wymagane dokumenty na nawierzchnię ? przed podpisaniem umowy czy przed wbudowaniem ?
- 4) Proszę o wskazanie koloru nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym – najtańszym i najczęściej stosowanym jest kolor ceglasto-czerwony.
- 5) Proszę o wskazanie, według którego dokumentu wyceniać wyposażenie boiska wielofunkcyjnego ?- według opisu PZ czy według opisu zawartego w Specyfikacji Technicznej ponieważ istnieją rozbieżności w opisach sprzętu sportowego dotyczące materiału, z jakiego mają być wykonane (stal, aluminium) oraz akcesoriów.
- 6) Proszę o podanie grubości warstwy elastycznej ET-min. to 30 mm.
- 7) Proszę o dopuszczenie wszystkich nawierzchni poliuretanowych typu natrysk ocenionych i przebadanych na zgodność z norma **PN-EN 14877:2014-02**, które posiadają:
  - deklarację zgodności z **PN-EN 14877:2014-02**
  - badania zgodne z DIN 18035-6:2014
  - atest higieniczny
  - certyfikat IAAF
  - autoryzacja i gwarancja oraz karta techniczna wystawione przez producentaProszę o anulowanie zapisu wymogu Aprobaty ITB, gdyż od kilku lat tego dokumentu już się nie wydaje.  
Obecnie najważniejszym obowiązującym dokumentem dla nawierzchni poliuretanowych jest badanie na zgodność z normą **PN-EN 14877:2014-02**.

### Treść odpowiedzi:

#### Ad. 1.

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia zostanie podana po terminie składania ofert.

Zgodnie z obowiązkiem stosowania od dnia 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informuję, że administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Skołyszyn reprezentowany przez Wójta Gminy Skołyszyn, 38-242 Skołyszyn 12.  
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

Wartość szacunkowa inwestycji została opublikowana w planie zamówień na 2021 r. i wynosi: 275 879,00 zł.

Ad. 2.

Koszt pielęgnacji i konserwacji sztucznej nawierzchni ponosić będzie Zamawiający.

Ad. 3.

Dokumenty dotyczące nawierzchni oraz innych materiałów należy przedstawić do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu przed wbudowaniem, zgodnie z projektem umowy.

Ad. 4.

Kolor nawierzchni poliuretanowej: ceglasto-czerwony.

Ad. 5.

Dokumenty stanowiące załączniki do SWZ należy traktować łącznie. W opisie PZ podano podstawowe informacje, szczególnie nie wymienione w opisie zawiera dokumentacja projektowo-kosztorysowa (projekt budowlany, STWiORB i przedmiar robót).

Ad. 6.

Grubość warstwy elastycznej ET – minimum 30 mm.

Ad. 7.

Zamawiający dopuszcza do zastosowania wszystkie nawierzchnie poliuretanowe (natryskowe), które spełniają parametry określone w SWZ i dokumentacji projektowej, ocenione i przebadane na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02.

Nawierzchnie muszą posiadać:

- deklarację zgodności z **PN-EN 14877:2014-02**;
- badania zgodne z DIN 18035-6:2014;
- atest higieniczny;
- certyfikat IAAF;
- autoryzację i gwarancję oraz kartę techniczną wystawioną przez producenta.

Nawierzchnia nie musi posiadać Aprobaty ITB.

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.



mgr Bogdan Kręciś