



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 62/02/2024

Chrzanów, 21.02.2024r.

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do postępowania na Dostawa gazów medycznych dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie - sprawa 20/2024

1. Proszę o zmianę w umowie z: „Wykonawca zobowiązuje się w pełni pokryć zapotrzebowanie Zamawiającego na zamawiane pozycje” na: „Wykonawca zobowiązuje się w pełni pokryć zapotrzebowanie Zamawiającego na zamawiane pozycje wyszczególnione w formularzu ofertowo cenowym”; **odp. Tak.**

2. Proszę o zmianę w umowie z: „Zamawiający ureguluje należność w terminie 60 dni od daty wystawienia faktury. W przypadku konieczności wystawienia faktury korygującej Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć ją w terminie nie przekraczającym 2 dni od momentu zgłoszenia pomyłki.” Na: „Zamawiający ureguluje należność w terminie 60 dni od daty wystawienia faktury. W przypadku konieczności wystawienia faktury korygującej Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć ją w terminie nie przekraczającym 10 dni roboczych od momentu zgłoszenia pomyłki.” Wystawienie faktury korygującej sprowadza się do przeanalizowania reklamacji, zmian systemowych w co zaangażowane jest kilka działów; **Odp. Wyrażamy zgodę.**

3. Proszę o usunięcie zapisu w umowie: „Wykonawca oświadcza iż zapoznał się i będzie przestrzegał Regulaminu Parkingu Szpitalnego, w tym w zakresie wnoszenia obowiązkowych opłat. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Szpitala” oraz zagwarantowanie każdorazowo darmowego wjazdu na parking w celu dostawy gazów medycznych; **Odp. Wyrażamy zgodę.**

4. Proszę o zmianę w umowie z: „za rozwiązanie umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie w przypadku umowy rozwiązywanej w całości.” Na: „za rozwiązanie umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10% niezrealizowanej wartości brutto ustalonego w umowie w przypadku umowy rozwiązywanej w całości.” Kara nie może swym zasięgiem odnosić się do należyto wykonanej części umowy; **Odp. zapis pozostaje bez zmian.**

5. Proszę o usunięcie konieczności dostarczenia karta charakterystyki substancji niebezpiecznej dla tlenu medycznego, gaz ten nie jest substancją niebezpieczną; **Odp. Zamawiający wykreśla wymóg dostarczenia karty charakterystyki substancji niebezpiecznej (dotyczy tlenu);** w przypadku dwutlenku węgla zmienia zapis na „Kartę charakterystyki produktu” zamiast Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej.

6. Proszę o umieszczenie w tabeli cenowej dla Części nr 2 dodatkowej pozycji „transport tlenu medycznego ciekłego” w jednostce miary „kg” lub „dostawa” jednocześnie określając ilość kg lub ilość dostaw;

Odp. W załączeniu poprawione pakiety.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

7. Proszę o umieszczenie w tabeli cenowej dodatkowej pozycji „dzierżawa butli” jednocześnie określając ilość butlodni dla każdego rodzaju opakowań oraz pozycji transport gazów w butlach w jednostce miary „dostawa” jednocześnie określając ilość dostaw. Praktycznie niemożliwe jest rzetelne oszacowanie ceny uwzględniając dzierżawę butli oraz koszty transportu w cenie gazu. Jednocześnie przy wprowadzeniu zmiany proszę o usunięcie informacji w tabeli asortymentowo cenowej o butlach Zamawiającego. **Odp. W załączeniu poprawione pakiety.**

8. Proszę o wydzielenie osobnych pozycji dla każdego zbiornika na tlen ciekły wraz z ich pojemnością w formularzu ofertowo cenowym; **Odp. zapis bez zmian**

9. Proszę o wykreślenie w tabeli asortymentowo cenowej w polu „ilość/szt.” skrótu „szt.”. Wcześniej jest określona jednostka miary, np. tlen ciekły określony jest jako tona a nie sztuka; **Odp. poprawiono pakiet**

10. Proszę o potwierdzenie czy Zamawiający ma na myśli tlen medyczny w butlach stalowych o pojemności 10L ? **Odp. tak**

11. Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający określając możliwość dopuszczenia składania ofert częściowych ma na myśli złożenie oferty częściowej na cały pakiet 1 bądź cały pakiet 2 czy jednak na wybrane pozycje z danych pakietów? **Odp. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na cały pakiet (oferta częściowa to cały pakiet).**

12. Proszę o usunięcie z formularza ofertowo cenowego przeglądu zbiorników, prowadzone postępowanie jak wynika z SWZ jest na dostawę gazów medycznych. **Odp. Zapisy pozostają bez zmian.**

13. Prosimy o przesunięcie dostaw tlenu medycznego ciekłego z pakietu do osobnego pakietu nr 3. Przesunięcie wyżej wymienionego gazu do osobnego pakietu pozwoli przystąpić do postępowania podmiotom, które nie posiadają cystern do przewozu cieczy. Jak pokazały przetargi, w których Zamawiający rozdzielał tlen ciekły od pozostałych gazów medycznych, możliwość przystąpienia większej liczby firm determinowała zaproponowanie konkurencyjnych cen, dzięki szpitalom mogły zaoszczędzić więcej pieniędzy na inne wydatki. **Odp. Nie wyrażamy zgody.**

14. Ile butli 40l do dwutlenku węgla dzierżawi obecnie Zamawiający? **Odp. 3szt.**

15. Ile butli 5l do powietrza syntetycznego dzierżawi obecnie Zamawiający? **Odp. 2szt.**

16. Ile butli 40l do tlenu medycznego dzierżawi obecnie Zamawiający? **Odp. 60 szt.**

17. Ile butli 10l do tlenu medycznego dzierżawi obecnie Zamawiający? **Odp. 30 szt.**

18. Czy Zamawiającemu chodziło o butle 10l 150 1,6m³ do tlenu medycznego czy 10l 200 bar 2,1m³ ? **Odp. Obecne ilości są oszacowane dla butli pełnionych na 150 bar.**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie (z przeliczeniem) butli 200 bar w pozycjach 4,6,8 pakietu 2 poprawionego.

19. Ile butli 2l do tlenu medycznego dzierżawi obecnie Zamawiający? Czy są to butle 150 czy 200 barowe? **Odp. 100szt. Obecne ilości są oszacowane dla butli pełnionych na 150 bar, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie (z przeliczeniem) butli 200 bar**

20.. Ile dostaw w ciągu trwania umowy przewiduje Zamawiający? **Odp. Zgodnie z poprawionym pakietem.**

21. Proszę o sprecyzowanie czy Zamawiający będzie używał powietrza syntetycznego do leczenia pacjentów? jeżeli tak to prosimy o zmianę na powietrze medyczne o pojemności 10L; **Odp. Zamawiający nie będzie używał powietrza syntetycznego do leczenia pacjentów.**



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

22. W przypadku kiedy powietrze syntetyczne nie będzie używane do leczenia ludzi, czy Zamawiający dopuszcza powietrze medyczne o pojemności 10L? Proszę o potwierdzenie;

Odp. Zamawiający nie dopuszcza butli z powietrzem o pojemności 10L.

23. Proszę o zmianę w tabeli asortymentowo cenowej jednostki miary z m3 na sztukę. **Odp. Zgodnie z poprawionym pakietem.**

24. W formularzu ofertowo – cenowym w pozycji „przeгляд zbiorników zamawiającego 1x na rok -wystawienie stosownego protokołu” rozumiemy, że Zamawiający ma na myśli standardowy przeгляд zbiorników tj. kontrolę wizualną, sprawdzenie szczelności, kontrola urządzeń zabezpieczających. Proszę o potwierdzenie. **Odp. Tak**

25. Czy Zamawiający dopuszcza wizję lokalną? **Odp. Tak – osoba do kontaktu Lesław Wójcik tel. 519 307 607 e-mail sam@szpital-chrzanow.pl**

26. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w zakresie pakietu nr I, poz. 1 Dwutlenku węgla medycznego do zastosowania w laparoskopii w butli o 50 l, (37,5kg) oraz stosowne przeliczenie przez wykonawcę równoważnej ilości butli w celu zachowania porównywalności ofert?

Odp.: Zamawiający dopuszcza butle 50 l (37,5 kg) z przeliczeniem ilości.

27. Z uwagi na różnice w zawartości m3 tlenu medycznego, pomiędzy butlami pełnionymi na 150 bar lub 200bar, zwracamy się z wnioskiem przedstawić zapotrzebowanie w kolumnach 3 i 4 w m3 lub potwierdzenie, że obecne ilości są oszacowane dla butli pełnionych na 150 bar i wyrażenie zgody na:

- dopuszczenie zaoferowania w pozycji 3, w pakiecie 2, pełnienia butli 40l Zamawiającego/ dostawy butli Wykonawcy 50l (10,7 m³) 200 bar wraz z przeliczeniem szacunkowej ilości butli w zaokrągleniu do pełnych opakowań dla zachowania równoważności ofert?

- dopuszczenie zaoferowania w pozycji 4, w pakiecie 2, pełnienia butli 10l Zamawiającego/ dostawy butli Wykonawcy 10l (2,1 m³) 200 bar wraz z przeliczeniem szacunkowej ilości butli w zaokrągleniu do pełnych opakowań dla zachowania równoważności ofert?

- dopuszczenie zaoferowania w pozycji 5, w pakiecie 2, pełnienia butli 2l Zamawiającego/ dostawy butli Wykonawcy 2l (0,43m³) 200 bar wraz z przeliczeniem szacunkowej ilości butli w zaokrągleniu do pełnych opakowań dla zachowania równoważności ofert?

Odp.: Obecne ilości są oszacowane dla butli pełnionych na 150 bar. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie (z przeliczeniem) butli 200 bar w pozycjach 4,6,8 pakietu 2.

28. Podpisanie umowy

Czy Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, podpisaną przez osobę/osoby upoważnione kwalifikowany podpisem elektronicznym, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę/osoby umocowane (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

Uzasadnienie (Interpretacja UZP):

<https://www.uzp.gov.pl/nowe-pzp/interpretacje/pytania-instytucji-kontrolujacych/czy-zgodnie-z-przepisami-nowej-ustawy-pzp-mozna-zawrzec-umowe-w-formie-elektronicznej,-czyli-w-postaci-elektronicznej-opatrzonej-kwalifikowanym-podpisem-elektronicznym-2020-12-04>

Odp. Zamawiający podpisuje umowy z Wykonawcami w formie papierowej. Na wniosek Wykonawcy umowa może zostać wysłana pocztą pod warunkiem jej odesłania.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

29. Wzór umowy § 6

Wnosimy do Zamawiającego wniosek o modyfikację wzoru umowy poprzez rozszerzenie § 6 ust. 6 o dodatkowy zapis w brzmieniu:

Niezależnie od kar umownych każdej ze stron umowy przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego zastrzeżone kary umowne, jednak maksymalnie do wysokości całkowitego wynagrodzenia brutto należnego z umowy.

Dodatkowo należy nadmienić, iż obecnie zapisy projektu umowy w przytaczanym zakresie w nawiązaniu do długości oraz przede wszystkim wartości przyszłego kontraktu, stoją w opozycji do art. 431 ustawy Pzp oraz art. 354 § 1 i 2 KC w zw. z art. 3531 KC w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez wykorzystanie pozycji dominującej organizatora przetargu i rażące uprzywilejowanie w treści projektu umowy pozycji Zamawiającego, wbrew zasadom współżycia społecznego i właściwości stosunku prawnego, w sposób stanowiący nadużycie prawa.

Generalnie zgodnie z art. 484 §1 Kodeksu Cywilnego, w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej postanowiły.

Tak więc podstawowym rozwiązaniem z mocy prawa w razie braku odrębnego uregulowania jest brak odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych. Skoro już zostaje takie wprowadzone, limit jest uzasadniony żeby nie doszło do potencjalnej odpowiedzialności wyższej niż wynagrodzenie umowne, a tym samym rażącej dysproporcji stron.

Odp. Zapisy pozostają bez zmian

30. Wzór umowy § 6

Wnosimy do Zamawiającego wniosek o modyfikację wzoru umowy poprzez rozszerzenie § 6 o dodatkowy zapis w brzmieniu: **„Strony odpowiadają wyłącznie za normalne skutki swoich działań oraz zaniechań, z wyłączeniem utraconych korzyści.”**

Uzasadnienie: Powyższe zmiany mają na celu uniknięcie nieograniczonej odpowiedzialności Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. Nieograniczona odpowiedzialność Wykonawcy mogłaby naruszać art. 112 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nieograniczona odpowiedzialność może przewyższać wynagrodzenie brutto należne wykonawcy, a tym samym naruszać zasadę proporcjonalności.

Odp. Zapisy pozostają bez zmian

31. Wzór umowy § 13

Wnosimy do Zamawiającego wniosek o modyfikację wzoru umowy poprzez rozszerzenie § 13 o dodatkowy zapis w brzmieniu: **„W przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej, przez cały czas jej trwania, wykonanie obowiązków każdej ze Stron wynikających z niniejszej umowy ulegają zawieszeniu. Nie dotyczy to jednak obowiązku regulowania wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Siła wyższa obejmuje wszelkie zdarzenia i okoliczności będące poza kontrolą Stron, niemożliwe do przewidzenia, którym Strona nie jest w stanie zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu biznesowo uzasadnionych środków, takie jak m.in. strajk, powódź, eksplozja, awaria urządzeń**



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

lub instalacji, powstanie zbrojne, trzęsienie ziemi, rozruchy, ograniczenia powstałe na skutek przeciwdziałania rozwojowi epidemii. O fakcie zaistnienia siły wyższej Strona objęta jej oddziaływaniem winna niezwłocznie powiadomić drugą Stronę, przesyłając, o ile to możliwe, potwierdzenie właściwego organu, na którego terenie wystąpiła siła wyższa i informując o przewidywanym okresie jej trwania.”

Odp. Zapisy pozostają bez zmian

32. Dotyczy Pakiet nr 1.

1. W celu przygotowania rzetelnej, wiarygodnej a jednocześnie jak najbardziej konkurencyjnej oferty pozwalającej osiągnąć Zamawiającemu najlepszą jakość dostaw, uzasadnioną charakterem zamówienia, w ramach środków, które zamawiający może przeznaczyć na jego realizację. prosimy o wskazanie ilość butli, jakie zamierza dzierżawić (tj. utrzymywać na stanie magazynowym) w okresie obowiązywania umowy? (ewentualne rozszerzenie formularza asortymentowo – cenowego o pozycję dotyczącą dzierżawy butli lub stosownej ilości napełnienia w przypadku gdy butle z gazem stanowią własność Zamawiającego). **Odp.: Zamawiający zmodyfikował pozycje w pakietach uwzględniając m.in. dzierżawę i szacunkową ilość transportów.**

2. Czy w poz. Nr 2 „Powietrze syntetyczne w butlach 5l/ 150 bar, butle Wykonawcy” Zamawiający dopuści powietrze sprężone medyczne zarejestrowane jako produkt leczniczy w butlach 5 l 200bar?

Odp.: Zamawiający dopuszcza powietrze sprężone medyczne zarejestrowane jako produkt leczniczy w butlach 5l/200bar.

33. Dotyczy Pakiet nr 2.

1. Prosimy o podanie wielkości i typów posiadanych zbiorników na tlen medyczny ciekły.

Odp.: Informacje w zmodyfikowanej treści pakietów.

2. Prosimy o podanie jakich czynności Zamawiający oczekuje w ramach przeprowadzenia przeglądów zbiorników.

Odp.: Zgodnie z odpowiedziami, tj: „Zamawiający ma na myśli standardowy przegląd zbiorników tj. kontrolę wizualną, sprawdzenie szczelności, kontrola urządzeń zabezpieczających”.

3. Czy zamawiający w poz. 3 dopuści butle z tlenem medycznym 50l, 200 bar o poj. 10,7m³ z jednoczesnym przeliczeniem ilości butli w formularzu cenowym?

Odp.: Tak.

4. Czy zamawiający w poz. 4 dopuści butle z tlenem medycznym 10l, 200 bar o poj. 2,15 m³ wyposażone w zawór zintegrowany na stałe z butlą składający się z reduktora, regulatora przepływu, gniazdem na szybkozłącze AGA, wtykiem na przewód tlenowy i manometrem aktywnym uwidaczniającym poziom napełnienia butli z jednoczesnym przeliczeniem ilości



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

butli w formularzu cenowym? **Odp.: Zamawiający nie dopuszcza butli z zaworem zintegrowanym na stałe. Ciśnienie 200 bar jest dopuszczalne.**

5. Czy zamawiający w poz. 5 dopuści butle z tlenem medycznym 2l, 200 bar o poj. 0,43 m³ wyposażone w zawór zintegrowany na stałe z butlą składający się z reduktora, regulatora przepływu, gniazdem na szybkozłącze AGA, wtykiem na przewód tlenowy i manometrem aktywnym uwidaczniającym poziom napełnienia butli z jednoczesnym przeliczeniem ilości butli w formularzu cenowym? **Odp.: Zamawiający nie dopuszcza butli z zaworem zintegrowanym na stałe. Ciśnienie 200 bar jest dopuszczalne.**

6. Czy Zamawiający wymaga wyposażenia zbiorników w system zdalnego monitorowania poziomu cieczy oraz ciśnienia cieczy w zbiorniku – dane wyświetlane są na urządzeniu zamontowanym na zbiorniku oraz w dystrybucji cieczy dostawcy, informacje i sygnały alarmowe w przypadku spadku lub wzrostu ciśnienia w zbiorniku oraz wzrostu średniego zużycia cieczy - w dystrybucji cieczy dostawcy. Taki system eliminuje konieczność składania zamówień na dostawy tlenu ciekłego. **Odp.: Nie**

Zamawiający przesuwą termin składania i otwarcia ofert na dzień 27.02.2024 (składanie ofert do godz. 10:00; otwarcie godz. 11:00). Termin związania ofertą do dnia 27.03.2024.

Z poważaniem

