

4. Zestawienie materiałów

Lp.	Wyszczególnienie	Producent	Symbol	Ilość	Jedn.
OPRAWY OŚWIETLENIOWE					
1	Oprawa parkowa AVENIDA LENS LED 106W	LUG	ED 6350lm/740 IP66 II klasa O24	32	szt.
2	Oprawa drogowa URBINO LED 49W	LUG	ED 13700lm/740 O60	10	szt.
3	Naświetlacz LED LEDVANCE 20W	LEDVANCE	FL PFM 20W/4000K	6	szt.
SŁUPY OŚWIETLENIOWE i WYSIĘGNIKI					
1	Słupy proste okrągłe NT-PC-3	Elektromontaż Rzeszów S.A.	S-80PC-3 (RAL 9005)	10	szt.
2	Słupy stalowe rurowe – SRw	Elektromontaż Rzeszów S.A.	S-50 SRw (RAL 9005)	22	szt.
Złącza w słupach oświetleniowych					
1	Złącze izolac. bezp. IZK 4-01 + bezpiecznik DO2 4AgG			42	kpl.
2	Złącze izolac. fazowe IZK 4-02			84	kpl.
3	Złącze izolac. zerowe IZK 4-03			42	kpl.
Modernizacja rozdzielni RPZ					
1	Rozłącznik bezpiecz. z sygn. przepalenia Z-SLS/CB/3	EATON		1	kpl.
2	Licznik energii elektrycznej NMID30-2	LUMEL		1	kpl.
3	Wyłącznik nadprądowy 10kA, In=10A, char. B, 1-bieg. Seria PLSM	EATON	PLSM-B6	1	kpl.
4	Łącznik krzywkowy		TO-1-8220	1	kpl.
5	Przysisk Zielony z opisem ZAŁĄCZ - do zabudowany na elewacji rozdzielni			1	kpl.
6	Przysisk Czerwony z opisem WYŁĄCZ - do zabudowany na elewacji rozdzielni			1	kpl.
7	Zegar astronomiczny		TSDW1COA	1	kpl.
8	Stycznik instalacyjny	EATON	Z-SCH230/63-40	1	szt.
9	Elewacja transparentna - pokrywa			1	kpl.
Oświetlenie zewnętrzne na elewacji budynku. Tablica TE-1					
1	Przewód miedziany typu YKYżo 3x1,5; 750V			15	mb.
2	Rura elektroinstalacyjna PCV RL Ø20 szara + uchwyty + złączki			15	mb.
3					
4	Rozłącznik bezpiecz. z sygn. przepalenia Z-SLS/CB/1			2	kpl.
5	Rozłącznik główny izolacyjny IS-63/3			1	kpl.
6	Obudowa modułowa 2x12 IP65 n/t do stosowania na zewnątrz, odporna na UV +2x Dławica PG 16 +1x Dławica PG 32			1	kpl.
Oświetlenie zewnętrzne na elewacji budynku. Tablica TE-2					
1	Przewód miedziany typu YKYżo 3x1,5; 750V			65	mb.
2	Rura elektroinstalacyjna PCV RL Ø20 szara + uchwyty + złączki			65	mb.
3					
4	Rozłącznik bezpiecz. z sygn. przepalenia Z-SLS/CB/1			3	kpl.
5	Rozłącznik główny izolacyjny IS-63/3			1	kpl.
6	Obudowa modułowa 2x12 IP65 n/t do stosowania na zewnątrz, odporna na UV +3x Dławica PG 16 +1x Dławica PG 32			1	kpl.
Złącze kablowe ZKO 400/230V					
1	Obudowa SKRF 520/400/2 (z fundamentem) + płyta montażowa	ZPUE		1	kpl.
2	Rozłącznik izolacyjny IS 63/3			1	kpl.
3	Wyłączniki nadprądowy 1-bieg CLS6-B4			3	kpl.
4	Lampa kontroli faz			3	kpl.
5	Rozłącznik bezpiecz. z sygn. przepalenia Z-SLS/CB/3			3	kpl.
6	Uchwyt kablowy z wkładkami UKU-3			3	kpl.
Kable, przewody - oświetlenie zewnętrzne					
1	Kabel aluminiowy typu YAKY 4x16; 1kV			1227	mb.
2	Przewód miedziany typu YDYżo 3x1,5; 750V (zaciągany w słupach)			272	mb.
Uziemienie					
1	Bednarka Fe/Zn 25x4			1300	mb.
2	Linka LYżo 16			20	mb.
3	Masa bitumiczna do zabezpieczenia spawów				Wg. potrzeb
Rury ochronne					
1	Rura ochrona SRS 110 niebieska			80	mb.
Pozostałe materiały					
1	Piasek			93	m ³
2	Taśma Arot niebieska			1152	mb.
3	Oznaczniki kabli			300	kpl.