

Dęblin, dnia 28.10.2024 r.



WYJAŚNIENIA DO PYTAŃ

Dotyczy postępowania: „Wykonanie przeglądu okresowego agregatów prądotwórczych”.

Numer referencyjny: 365/2024

Zamawiający 41 Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie informuje, że w dniu **25.10.2024 roku** wpłynęły pytania dotyczące w/w postępowania o następującej treści:

Pytanie 1 :

*Proszę o informacje jakie elementy zostały objęte korozją , które należy naprawić w agregat FI100 ACG BUD 426 (hangar śmigłowców) DĘBLIN nr fab. D9321
SILNIK IVECO NEF45TM2 naprawa nieszczelności układu chłodzenia spowodowanych korozją elementów metalowych.*

Odpowiedź na pytanie 1 :

Zamawiający informuje, że w załączeniu przesyła zdjęcia elementów objętych korozją które należy naprawić w agregat FI100 ACG BUD 426

Pytanie 2:

Witam,
uprzejmie prosimy o podanie mocy agregatów w kW lub w kVA.

Odpowiedź na pytanie 2 :

Zamawiający informuje , że w załączeniu przesyła wykaz mocy agregatów.

DOWÓDCA

.....

wyk. Aneta Koza

tel.261519668





Moce agregatów

Agregaty części koszarowej

PDE 415SC-3-20FT-405 bud 61 DĘBLIN nr fab. 2016007001 moc 415kVA

PDE-400SC-3-20FT-400 ST-40 DĘBLIN nr fab. 1741132 moc 400kVA

PDE-100SC-3-10FT-100 Bud 12 DĘBLIN nr fab. 2016005201 moc 100kVA

PDE-165SC-3-20FT-160 Bud 236 DĘBLIN nr fab. 1741146 moc 165kVA

GI-176 KLIKAWA nr fab. 1307190 moc 176kVA

Budynek 452 CES I.200 nr fab. 34446/16 moc 204kVA

Budynek 244 SMG-85 NA-S nr fab. 17-22907 moc 85kVA

Agregaty części lotniskowej

KEP125/803 ST-CALVERT Dęblin nr fab. 803/05 moc 125kVA

KEP125/802 ST-CALVERT Dęblin nr fab. 802/05 moc 125kVA

GV559 ST-PORT Dęblin nr fab. 169314 moc 506kVA

PDE 165SC ST-50 Dęblin nr fab. 201510-03 moc 165kVA

PDE-250SC ST 44 Dęblin nr fab. 2014090002 moc 250kVA

PDE-500SC ST-45A Dęblin nr fab. 2014090001 moc 450kVA

PDE-375SC ST 88 Dęblin nr fab. 201510-04 moc 375kVA

EPV640 ST KOL Dęblin nr fabr. D9230 moc 630kVA

Agregat użytkownika UL

PDE30RST3 DRL-300 Dęblin nr fab. 201405081 moc 30kVA

Agregat użytkownika

FI100 ACG BUD 426 (hangar śmigłowców) DĘBLIN nr fab. D9321 moc 100kVA

Bezwola

FI200 ACG nr Seryjny D 10014 moc 175 KW

FI 130 AG nr Seryjny D9102 moc 114KW