

Kcynia, 21.10.2021 r.

Nr postępowania: 01/09/IZ/K/2021

**Do wiadomości
wszystkich uczestników
postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane dla zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia - etap I”.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW

Zamawiający uprzejmie przedstawia odpowiedzi na otrzymane zapytania z dn. 07.10.2021 r.

Pytanie nr 1

W związku z zapisami w PW, dotyczącymi przykrycia reaktora 5.1 przekryciem typu PKP z laminatu w postaci segmentów korytkowych, prosimy o potwierdzenie, że zakres ten jest wyłączony z realizacji w I etapie. Brak informacji na rysunkach w PW konstrukcji i technologii

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przykrycie ob. 5.1 wchodzi w zakres etapu I. Parametry przykryć muszą spełniać wymagania przedstawione w opisie technicznym projektu konstrukcyjnego. Rysunki przykryć powinien opracować wybrany przez Wykonawcę producent/dostawca tych elementów oraz muszą stanowić załącznik do wniosków materiałowych składanych podczas realizacji zadania inwestycyjnego.