

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków
tel. 12 628 11 11, faks 12 439 70 29

Gazownia w Gorlicach
ul. Kolejowa 2, 38-300 Gorlice
tel. 12 628 19 97
gazownia.gorlice@psgaz.pl

**Zastępca Burmistrza
Miasta Gorlice**
Łukasz Bałajewicz
Ul. Rynek 2
38-300 Gorlice

Wasz znak:

Nasz znak: PSGKR.0053.763.100.22

Gorlice, 05.05.2022

Dot.: uzgodnienia planu remontu nawierzchni drogi gminnej nr 270337K – ul. Okrzei na działkach nr 1594/11, 1594/1, 586/7 w miejscowości Gorlice.

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie j/w Gazownia w Gorlicach uzgadnia remont nawierzchni w/w drogi polegający na frezowaniu górnych warstw istniejącej konstrukcji oraz wykonanie pakietu warstw z asfaltobetonu, wymianie krawężników obustronnie z następującymi uwagami:

1. W zakresie objętym w/w projektem posadowiona jest czynna sieć gazowa niskiego ciśnienia w miejscach oznaczonych na mapie punktami ponumerowanymi kolejno:
 - a) pkt 1-2, na skrzyżowaniu z drogą, gazociąg niskiego ciśnienia PEdn355, ułożonego w rurze osłonowej PEdn450, L=8,1 m,
 - b) pkt 3-4, na skrzyżowaniu z drogą, przyłącz gazowy niskiego ciśnienia PEdn63, ułożonego w rurze osłonowej stal PEdn125, L=8,6 m,
 - c) pkt 5-6, na skrzyżowaniu z drogą, gazociąg niskiego ciśnienia PEdn63, ułożonego w rurze osłonowej PEdn125, L=8,5 m,
 - d) pkt 7-8, na skrzyżowaniu z drogą, przyłącz gazowy niskiego ciśnienia PEdn40, ułożonego w rurze osłonowej stal PEdn90, L=7 m,
 - e) pkt 9-10, na skrzyżowaniu z drogą, przyłącz gazowy niskiego ciśnienia PEdn40, ułożonego w rurze osłonowej stal PEdn90, L=8 m,
 - f) pkt 11-12, na skrzyżowaniu z drogą, gazociąg niskiego ciśnienia PEdn75, ułożonego w rurze osłonowej PEdn160, L=9 m,
 - g) na odcinku 1-3-5-7, w chodniku prawej strony drogi, gazociąg niskiego ciśnienia PEdn110,
 - h) na odcinku 9-11, w chodniku prawej strony drogi, gazociąg niskiego ciśnienia PEdn75.
2. Dla gazociągów opisanych w pkt. 1a do 1h, szerokość strefy kontrolowanej wynosi 1,0 m (po 0,5 m prostopadle od osi gazociągu). W strefach kontrolowanych w/w gazociągów nie należy wznosić budynków, urządzać stałych składów i magazynów, sadzić drzew oraz nie powinna być podejmowana żadna działalność mogąca zagrozić trwałości gazociągu podczas jego eksploatacji.

3. Przy projektowaniu uzbrojenia nad i podziemnego w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z w/w siecią gazową należy spełnić wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (DzU z dn. 04.06.2013 poz. 640).
4. Roboty ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie gazociągu mogą być wykonane w sposób podany w §144 i w § 145 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47/2003 – poz. 401). Rozpoczęcie tych robót może nastąpić w obecności przedstawiciela Gazowni w Gorlicach, którego o tym Inwestor powiadomi pisemnie z 7-mio dniowym wyprzedzeniem.
5. Prace ziemne w obrębie strefy kontrolowanej gazociągu wykonać **ręcznie** pod nadzorem pracownika Gazowni w Gorlicach.
6. Przed przystąpieniem do budowy projektowanej infrastruktury, należy dokonać odkrywek gazociągów w obecności pracownika Gazowni w Gorlicach w celu lokalizacji jego przebiegu, głębokości posadowienia, stanu technicznego.
7. W przypadku uszkodzenia gazociągu w związku z w/w pracami, Gazownia w Gorlicach wykona niezbędne prace naprawcze gazociągu na koszt Inwestora budowy.
8. Skrzyżowania projektowanej nawierzchni drogi z w/w gazociągami należy wykonać zgodnie z przedstawionym do uzgodnienia planem. Należy zachować odległość pionową mierzoną od górnych zewnętrznych ścianek w/w gazociągów nie mniejszą niż 1,0 m do poziomu nawierzchni i min. 0,5 m do spodu konstrukcji nawierzchni. W przypadku nie zachowania powyższych warunków, gazociąg należy przebudować na podstawie warunków technicznych wydanych przez Zakład Gazowniczy w Krakowie Sekcję Zarządzania Majątkiem Sieciowym ul. Bandrowskiego 16 w Tarnowie.
9. Skrzyżowania wybudowanej nowej nawierzchni drogi z w/w gazociągami podlegają odbiorowi przez przedstawiciela Gazowni w Gorlicach na zlecenie Inwestora. Z odbioru należy sporządzić protokół.
10. Nadzór i odbiór w/w robót przez przedstawicieli Gazowni odbywał się będzie odpłatnie na zlecenie inwestora.
11. Zaprojektowane do budowy materiały i urządzenia winny posiadać certyfikat dopuszczający je do stosowania w budownictwie.
12. Całość w/w robót zostanie wykonana kosztem i staraniem inwestora budowy.

Fakturę za uzgodnienie prześlemy pocztą.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Gazowni w Gorlicach

Tadeusz Goleń

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas.

Otrzymują:

1. Adresat + mapa 2 szt.

2. a/a + mapa 2 szt.

MSZ/0976

