

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MROCZY Sp. z o.o. z siedzibą w Mroczy

ul. Łobżenicka 11A, 89-115 Mrocza, tel./fax (52) 385 63 57

NIP: 558-10-02-054, REGON: 341223440,

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000406045 kapitał zakładowy 808.000 zł

Wodociągi SW.7023-48-2022

WPLYNĘŁO

dnia...2022 - 11 - 02.....

Kierownik Biura Spółki
Magdalena Chajzler

Mrocza dnia 15.10.2022 roku

**Gmina Mrocza
Plac 1 Maja 20
89-115 Mrocza**

Dot: warunków podłączenia budynku wielorodzinnego na działce 963/11 w Mroczy do zewnętrznej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

ZGK w Mroczy Sp. z o.o. informuje, że w celu włączenia do sieci należy spełnić następujące warunki:
Sporządzić projekt budowlany z następującymi zastrzeżeniami:

1. przyłączy wodociągowe

- przyłączy wodociągowe wykonać z rur PE SDR 11 PN 16 DN 100 zakończone hydrantem Dn 80.
- wpięcie należy wykonać poprzez trójnik z zasuwą odcinającą z wyprowadzeniem do istniejącej sieci wodociągowej woD160 na działce nr 963/9
- nad przewodem wodociągowym 0,5m należy ułożyć taśmę ostrzegawczą w kolorze niebieskim z drutem sygnalizacyjnym DY6 z wyprowadzeniem do skrzynki do zasuw i połączeniem z zestawem wodomierzowym
- zawór główny z wodomierzem zainstalować w studzienie wodomierzowej
- studzienkę zlokalizować 1m od granicy działki
- zainstalować centralny zawór zwrotny antyskażeniowy
- zamontować wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy klasy C do wody zimnej przystosowany do montażu nakładki radiowej umożliwiającej zdalny odczyt jego wskazań

2. przyłączy kanalizacji sanitarnej

- przyłączy kanalizacyjne należy wykonać z rur PCV 200x5,9mm SN 8 ze spadkiem min 0,5%
- wpięcie należy wykonać do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 963/9 o rzędnej dna 108,39

3. przyłączy kanalizacji deszczowej

- ZGK w Mroczy Sp.z o.o. informuje, że nie posiada w pobliżu działki 963/11 infrastruktury kanalizacji deszczowej
4. Uzgodnić projekt z następującymi jednostkami
- ZGK w Mroczy Sp.z o.o.
 - Zespołem Uzgadniania Dokumentacji w Nakle
 - zarządcą drogi
5. Przyłączy (a) winny być wykonane po uzyskaniu zgody w ZGK w Mroczy Sp.z o.o.(art.29a Prawo Przyłączy budowlane 07.07.1994 z późn. zmianami) lub po dokonaniu zgłoszenia zamiaru wykonania przyłączy w Starostwie Powiatowym na podstawie uzgodnionego w ZGK w Mroczy Sp. z o.o. projektu pod warunkiem, że organ przyjmujący nie wniesie sprzeciwu.
6. Po zgłoszeniu wykonania przyłączy, przed zasypaniem, Przedsiębiorstwo dokonuje odbioru technicznego przyłączy, sporządzając protokół odbioru.
7. Wpięcie przyłączy wodociągowego do sieci może wykonać wyłącznie Przedsiębiorstwo Wodociągowe
8. Po wykonaniu przyłączy należy wykonać inwentaryzację geodezyjną którą należy dostarczyć do Przedsiębiorstwa

Warunki zachowują ważność 2 lata od dnia ich wystawienia.

Prezes Zarządu

Podpis

mgr inż. Marcin Narloch

Zgodnie z art 28 ust. 1 Ustawy z dnia 07.06.2021 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 r. poz 2028 z późn. zm.) kto bez uprzedniego zawarcia umowy, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5000 zł.; natomiast kto wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

Otrzymują:

- Adresat
- A/a