

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MROCZY Sp. z o.o. z siedzibą w Mroczy

ul. Łobżenicka 11A, 89-115 Mroczka, tel./fax (52) 385 63 57

NIP: 558-10-02-054, REGON: 341223440,

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000406045 kapitał zakładowy 808.000 zł

Wodociągi SW.7023-33-2023

Mroczka dnia 19.05.2023 roku

ARCHENIKA

ul. Jarochowskiego 51

60-248 Poznań

Dot: Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o. uzgadnia projekt przy spełnieniu następujących warunków:

1. W miejscu włączenia do sieci wodociągowej zamontować dodatkową zasuwę na sieci W 160 za miejscem włączenia.
2. Zastosować wodomierz R 160 klasy C
3. Zachować ostrożność w trakcie prowadzenia robót ziemnych w celu uniknięcia uszkodzenia elementów nadziemnej i podziemnej infrastruktury wod-kan.
4. W pobliżu występowania uzbrojenia wod-kan prace należy prowadzić ręcznie.
5. W przypadku wystąpienia uzbrojenia wod-kan odkrytego w trakcie robót ziemnych nie posiadającego elementu umożliwiającego wyniesienie do poziomu nawierzchni prosimy o poinformowanie tut. Zakładu
6. Na 7 dni przed przystąpieniem do robót należy poinformować Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o. o terminie rozpoczęcia prac.
7. Zastrzegamy sobie prawo wykonania w trakcie robót prac, które umożliwią wykonanie wymiany istotnych elementów sieci wod-kan odkrytych w trakcie prowadzenia prac ziemnych.
8. Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo dokonania odbioru stanu urządzeń wod-kan po zakończeniu robót.
9. Włączenia do sieci wodociągowej może dokonać wyłącznie Przedsiębiorstwo Wodociągowe
10. Po zakończeniu budowy należy wykonać inwentaryzację geodezyjną którą należy dostarczyć do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o.

Uzgodnienia zachowują ważność 2 lata od dnia ich wystawienia.

Załączniki:

1. Załącznik do uzgodnień.

Otrzymują:

Adresat

A/a

Prezes Zarządu

mgr inż. *Marek* Narloch