RZUT KONSTRUKCJI DACHU 1:100



Stpo1
Stężenie połaciowe ø20

Stpo2
Stężenie połaciowe ø16

Rp–1
Pod ruszt fotowoltaiki rygiel z rury kwadrat 100x100x4. Stal S235JR

RF–1
Ruszt pod fotowoltaike–rama i słupki z rury kwadrat 60x60x3, postawione na Rp–1. Stal S235JR

RO–1
Rygiel okapowy z rura kwadrat 80x80x4 Stal S235JR

RO–2
Rygiel okapowy z rura kwadrat 60x60x3 Stal S235JR

RP–2
Rygiel połaciowy z rura kwadrat 60x60x3 Stal S235JR

RP–3
Rygiel połaciowy z rura kwadrat 80x80x4 Stal S235JR

RP–4
Rygiel połaciowy z rura kwadrat 80x80x4 Stal S235JR

RP–5
Rygiel połaciowy z rura kwadrat 80x80x4 dla podwieszenia centrali wentyl. Stal S235JR

Sa–1
Słupek attyki z rura kwadrat 80x80x4 Stal S235JR

Przekrycie blachą trapezową
TR 150/280/gr.1,0mm, jako belki 2–przęsłowe o rozpiętości przęsła 5,4m.
Do rygli blachę mocować w każdej dolinie fałdy za pomocą gwoździ wstrzeliwanych o nominalnej średnicy 4,5mm lub za pomocą wkrętów samogwintujących o nominalnej średnicy 6,3mm Po długości i do rygla podłużnego arkusze blachy łączyć co 40cm za pomocą wkrętów samogwint–ujących o nominalnej średnicy 3,8mm

Przekrycie blachą trapezową
TR 135/320/gr.1,0mm, jako belki 3–przęsłowe o rozpiętości przęsła 2,5–3,9m.
Do rygli blachę mocować w każdej dolinie fałdy za pomocą gwoździ wstrzeliwanych o nominalnej średnicy 4,5mm lub za pomocą wkrętów samogwintujących o nominalnej średnicy 6,3mm Po długości i do rygla podłużnego arkusze blachy łączyć co 40cm za pomocą wkrętów samogwint–ujących o nominalnej średnicy 3,8mm

Zabezpieczenie ppoż wg. proj. branży architektury
stal S355JR dla słupów ściennych i rygli dachowych
stal S235JR dla pozostałej konstrukcji stalowej (rygle, stężenia)

TYTUŁ RYSUNKU: RZUT KONSTRUKCJI DACHU		PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, DORADZTWO INWESTYCYJNE MGR INŻ. ARCH. WIESŁAW MOTYL 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. KROTOSZYŃSKA18 TEL: 62 5924200, E-MAIL: pa_arcus@osw.pl		
TEMAT:	STRAŻNICA OSP	PROJEKT TECHNICZNY		
LOKALIZACJA:	ŻYCHLIN, UL. CISOWA 1, 62-571 STARE MIASTO DZIAŁKA NR: 400/1, OBRĘB: 0018 ŻYCHLIN			
INWESTOR:	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŻYCHLINIE ŻYCHLIN, UL. CISOWA 1, 62-571 STARE MIASTO	BRANŻA: KONSTRUKCJA	DATA: 30.09.2021r.	SKALA: 1:100
PROJEKTANT:	INŻ. KRZYSZTOF DUPNIK SPECJALNOŚĆ: KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA	NR UPRAWNIEŃ: WKP/0039/POOK/07	NR PRZYN. DO IZBY: WKP/BO/0522/07	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY:	INŻ. JAN CZABAŃSKI SPECJALNOŚĆ: KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA	NR UPRAWNIEŃ: UAN 7342-30/91	NR PRZYN. DO IZBY: WKP/BO/0646/01	**PODPIS:** NR RYS: K3
OPRACOWAŁ:	INŻ. KRZYSZTOF DUPNIK	NR UPRAWNIEŃ: WKP/0039/POOK/07	NR PRZYN. DO IZBY: WKP/BO/0522/07	PODPIS: