

P_i = 63,95 kW
k = 0,9 - dla oświetlenia
k = 0,5 - dla gniazd ogólnych
k = 0,2 - dla gniazd 400V
k = 1,0 - dla wentylacji
P_s = 37,85 kW
I_N = 58,8 A
I_{BN} = 63 A

Sterowanie stycznikiem ST3 z centrali wentylacyjnej S650

Rozdzilenica R w obudowie naściennej typu XL3-160 6x24 (modułów) prod. Legrand o wym. 1050x575x182

TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMAT ROZDZIELNICY R		PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, DORADZTWO INWESTYCYJNE MGR INŻ. ARCH. WIESŁAW MOTYL 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. KROTOSZYŃSKA18 TEL: 62 5924200, E-MAIL: pa_arcus@osw.pl			
TEMAT:	STRAŻNICA OSP	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY			
LOKALIZACJA:	ŻYCHLIN, UL. CISOWA 1, 62-571 STARE MIASTO DZIAŁKA NR: 400/1, OBRĘB: 0018 ŻYCHLIN				
INWESTOR:	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŻYCHLINIE ŻYCHLIN, UL. CISOWA 1, 62-571 STARE MIASTO	BRANŻA: ELEKTRYCZNA		DATA: 30.09.2021r.	SKALA: -:-
PROJEKTANT:	MGR INŻ. ZDZISŁAW STACHOWIAK specjalność instalacyjno-inżynieryjna	NR UPRAWNIEŃ: UAN-7342-8/93	NR PRZYN. DO IZBY: WKP/IE/4688/01	PODPIS:	
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. ROMAN STACHOWIAK specjalność instalacyjno-inżynieryjna	NR UPRAWNIEŃ: AU.F-1-4-100/78	NR PRZYN. DO IZBY: DOŚ/IE/1327/03	PODPIS:	NR RYS: E5
ASYSTENTKA PROJEKTANTA:		NR UPRAWNIEŃ: -	NR PRZYN. DO IZBY: -	PODPIS:	