



Dostępny samorząd – granty

WO.271.1.2023

Pyrzyce, 12 kwietnia 2023 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne realizowanego w trybie podstawowym art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Nazwa zadania : „**Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych – budowa dźwigu platformowego z szybem przeszklonym**”

Na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r., do Zamawiającego wpłynęły zapytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie

Uprzejmie prosimy o ponowne przeanalizowanie terminu określonego w SWZ dotyczącego zakończenia inwestycji tj. 2 miesiące. Wyprodukowanie dźwigu jego dostawa i montaż, uzyskanie decyzji UDT zezwalającej na eksploatację w powyższym terminie jest nierealny. W związku z powyższym prosimy Inwestora o wyrażenie zgody na zmianę terminu realizacji na co najmniej 4 miesiące. Jednocześnie prosimy o informację czy przedmiotem realizacji objęte jest świadczenie usługi konserwacji w okresie udzielonej gwarancji. Z poważaniem: Janina Sienkiewicz

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji inwestycji.

Ponadto informuję, że przedmiot zamówienia obejmuje również świadczenie usługi konserwacji w okresie gwarancji.

Z up. BURMISTRZA
Janina Sienkiewicz
Powiat Chyt
Z-C BURMISTRZA

