



SĄDECKIE WODOCIĄGI®

Sąddeckie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Wincentego Pola 22
33-300 Nowy Sącz
NIP 734-24-24-787
Regon 490797830
KRS 0000109022

CZYSTA WODA PROSTO Z RUR

Nowy Sącz, dnia 29 marca 2019 r.

ZNAK: IU.700.185.19.KN

**„JARD”
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych
Inż. Janusz Radożycki
Ul. Harcerska 4
33-300 Mowy Sącz**

Dotyczy: *uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu w zakresie projektowanej kanalizacji deszczowej w ulicy Grodzkiej w Nowym Sączu.*

W odpowiedzi na pismo z dnia 28 marca 2019 roku w imieniu spółki Sąddeckie Wodociągi Sp. z o.o. w Nowym Sączu oświadczam, że uzgadniam projekt zagospodarowania terenu w zakresie projektowanej kanalizacji deszczowej w ulicy Grodzkiej w Nowym Sączu, zgodnie z zakresem przedstawionym na załączonej mapie, pod następującymi warunkami:

1. Zachować minimalną odległość 1,2 [m] projektowanych sieci kanalizacji deszczowej od skrajni istniejących przewodów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
2. W ramach realizacji projektu sieci kanalizacji deszczowej dokonać rozdziału i uporządkowania gospodarki ściekowej w rejonie inwestycji.
3. Skrzyżowania projektowanej kanalizacji deszczowej z sieciami i przyłączami wod.-kan. wykonywać w uzgodnieniu i pod nadzorem potwierdzonym protokolarnie przez przedstawiciela Zakładu Sieci Wod-Kan Spółki „Sąddeckie Wodociągi”.
4. Geodezyjne tyczenie projektowanej kanalizacji deszczowej oraz całość prac ziemnych w zbliżeniach poniżej 3 [m] do sieci wod-kan prowadzić w uzgodnieniu i pod nadzorem potwierdzonym protokolarnie przez przedstawiciela Zakładu Sieci Wod-Kan Spółki „Sąddeckie Wodociągi”.
5. O terminie rozpoczęcia przedmiotowych prac należy powiadomić Zakład Sieci Wod-Kan Spółki „Sąddeckie Wodociągi”.
6. „Sąddeckie Wodociągi” Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do udziału w odbiorze końcowym robót.

Jednocześnie informuję, że niniejsze uzgodnienie nie stanowi weryfikacji stanu faktycznego istniejących sieci i przyłączy wod.-kan. w obrębie załączonej mapy.

Z poważaniem
DYREKTOR
ds. Rozwoju Sieci Wod-Kan

Sławomir Rajski

Załączniki:

1. Mapa-projekt zagospodarowania terenu: „Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Grodzkiej w Nowy Sączu”, skala 1:500 (rys. 1,2,3)

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zakład Sieci Wod-Kan Sp. Sąddeckie Wodociągi
3. a/a
RGP/19/01004

www.swns.pl

Centrala:

tel.: 18 443 86 43
fax: 18 443 83 04

Sekretariat:

tel.: 18 414 12 04
e-mail: biuro@swns.pl

Biuro Obsługi Klienta:

tel.: 18 414 12 15
e-mail: bok@swns.pl

Dział Sprzedaży:

tel.: 18 414 12 16
e-mail: ds@swns.pl

Pogotowie Wod-Kan

tel.: 994, 018 414 12 41