

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków
tel. 12 628 11 11, faks 12 430 70 29

Gazownia w Nowym Sączu
ul. Lwowska 105, 33-300 Nowy Sącz
tel. 12 628 19 00, faks 12 628 19 01
gazownia.nowysacz@psgaz.pl

„JARD”
inż. Janusz Radożycki
ul. Harcerska 4
33-300 Nowy Sącz

Nowy Sącz dnia 04-04-2019 r.

Nasz znak: PSGKR.0062.763. *48. 281* .19

Dot.: uzgodnienie kanalizacji deszczowej względem istniejącego gazociągu na
dz.14/43, obr.72, 112, obr.73, 52/1, 116/1, 122/1, 124, 125, 126, obr.88, 156, obr.89, 130, 132, 137, obr.90
w rejonie ul. Grodzkiej w Nowym Sączu.

Szanowny Panie,

Gazownia w Nowym Sączu uzgadnia w/w projekt na następujących warunkach:

- skrzyżowanie kanalizacji deszczowej z gazociągiem wykonać wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki Dz.U z dnia 26.04.2013, Dz.U. z 2013r poz.640,
- wszelkie roboty ziemne w rejonie gazociągu prowadzić ręcznie i w obecności przedstawiciela Gazowni w Nowym Sączu,
- skrzyżowania kanalizacji deszczowej z gazociągiem podlega odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela Gazowni w Nowym Sączu,
- zachować minimum 1m odległości pomiędzy kanalizacją deszczową a gazociągiem w rzucie poziomym i 0,2m w rzucie pionowym,
- koszty związane z odbiorami technicznymi ponosi Inwestor lub Wykonawca,
- termin rozpoczęcia prac zgłosić pisemnie do Gazowni w Nowym Sączu z 7-dniowym wyprzedzeniem.

.Z poważaniem:

KIEROWNIK
Gazownia w Nowym Sączu

Otrzymują :

1 x adresat, 1x a/a

Edward Michalik
Edward Michalik